

#296637#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Блеск Девелопмент, ООО
Адрес потребителя Карбышева 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9116
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112706
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,487	0	15,465	0	0	15,099	0	0	24	0	73,1	49,6	0,52	0,39	-
22.03.2026	1,413	0	15,41	0	0	15,046	0	0	24	0	72,8	50,4	0,52	0,39	-
23.03.2026	1,131	0	9,779	0	0	9,547	0	0	24	0	73	44,7	0,54	0,39	-
24.03.2026	1,021	0	8,264	0	0	8,07	0	0	24	0	72,6	42,5	0,54	0,39	-
25.03.2026	0,772	0	5,248	0	0	5,126	0	0	24	0	72,3	36,4	0,54	0,39	-
26.03.2026	1,301	0	11,075	0	0	10,813	0	0	24	0	72,9	44,2	0,51	0,39	-
27.03.2026	1,431	0	13,882	0	0	13,552	0	0	24	0	73	47,8	0,5	0,39	-
28.03.2026	1,397	0	13,616	0	0	13,293	0	0	24	0	73,1	48	0,5	0,38	-
29.03.2026	1,209	0	9,8	0	0	9,568	0	0	24	0	72,9	42,8	0,52	0,39	-
30.03.2026	1,196	0	10,46	0	0	10,212	0	0	24	0	72,9	44,9	0,52	0,39	-
31.03.2026	1,3	0	11,354	0	0	11,086	0	0	24	0	72,9	44,9	0,51	0,39	-
01.04.2026	1,426	0	13,764	0	0	13,439	0	0	24	0	72,9	47,6	0,51	0,39	-
02.04.2026	1,485	0	16,827	0	0	16,429	0	0	24	0	73	51,4	0,5	0,39	-
03.04.2026	1,406	0	14,229	0	0	13,892	0	0	24	0	72,9	48,7	0,5	0,39	-
04.04.2026	1,277	0	10,844	0	0	10,587	0	0	24	0	72,9	44,1	0,51	0,39	-
05.04.2026	1,026	0	8,203	0	0	8,01	0	0	24	0	72,9	42,3	0,53	0,39	-
06.04.2026	1,222	0	9,378	0	0	9,156	0	0	24	0	72,8	41	0,52	0,39	-
07.04.2026	1,407	0	11,996	0	0	11,712	0	0	24	0	73	44,3	0,51	0,39	-
08.04.2026	1,559	0	16,218	0	0	15,853	0	0	24	0	70,9	47,5	0,48	0,38	-
09.04.2026	1,557	0	15,4	0	0	15,033	0	0	24	0	73	48,3	0,49	0,39	-
10.04.2026	1,48	0	14,76	0	0	14,411	0	0	24	0	72,9	48,4	0,49	0,38	-
11.04.2026	1,261	0	10,88	0	0	10,623	0	0	24	0	72,8	44,5	0,51	0,38	-
12.04.2026	1,129	0	10,079	0	0	9,841	0	0	24	0	72,8	45,5	0,52	0,39	-
13.04.2026	1,116	0	9,491	0	0	9,267	0	0	24	0	72,8	44,1	0,52	0,38	-
14.04.2026	0,908	0	6,981	0	0	6,817	0	0	24	0	72,5	40,7	0,52	0,38	-
15.04.2026	0,944	0	6,826	0	0	6,666	0	0	24	0	72,5	38,7	0,52	0,38	-
16.04.2026	1,206	0	10,406	0	0	10,161	0	0	24	0	72,8	44,5	0,51	0,38	-
17.04.2026	1,255	0	10,793	0	0	10,538	0	0	24	0	72,8	44,4	0,51	0,39	-
18.04.2026	1,011	0	8,31	0	0	8,113	0	0	24	0	72,8	43	0,52	0,38	-
19.04.2026	0,795	0	5,668	0	0	5,535	0	0	24	0	72,4	38,2	0,54	0,38	-
20.04.2026	1,135	0	9,134	0	0	8,919	0	0	24	0	72,7	42,4	0,52	0,38	-
Итого:	38,263	0	344,54	0	0	336,414	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,139														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	331,281	3687,103	0	0,058	3588,945	0	0,057	18082	291
20.04.2026	369,546	4031,644	0	0,058	3925,356	0	0,057	18826	291

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:20:03