

#5278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Блеск Девелопмент, ООО
 Адрес потребителя Карбышева генерала 14, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 9116
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20112706
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,431	0	3,635	0	0	3,556	0	0	24	0	0	0	69,1	40,2	0,56	0,34	9,9
22.04.2021	0,591	0	5,459	0	0	5,341	0	0	24	0	0	0	69,4	43	0,55	0,35	8,6
23.04.2021	0,904	0	8,192	0	0	8,013	0	0	24	0	0	0	69,8	42,9	0,54	0,34	4,6
24.04.2021	0,881	0	9,09	0	0	8,891	0	0	24	0	0	0	69,8	46,2	0,54	0,35	4,6
25.04.2021	0,664	0	7,045	0	0	6,891	0	0	24	0	0	0	69,8	46,8	0,53	0,35	4
26.04.2021	0,722	0	8,241	0	0	8,061	0	0	24	0	0	0	69,7	48,4	0,52	0,35	3,7
27.04.2021	0,688	0	7,088	0	0	6,932	0	0	24	0	0	0	69,9	46,2	0,53	0,35	2,9
28.04.2021	0,562	0	6,037	0	0	5,907	0	0	24	0	0	0	69,6	46,9	0,54	0,34	4,1
29.04.2021	0,451	0	3,897	0	0	3,813	0	0	24	0	0	0	69,2	41	0,55	0,34	6,7
30.04.2021	0,465	0	3,898	0	0	3,816	0	0	24	0	0	0	68,6	39,5	0,36	0,31	9,3
01.05.2021	0,512	0	4,907	0	0	4,803	0	0	24	0	0	0	68,7	43,3	0,37	0,3	7
02.05.2021	0,856	0	8,004	0	0	7,835	0	0	24	0	0	0	68,4	42,3	0,38	0,31	7,3
03.05.2021	0,596	0	6,393	0	0	6,26	0	0	24	0	0	0	67,8	45	0,37	0,3	6,2
04.05.2021	0,432	0	3,773	0	0	3,695	0	0	24	0	0	0	67,8	39,9	0,38	0,3	5,8
05.05.2021	0,38	0	2,963	0	0	2,901	0	0	24	0	0	0	68,1	36,8	0,39	0,3	9,6
06.05.2021	0,883	0	6,969	0	0	6,82	0	0	24	0	0	0	68,6	37,7	0,39	0,3	10,4
07.05.2021	1,174	0	9,571	0	0	9,365	0	0	24	0	0	0	69,1	39,2	0,4	0,31	6,9
08.05.2021	0,96	0	8,243	0	0	8,066	0	0	24	0	0	0	69	40,6	0,41	0,3	6,9
09.05.2021	0,58	0	5,159	0	0	5,048	0	0	24	0	0	0	69	41,5	0,42	0,3	6,3
10.05.2021	0,309	0	2,217	0	0	2,17	0	0	24	0	0	0	68,5	34,5	0,45	0,31	11,1
11.05.2021	0,177	0	1,145	0	0	1,121	0	0	24	0	0	0	68,4	30,7	0,43	0,3	17,8
12.05.2021	0,182	0	1,205	0	0	1,18	0	0	24	0	0	0	67,9	31,1	0,43	0,31	19,7
13.05.2021	0,298	0	1,987	0	0	1,945	0	0	24	0	0	0	68,5	32	0,44	0,31	19,2
14.05.2021	0,507	0	3,597	0	0	3,52	0	0	24	0	0	0	69,1	34,7	0,44	0,31	9,9
15.05.2021	0,507	0	3,832	0	0	3,75	0	0	24	0	0	0	68,5	36,2	0,45	0,31	10,6
16.05.2021	0,413	0	3,106	0	0	3,041	0	0	24	0	0	0	68,2	35,8	0,45	0,31	10
17.05.2021	0,249	0	1,762	0	0	1,725	0	0	24	0	0	0	68,2	33,7	0,46	0,32	12,5
18.05.2021	0,262	0	1,782	0	0	1,744	0	0	24	0	0	0	68,9	33	0,46	0,31	14,5
19.05.2021	0,441	0	3,548	0	0	3,481	0	0	24	0	0	0	64,4	34,1	0,41	0,36	11,4
20.05.2021	0,493	0	3,643	0	0	3,566	0	0	24	0	0	0	68,4	35,3	0,42	0,4	10,4
Итого:	16,57	0	146,388	0	0	143,257	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,958																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	95,142	857,078	0	0	834,078	0	0	4176	1403
20.05.2021	111,712	1003,465	0	0	977,335	0	0	4896	1403

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.05.2021 9:15:41