

#130720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Блеск Девелопмент, ООО
Карбышева 14, Калининград
9116
ТВ7 (ASCII)
20112706
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,296	0	2,128	0	0	2,082	0	0	24	0	69,5	35,5	0,44	0,33	-
22.04.2025	0,352	0	2,641	0	0	2,583	0	0	24	0	69,7	37,2	0,46	0,33	-
23.04.2025	0,298	0	2,27	0	0	2,22	0	0	24	0	69,9	38	0,46	0,33	-
24.04.2025	0,37	0	2,806	0	0	2,744	0	0	24	0	69,9	37,8	0,45	0,33	-
25.04.2025	0,527	0	4,546	0	0	4,444	0	0	24	0	70,8	42,5	0,45	0,33	-
26.04.2025	0,58	0	5,431	0	0	5,31	0	0	24	0	70,8	44,7	0,45	0,33	-
27.04.2025	0,531	0	4,747	0	0	4,64	0	0	24	0	70,9	43,6	0,45	0,33	-
28.04.2025	0,446	0	4,27	0	0	4,175	0	0	24	0	70,4	44,9	0,44	0,33	-
29.04.2025	0,182	0	1,343	0	0	1,314	0	0	24	0	70,1	36,9	0,44	0,33	-
30.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,1	26,2	0,45	0,33	-
01.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,5	25,4	0,46	0,32	-
02.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,5	25,6	0,45	0,32	-
03.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,4	25,5	0,46	0,33	-
04.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,2	25,3	0,45	0,33	-
05.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,7	24,6	0,45	0,33	-
06.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,3	24,1	0,44	0,33	-
07.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,2	24	0,44	0,33	-
08.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,8	23,6	0,45	0,33	-
09.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,8	23,5	0,44	0,32	-
10.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	23,6	0,45	0,33	-
11.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,6	23,5	0,45	0,33	-
12.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	23,5	0,45	0,33	-
13.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	23,5	0,45	0,33	-
14.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	23,6	0,45	0,33	-
15.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	23,5	0,45	0,33	-
16.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,4	23,2	0,45	0,33	-
17.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,5	23,3	0,44	0,32	-
18.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,6	23,5	0,44	0,32	-
19.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	23,6	0,44	0,33	-
20.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	23,5	0,44	0,32	-
Итого:	3,582	0	30,182	0	0	29,512	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,856														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	162,668	1468,916	0	0,001	1432,634	0	0,001	10066	291
20.05.2025	166,25	1499,099	0	0,001	1462,146	0	0,001	10786	291

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 14:23:34