

# #5264#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: Блеск Девелопмент, ООО  
Адрес потребителя: Карбышева 14, Калининград  
Номер абонента: 9116  
Порядковый номер: ТВ7 (ASCII)  
Тип теплосчётчика: 20112706  
Заводской номер: 1  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,369	0	2,826	0	0	2,765	0	0	24	0	68,6	36,7	0,41	0,3	-
22.05.2022	0,426	0	3,405	0	0	3,332	0	0	24	0	69,1	38,6	0,41	0,31	-
23.05.2022	0,329	0	2,506	0	0	2,452	0	0	24	0	69,1	37	0,42	0,31	-
24.05.2022	0,194	0	1,532	0	0	1,499	0	0	24	0	69,2	38,3	0,41	0,31	-
25.05.2022	0,234	0	1,609	0	0	1,575	0	0	24	0	68,3	32,8	0,42	0,32	-
26.05.2022	0,301	0	2,194	0	0	2,147	0	0	24	0	68,5	35,1	0,42	0,31	-
27.05.2022	0,318	0	2,259	0	0	2,212	0	0	24	0	68,4	34,1	0,42	0,32	-
28.05.2022	0,363	0	2,708	0	0	2,651	0	0	24	0	68,6	35,9	0,42	0,32	-
29.05.2022	0,325	0	2,358	0	0	2,308	0	0	24	0	68,6	35	0,42	0,31	-
30.05.2022	0,31	0	2,231	0	0	2,184	0	0	24	0	68,6	34,7	0,42	0,31	-
31.05.2022	0,25	0	1,773	0	0	1,736	0	0	24	0	68,8	34,3	0,43	0,31	-
01.06.2022	0,333	0	2,452	0	0	2,4	0	0	24	0	68,4	35,4	0,43	0,31	-
02.06.2022	0,262	0	1,943	0	0	1,903	0	0	24	0	67,8	35	0,42	0,31	-
03.06.2022	0,179	0	1,281	0	0	1,254	0	0	24	0	68,2	34,1	0,43	0,31	-
04.06.2022	0,242	0	1,776	0	0	1,738	0	0	24	0	68,4	35,2	0,43	0,31	-
05.06.2022	0,17	0	1,262	0	0	1,235	0	0	24	0	69	36,3	0,44	0,31	-
06.06.2022	0,089	0	0,64	0	0	0,627	0	0	24	0	68,4	34,4	0,44	0,31	-
07.06.2022	0,038	0	0,251	0	0	0,246	0	0	24	0	68,7	31,5	0,46	0,3	-
08.06.2022	0,085	0	0,605	0	0	0,593	0	0	24	0	66,7	32,5	0,43	0,31	-
09.06.2022	0,098	0	0,676	0	0	0,661	0	0	24	0	67,8	32,7	0,45	0,31	-
10.06.2022	0,117	0	0,82	0	0	0,803	0	0	24	0	67,1	32,2	0,43	0,31	-
11.06.2022	0,089	0	0,636	0	0	0,622	0	0	24	0	67,7	33,7	0,45	0,31	-
12.06.2022	0,081	0	0,555	0	0	0,543	0	0	24	0	67,9	32,5	0,44	0,31	-
13.06.2022	0,174	0	1,216	0	0	1,191	0	0	24	0	67,6	32,8	0,44	0,31	-
14.06.2022	0,243	0	1,752	0	0	1,716	0	0	24	0	67,1	33,3	0,43	0,31	-
15.06.2022	0,12	0	0,857	0	0	0,839	0	0	24	0	66,9	32,7	0,41	0,31	-
16.06.2022	0,149	0	1,05	0	0	1,028	0	0	24	0	67,6	33,1	0,41	0,32	-
17.06.2022	0,107	0	0,75	0	0	0,735	0	0	24	0	67,8	32,9	0,42	0,32	-
18.06.2022	0,116	0	0,815	0	0	0,798	0	0	24	0	67,7	33,1	0,42	0,31	-
19.06.2022	0,11	0	0,757	0	0	0,741	0	0	24	0	67,6	32,1	0,41	0,31	-
20.06.2022	0,24	0	1,7	0	0	1,665	0	0	24	0	67,5	33,1	0,41	0,32	-
Итого:	6,461	0	47,195	0	0	46,199	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,543														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	394,407	3507,254	0	0	3420,03	0	0	13656	1403
20.06.2022	400,867	3554,449	0	0	3466,23	0	0	14400	1403

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2022 7:41:40