

# #5265#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель: Блеск Девелопмент, ООО  
Адрес потребителя: Карбышева 14, Калининград  
Номер абонента: 9116  
Порядковый номер: ТВ7 (ASCII)  
Тип теплосчётчика: 20112706  
Заводской номер: 1  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,25	0	1,791	0	0	1,754	0	0	24	0	67,5	33,4	0,42	0,32	-
22.06.2022	0,105	0	0,782	0	0	0,766	0	0	24	0	67,7	35	0,43	0,32	-
23.06.2022	0,086	0	0,611	0	0	0,598	0	0	24	0	68	33,6	0,43	0,31	-
24.06.2022	0,068	0	0,474	0	0	0,464	0	0	24	0	67,2	32,2	0,43	0,31	-
25.06.2022	0,029	0	0,199	0	0	0,195	0	0	24	0	66,2	31,3	0,43	0,31	-
26.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,9	28,2	0,45	0,32	-
27.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,1	28,6	0,43	0,32	-
28.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,3	28,8	0,45	0,31	-
29.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,9	28,4	0,45	0,32	-
30.06.2022	0,024	0	0,162	0	0	0,158	0	0	24	0	66,6	31	0,51	0,31	-
01.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,8	28,3	0,47	0,31	-
02.07.2022	0,017	0	0,109	0	0	0,107	0	0	24	0	67	29,9	0,49	0,32	-
03.07.2022	0,073	0	0,518	0	0	0,507	0	0	24	0	67,5	33,3	0,52	0,32	-
04.07.2022	0,072	0	0,5	0	0	0,49	0	0	24	0	67,2	32,4	0,51	0,31	-
05.07.2022	0,036	0	0,255	0	0	0,25	0	0	24	0	66,8	32	0,48	0,31	-
06.07.2022	0,082	0	0,607	0	0	0,595	0	0	24	0	65,1	32,1	0,4	0,34	-
07.07.2022	0,099	0	0,745	0	0	0,73	0	0	24	0	65,6	33,3	0,37	0,35	-
08.07.2022	0,049	0	0,36	0	0	0,353	0	0	24	0	64,7	31,9	0,36	0,35	-
09.07.2022	0,127	0	0,946	0	0	0,928	0	0	24	0	64,9	32,3	0,39	0,37	-
10.07.2022	0,219	0	1,632	0	0	1,6	0	0	24	0	65,7	33	0,38	0,36	-
11.07.2022	0,139	0	1,084	0	0	1,063	0	0	24	0	66,1	34,9	0,39	0,37	-
12.07.2022	0,094	0	0,702	0	0	0,688	0	0	24	0	65,9	33,2	0,38	0,37	-
13.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,9	26,1	0,38	0,37	-
14.07.2022	0,036	0	0,252	0	0	0,248	0	0	24	0	64,5	30,1	0,38	0,37	-
15.07.2022	0,165	0	1,66	0	0	1,634	0	0	24	0	56,6	32,6	0,38	0,33	-
16.07.2022	0,207	0	1,457	0	0	1,426	0	0	24	0	68	33,3	0,47	0,3	-
17.07.2022	0,169	0	1,164	0	0	1,139	0	0	24	0	68,7	33,3	0,51	0,31	-
18.07.2022	0,143	0	1,008	0	0	0,988	0	0	24	0	67,8	33,3	0,5	0,31	-
19.07.2022	0,104	0	0,72	0	0	0,705	0	0	24	0	67,7	32,5	0,49	0,31	-
20.07.2022	0,077	0	0,547	0	0	0,536	0	0	24	0	66,5	32,3	0,48	0,31	-
Итого:	2,47	0	18,285	0	0	17,922	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,59														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	400,867	3554,449	0	0	3466,23	0	0	14400	1403
20.07.2022	403,334	3572,735	0	0	3484,154	0	0	15120	1403

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 15:51:08