

#142197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Блеск Девелопмент, ООО

Карбышева 14, Калининград

9116

ТВ7 (ASCII)

20112706

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28	24,8	0,47	0,33	-
22.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28	24,9	0,48	0,33	-
23.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,4	25,2	0,47	0,33	-
24.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,2	25,1	0,47	0,33	-
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,1	24,9	0,47	0,33	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,2	24,8	0,47	0,33	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,2	25	0,49	0,33	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,9	24,8	0,48	0,33	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,9	24,9	0,49	0,33	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28	24,9	0,48	0,33	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,2	25	0,52	0,33	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,9	25,6	0,58	0,32	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,9	26,1	0,54	0,32	-
04.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,9	25,9	0,54	0,32	-
05.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,2	26	0,54	0,32	-
06.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,3	26,3	0,53	0,33	-
07.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,5	26,6	0,53	0,32	-
08.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,4	26,5	0,53	0,32	-
09.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	25,8	0,17	0,12	-
10.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	24,1	0	0	-
11.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	23	0,01	0	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,6	0,01	0	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	22,3	0,01	0	-
14.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	22,2	0,01	0	-
15.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	22,1	0,01	0	-
16.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22	0,09	0,09	-
17.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,9	0,32	0,29	-
18.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,6	0,48	0,32	-
19.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	24	0,5	0,32	-
20.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	24,8	0,48	0,32	-
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	166,25	1499,099	0	0,001	1462,146	0	0,001	11530	291
20.07.2025	166,25	1499,099	0	0,001	1462,146	0	0,001	12250	291

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 13:00:14