

#28564#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Блеск Девелопмент, ООО
Адрес потребителя Карбышева 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9116
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112706
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,108	0	0,739	0	0	0,724	0	0	24	0	68,5	33	0,5	0,31	-
22.07.2023	0,137	0	0,926	0	0	0,907	0	0	24	0	68,2	32	0,5	0,31	-
23.07.2023	0,153	0	1,046	0	0	1,024	0	0	24	0	68,7	32,9	0,5	0,31	-
24.07.2023	0,109	0	0,747	0	0	0,731	0	0	24	0	68,5	33	0,51	0,31	-
25.07.2023	0,014	0	0,086	0	0	0,084	0	0	24	0	67,8	28,3	0,47	0,31	-
26.07.2023	0,131	0	0,893	0	0	0,874	0	0	24	0	68,3	32,6	0,48	0,31	-
27.07.2023	0,108	0	0,736	0	0	0,72	0	0	24	0	68,7	33	0,49	0,31	-
28.07.2023	0,152	0	1,027	0	0	1,005	0	0	24	0	68,3	32,2	0,46	0,31	-
29.07.2023	0,095	0	0,668	0	0	0,654	0	0	24	0	67,7	33	0,44	0,31	-
30.07.2023	0,031	0	0,204	0	0	0,2	0	0	24	0	68	31	0,47	0,31	-
31.07.2023	0,102	0	0,688	0	0	0,674	0	0	24	0	67,8	31,8	0,45	0,31	-
01.08.2023	0,095	0	0,66	0	0	0,646	0	0	24	0	68,2	33	0,45	0,31	-
02.08.2023	0,1	0	0,683	0	0	0,669	0	0	24	0	68	32,4	0,45	0,31	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,7	26,6	0,46	0,31	-
04.08.2023	0,071	0	0,483	0	0	0,473	0	0	24	0	68	32,2	0,46	0,31	-
05.08.2023	0,038	0	0,255	0	0	0,249	0	0	24	0	68,1	31,3	0,47	0,31	-
06.08.2023	0,06	0	0,398	0	0	0,39	0	0	24	0	68,3	31,9	0,46	0,31	-
07.08.2023	0,108	0	0,728	0	0	0,713	0	0	24	0	68,3	32	0,46	0,31	-
08.08.2023	0,166	0	1,14	0	0	1,116	0	0	24	0	68,2	32,7	0,46	0,31	-
09.08.2023	0,172	0	1,184	0	0	1,159	0	0	24	0	68,4	33	0,44	0,31	-
10.08.2023	0,172	0	1,216	0	0	1,19	0	0	24	0	68,4	33,9	0,42	0,31	-
11.08.2023	0,137	0	0,931	0	0	0,912	0	0	24	0	68,5	32,7	0,43	0,31	-
12.08.2023	0,114	0	0,784	0	0	0,767	0	0	24	0	68,5	33,1	0,42	0,31	-
13.08.2023	0,067	0	0,454	0	0	0,444	0	0	24	0	67,9	32	0,43	0,31	-
14.08.2023	0,115	0	0,781	0	0	0,765	0	0	24	0	68,4	32,5	0,43	0,31	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,9	26,8	0,44	0,31	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,9	26,9	0,43	0,31	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,7	26,6	0,43	0,31	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,7	26,5	0,43	0,31	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30	26,8	0,44	0,31	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30	27	0,43	0,31	-
Итого:	2,555	0	17,457	0	0	17,09	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,61														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	691,237	6052,554	0	0	5903,408	0	0	23880	1403
20.08.2023	693,791	6070,009	0	0	5920,496	0	0	24624	1403

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 8:12:47