

#5272#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Блеск Девелопмент, ООО
 Адрес потребителя Карбышева генерала 14, Калининград
 Номер абонента 9116
 Порядковый номер ТВ7
 Тип теплосчётчика 20112706
 Заводской номер 1
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2021 | 0,391 | 0 | 3,289 | 0 | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 39 | 0,45 | 0,35 | - |
| 22.09.2021 | 0,355 | 0 | 2,802 | 0 | 0 | 2,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 36,7 | 0,47 | 0,37 | - |
| 23.09.2021 | 0,311 | 0 | 2,341 | 0 | 0 | 2,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 35,3 | 0,41 | 0,32 | - |
| 24.09.2021 | 0,313 | 0 | 2,351 | 0 | 0 | 2,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 34,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| 25.09.2021 | 0,279 | 0 | 1,988 | 0 | 0 | 1,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 33,1 | 0,41 | 0,32 | - |
| 26.09.2021 | 0,341 | 0 | 2,605 | 0 | 0 | 2,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 36,1 | 0,41 | 0,31 | - |
| 27.09.2021 | 0,375 | 0 | 3,036 | 0 | 0 | 2,973 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 38 | 0,41 | 0,32 | - |
| 28.09.2021 | 0,415 | 0 | 3,621 | 0 | 0 | 3,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 40,1 | 0,41 | 0,32 | - |
| 29.09.2021 | 0,393 | 0 | 3,362 | 0 | 0 | 3,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 39,3 | 0,41 | 0,32 | - |
| 30.09.2021 | 0,33 | 0 | 2,538 | 0 | 0 | 2,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 36 | 0,4 | 0,31 | - |
| 01.10.2021 | 0,4 | 0 | 3,336 | 0 | 0 | 3,266 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 39,1 | 0,42 | 0,32 | - |
| 02.10.2021 | 0,38 | 0 | 3,13 | 0 | 0 | 3,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 39 | 0,44 | 0,32 | - |
| 03.10.2021 | 0,321 | 0 | 2,411 | 0 | 0 | 2,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 36,2 | 0,44 | 0,32 | - |
| 04.10.2021 | 0,296 | 0 | 2,15 | 0 | 0 | 2,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 34,9 | 0,45 | 0,33 | - |
| 05.10.2021 | 0,282 | 0 | 2,012 | 0 | 0 | 1,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 34,3 | 0,47 | 0,33 | - |
| 06.10.2021 | 0,259 | 0 | 1,821 | 0 | 0 | 1,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 33,5 | 0,47 | 0,33 | - |
| 07.10.2021 | 0,346 | 0 | 2,644 | 0 | 0 | 2,587 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 36,8 | 0,48 | 0,34 | - |
| 08.10.2021 | 0,502 | 0 | 4,721 | 0 | 0 | 4,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 43,5 | 0,46 | 0,33 | - |
| 09.10.2021 | 0,53 | 0 | 5,251 | 0 | 0 | 5,134 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 45,6 | 0,46 | 0,34 | - |
| 10.10.2021 | 0,548 | 0 | 5,66 | 0 | 0 | 5,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 45,8 | 0,45 | 0,33 | - |
| 11.10.2021 | 0,531 | 0 | 5,324 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 45,3 | 0,45 | 0,33 | - |
| 12.10.2021 | 0,465 | 0 | 3,924 | 0 | 0 | 3,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 40,4 | 0,45 | 0,34 | - |
| 13.10.2021 | 0,496 | 0 | 4,443 | 0 | 0 | 4,349 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 41,4 | 0,41 | 0,32 | - |
| 14.10.2021 | 0,551 | 0 | 5,286 | 0 | 0 | 5,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 44,4 | 0,46 | 0,34 | - |
| 15.10.2021 | 0,354 | 0 | 2,692 | 0 | 0 | 2,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 36,4 | 0,49 | 0,34 | - |
| 16.10.2021 | 0,448 | 0 | 3,645 | 0 | 0 | 3,566 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 39,4 | 0,49 | 0,35 | - |
| 17.10.2021 | 0,449 | 0 | 3,625 | 0 | 0 | 3,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 38,9 | 0,49 | 0,35 | - |
| 18.10.2021 | 0,488 | 0 | 4,133 | 0 | 0 | 4,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 40,4 | 0,48 | 0,35 | - |
| 19.10.2021 | 0,597 | 0 | 6,241 | 0 | 0 | 6,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 45,9 | 0,48 | 0,35 | - |
| 20.10.2021 | 0,309 | 0 | 2,224 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 34,8 | 0,5 | 0,34 | - |
| Итого: | 12,055 | 0 | 102,606 | 0 | 0 | 100,416 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,879 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2021 | 126,966 | 1117,841 | 0 | 0 | 1089,391 | 0 | 0 | 7848 | 1403 |
| 20.10.2021 | 139,023 | 1220,447 | 0 | 0 | 1189,808 | 0 | 0 | 8568 | 1403 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.10.2021 8:04:33