

#5273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Блеск Девелопмент, ООО
 Адрес потребителя Карбышева генерала 14, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 9116
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20112706
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.11.2021 | 1,246 | 0 | 9,334 | 0 | 0 | 9,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 37,3 | 0,48 | 0,35 | 9 |
| 22.11.2021 | 1,696 | 0 | 15,167 | 0 | 0 | 14,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 44,2 | 0,46 | 0,35 | 6 |
| 23.11.2021 | 1,638 | 0 | 13,981 | 0 | 0 | 13,662 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 42,7 | 0,47 | 0,35 | - |
| 24.11.2021 | 1,667 | 0 | 14,335 | 0 | 0 | 14,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 41,7 | 0,46 | 0,35 | - |
| 25.11.2021 | 1,62 | 0 | 13,114 | 0 | 0 | 12,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 39,9 | 0,45 | 0,35 | - |
| 26.11.2021 | 1,803 | 0 | 15,417 | 0 | 0 | 15,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 42,7 | 0,45 | 0,35 | - |
| 27.11.2021 | 1,491 | 0 | 13,062 | 0 | 0 | 12,746 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 45,9 | 0,45 | 0,35 | - |
| 28.11.2021 | 1,168 | 0 | 11,275 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 48,7 | 0,45 | 0,35 | - |
| 29.11.2021 | 1,244 | 0 | 12,152 | 0 | 0 | 11,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 50,2 | 0,45 | 0,35 | - |
| 30.11.2021 | 1,28 | 0 | 13,688 | 0 | 0 | 13,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 51 | 0,44 | 0,34 | - |
| 01.12.2021 | 1,35 | 0 | 13,827 | 0 | 0 | 13,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 52,7 | 0,46 | 0,35 | - |
| 02.12.2021 | 1,172 | 0 | 11,594 | 0 | 0 | 11,315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 48,8 | 0,45 | 0,35 | - |
| 03.12.2021 | 1,32 | 0 | 13,208 | 0 | 0 | 12,874 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 51,2 | 0,47 | 0,35 | - |
| 04.12.2021 | 1,309 | 0 | 12,612 | 0 | 0 | 12,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 51,3 | 0,49 | 0,36 | - |
| 05.12.2021 | 1,317 | 0 | 12,35 | 0 | 0 | 12,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 51,2 | 0,49 | 0,35 | - |
| 06.12.2021 | 1,69 | 0 | 18,647 | 0 | 0 | 18,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,7 | 59,5 | 0,49 | 0,35 | - |
| 07.12.2021 | 2,038 | 0 | 28,28 | 0 | 0 | 27,399 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85 | 67,3 | 0,49 | 0,36 | - |
| 08.12.2021 | 2,112 | 0 | 26,957 | 0 | 0 | 26,071 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87,7 | 68,4 | 0,49 | 0,36 | - |
| 09.12.2021 | 2,361 | 0 | 26,166 | 0 | 0 | 25,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85,4 | 63,2 | 0,49 | 0,36 | - |
| 10.12.2021 | 1,7 | 0 | 15,307 | 0 | 0 | 14,889 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,9 | 51,7 | 0,49 | 0,35 | - |
| 11.12.2021 | 1,661 | 0 | 14,75 | 0 | 0 | 14,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 50,3 | 0,5 | 0,35 | - |
| 12.12.2021 | 1,777 | 0 | 16,633 | 0 | 0 | 16,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 52,4 | 0,5 | 0,35 | - |
| 13.12.2021 | 1,699 | 0 | 16,485 | 0 | 0 | 16,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 51,6 | 0,5 | 0,35 | - |
| 14.12.2021 | 1,496 | 0 | 13,185 | 0 | 0 | 12,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 47,8 | 0,49 | 0,35 | - |
| 15.12.2021 | 1,294 | 0 | 11,476 | 0 | 0 | 11,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 44,5 | 0,48 | 0,36 | - |
| 16.12.2021 | 1,086 | 0 | 8,965 | 0 | 0 | 8,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 40,3 | 0,47 | 0,36 | - |
| 17.12.2021 | 1,27 | 0 | 11,774 | 0 | 0 | 11,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 43,8 | 0,46 | 0,36 | - |
| 18.12.2021 | 1,218 | 0 | 10,847 | 0 | 0 | 10,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42,7 | 0,46 | 0,36 | - |
| 19.12.2021 | 1,273 | 0 | 13,205 | 0 | 0 | 12,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 44,2 | 0,46 | 0,36 | - |
| 20.12.2021 | 1,6 | 0 | 14,061 | 0 | 0 | 13,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 48,7 | 0,47 | 0,35 | - |
| Итого: | 45,596 | 0 | 441,854 | 0 | 0 | 430,426 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2021 | 159,127 | 1396,486 | 0 | 0 | 1362,001 | 0 | 0 | 9312 | 1403 |
| 20.12.2021 | 204,723 | 1838,339 | 0 | 0 | 1792,428 | 0 | 0 | 10032 | 1403 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.12.2021 13:37:59