

# #116431#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,006	0	92,43	0	0	90,21	0	0	0	24	0	0	73,5	51,2	22,28	0,5	0,31	-
25.01.2025	1,794	0	82,23	0	0	80,35	0	0	0	24	0	0	71,4	48,9	22,45	0,49	0,31	-
26.01.2025	1,77	0	87,62	0	0	85,73	0	0	0	24	0	0	68,9	48	20,91	0,5	0,31	-
27.01.2025	1,692	0	77,72	0	0	76,03	0	0	0	24	0	0	69,7	47,3	22,34	0,5	0,31	-
28.01.2025	1,449	0	65,72	0	0	64,3	0	0	0	24	0	0	69,1	46,2	22,93	0,5	0,31	-
29.01.2025	1,483	0	70,24	0	0	68,73	0	0	0	24	0	0	68,9	47,2	21,73	0,5	0,3	-
30.01.2025	1,61	0	75,56	0	0	73,91	0	0	0	24	0	0	69,2	47,2	21,96	0,49	0,31	-
31.01.2025	1,864	0	88,79	0	0	86,83	0	0	0	24	0	0	70,6	48,7	21,89	0,49	0,31	-
01.02.2025	2,172	0	108,85	0	0	106,29	0	0	0	24	0	0	72,5	52,1	20,46	0,5	0,31	-
02.02.2025	2,284	0	105,85	0	0	103,19	0	0	0	24	0	0	75,1	53	22,15	0,5	0,31	-
03.02.2025	2,336	0	111,49	0	0	108,67	0	0	0	24	0	0	75,6	54,1	21,5	0,5	0,31	-
04.02.2025	2,129	0	98,57	0	0	96,16	0	0	0	24	0	0	73,9	51,8	22,11	0,49	0,31	-
05.02.2025	2,172	0	102,72	0	0	100,21	0	0	0	24	0	0	73,9	52,1	21,73	0,5	0,31	-
06.02.2025	1,974	0	91,83	0	0	89,7	0	0	0	24	0	0	72	50	22,01	0,5	0,31	-
07.02.2025	2,261	0	103,61	0	0	101,01	0	0	0	24	0	0	75	52,4	22,59	0,49	0,31	-
08.02.2025	2,635	0	118,57	0	0	115,28	0	0	0	24	0	0	79,6	56,6	22,96	0,49	0,31	-
09.02.2025	2,69	0	113,5	0	0	110,2	0	0	0	24	0	0	81,8	57,3	24,45	0,48	0,31	-
10.02.2025	2,871	0	128,81	0	0	124,95	0	0	0	24	0	0	83	60	23,02	0,47	0,31	-
11.02.2025	2,941	0	140,2	0	0	136,04	0	0	0	24	0	0	82,8	61,3	21,57	0,48	0,31	-
12.02.2025	2,836	0	128,21	0	0	124,42	0	0	0	24	0	0	82,7	59,7	22,99	0,47	0,32	-
13.02.2025	2,689	0	117,48	0	0,11	114,03	0	0,11	0,11	24	0	0	82	58,2	23,8	0,47	0,33	-
14.02.2025	2,631	0	113,15	0	0	109,91	0	0	0	24	0	0	81,2	57,3	23,95	0,47	0,33	-
15.02.2025	2,649	0	115,14	0	0	111,85	0	0	0	24	0	0	81,2	57,5	23,64	0,46	0,33	-
16.02.2025	2,736	0	120,56	0	0	117,03	0	0	0	24	0	0	82,2	58,5	23,69	0,46	0,33	-
17.02.2025	2,596	0	113,22	0	0	109,99	0	0	0	24	0	0	80,9	57,3	23,66	0,47	0,33	-
18.02.2025	2,496	0	106,85	0	0	103,86	0	0	0	24	0	0	80	55,9	24,02	0,48	0,33	-
19.02.2025	2,429	0	103,56	0	0	100,71	0	0	0	24	0	0	79,7	55,5	24,18	0,47	0,33	-
20.02.2025	2,608	0	105,68	0	0	102,56	0	0	0	24	0	0	82,5	56,9	25,66	0,47	0,33	-
21.02.2025	2,522	0	108,17	0	0	105,06	0	0	0	24	0	0	81	56,7	24,22	0,47	0,33	-
22.02.2025	2,296	0	99,79	0	0	97,16	0	0	0	24	0	0	77,3	53,5	23,74	0,46	0,33	-
23.02.2025	2,305	0	109,28	0	0	106,5	0	0	0	24	0	0	75,6	53,7	21,88	0,47	0,33	-
Итого:	70,926	0	3205,4	0	0,11	3120,87	0	0,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,926																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	206,733	12477,84	0	1,9	12192,86	0	1,9
23.02.2025	277,659	15683,24	0	2,01	15313,73	0	2,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 12:44:35