

#5258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,316	177,34	173,08	173,08	24	0	0	73,2	59,8	13,35	0,46	0,32	8,2
25.02.2021	2,182	179,35	175,43	175,43	24	0	0	69,7	57,3	12,42	0,45	0,33	10,7
26.02.2021	2,197	170,4	166,62	166,62	24	0	0	70,4	57,2	13,15	0,45	0,33	4,9
27.02.2021	2,413	169,89	165,92	165,92	24	0	0	72,3	57,8	14,54	0,45	0,33	3,2
28.02.2021	2,435	170,68	166,58	166,58	24	0	0	73,4	58,8	14,6	0,45	0,33	3
01.03.2021	2,495	169,91	165,67	165,67	24	0	0	75	59,9	15,04	0,45	0,33	2,5
02.03.2021	2,454	170,32	166,17	166,17	24	0	0	73,8	59	14,75	0,46	0,33	3,2
03.03.2021	2,644	172,47	167,92	167,92	24	0	0	77,3	61,6	15,73	0,46	0,33	1,3
04.03.2021	2,624	170,56	166,11	166,11	24	0	0	77	61,2	15,75	0,45	0,34	1,3
05.03.2021	2,688	168,43	163,77	163,77	24	0	0	79,4	63	16,38	0,46	0,33	-0,7
06.03.2021	2,691	167,56	163,03	163,03	24	0	0	78,4	62	16,47	0,46	0,34	1,4
07.03.2021	2,622	172,37	167,77	167,77	24	0	0	77,8	62,2	15,6	0,45	0,34	1,7
08.03.2021	2,484	153,3	149,12	149,12	22	2	1	79	62,3	16,64	0,45	0,33	0
09.03.2021	2,822	169,74	164,8	164,8	24	0	0	81,7	64,6	17,09	0,46	0,33	-1,7
10.03.2021	2,772	171,04	166,18	166,18	24	0	0	80,8	64,1	16,66	0,46	0,34	-0,7
11.03.2021	2,774	169,93	165,1	165,1	24	0	0	80,7	64	16,77	0,46	0,33	-0,8
12.03.2021	2,528	176,17	171,61	171,61	24	0	0	76,6	61,8	14,7	0,46	0,33	4,6
13.03.2021	2,469	175,46	171,22	171,22	24	0	0	73,8	59,4	14,4	0,45	0,33	4,9
14.03.2021	2,704	188,98	184,52	184,52	24	0	0	72,6	58	14,62	0,46	0,33	3,7
15.03.2021	7,833	550,01	536,95	536,95	24	0	0	73	58,4	14,57	0,45	0,32	3,2
16.03.2021	7,82	557,27	543,68	543,68	24	0	0	74,1	59,7	14,36	0,45	0,33	2,5
17.03.2021	3,368	237,92	232,06	232,06	24	0	0	74,3	59,8	14,49	0,45	0,33	1,6
18.03.2021	2,686	180,79	176,22	176,22	24	0	0	75,4	60,2	15,23	0,45	0,33	1
19.03.2021	3,258	206,04	200,48	200,48	24	0	0	78,1	61,9	16,21	0,45	0,33	-1,1
20.03.2021	2,766	168,92	164,23	164,23	24	0	0	79,8	63	16,8	0,46	0,33	-1,1
21.03.2021	2,726	174,33	169,56	169,56	24	0	0	78,9	62,8	16,06	0,45	0,33	1,8
22.03.2021	2,655	178,18	173,54	173,54	24	0	0	77,1	61,8	15,26	0,46	0,33	2,6
23.03.2021	2,759	200,94	195,94	195,94	24	0	0	74,9	60,9	14,04	0,46	0,33	-
Итого:	84,185	5718,3	5573,28	5573,28	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,185												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	288,951	18866,55	18355,61	18355,61
23.03.2021	373,136	24584,85	23928,89	23928,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2021 7:54:29