

#5259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	1,206	90,15	87,99	87,99	24	0	0	74,5	60,8	13,67	0,44	0,32	3,1
25.02.2023	1,253	90,01	87,75	87,75	24	0	0	75,2	61	14,26	0,44	0,32	1,3
26.02.2023	1,332	90,01	87,61	87,61	24	0	0	77,2	62,1	15,17	0,44	0,32	0,3
27.02.2023	1,323	89,55	87,15	87,15	24	0	0	78,7	63,6	15,13	0,44	0,32	-1,2
28.02.2023	1,316	89,5	87,04	87,04	24	0	0	78,6	63,5	15,08	0,44	0,32	-1,2
01.03.2023	1,161	90,03	87,85	87,85	24	0	0	74,1	60,9	13,19	0,44	0,32	3,1
02.03.2023	1,199	89,98	87,73	87,73	24	0	0	75,2	61,6	13,63	0,45	0,32	1,9
03.03.2023	1,138	90,12	87,96	87,96	24	0	0	73,9	61	12,91	0,44	0,32	3,6
04.03.2023	1,22	90,11	87,86	87,86	24	0	0	75,2	61,3	13,86	0,44	0,32	1,8
05.03.2023	1,281	89,84	87,48	87,48	24	0	0	77,2	62,5	14,62	0,44	0,32	-0,5
06.03.2023	1,308	89,7	87,3	87,3	24	0	0	77,8	62,9	14,95	0,44	0,32	-0,9
07.03.2023	1,314	89,68	87,24	87,24	24	0	0	78,5	63,4	15,05	0,44	0,32	-1,6
08.03.2023	1,297	89,87	87,47	87,47	24	0	0	76,9	62,1	14,82	0,44	0,32	-0,2
09.03.2023	1,325	89,51	87,04	87,04	24	0	0	79,2	64,1	15,16	0,44	0,32	-3,2
10.03.2023	1,343	89,36	86,89	86,89	24	0	0	80,1	64,6	15,43	0,44	0,32	-2,6
11.03.2023	1,33	89,68	87,28	87,28	24	0	0	78,4	63,2	15,22	0,44	0,32	-1
12.03.2023	1,319	89,9	87,5	87,5	24	0	0	76,8	61,8	15,02	0,44	0,32	-0,3
13.03.2023	1,205	88,57	86,35	86,35	24	0	0	75	61	13,93	0,47	0,32	0
14.03.2023	1,02	89,1	87	87	24	0	0	71,6	59,9	11,73	0,44	0,32	8,8
15.03.2023	0,854	70,02	68,45	68,45	24	0	0	71,4	58,9	12,43	0,45	0,32	4,4
16.03.2023	1,069	83,53	81,53	81,53	24	0	0	73,8	60,7	13,11	0,45	0,32	1,8
17.03.2023	0,642	52,4	51,14	51,14	24	0	0	73,4	60,9	12,55	0,45	0,31	2,2
18.03.2023	0,444	38,48	37,61	37,61	24	0	0	71,2	59,4	11,77	0,46	0,31	6,6
19.03.2023	0,983	84,59	82,63	82,63	24	0	0	71,5	59,7	11,86	0,45	0,31	8,8
20.03.2023	0,803	70,96	69,32	69,32	24	0	0	71,1	59,5	11,57	0,46	0,31	-
21.03.2023	0,935	80,33	78,48	78,48	24	0	0	71,5	59,6	11,89	0,46	0,31	-
22.03.2023	0,949	81,63	79,74	79,74	24	0	0	71,6	59,8	11,87	0,46	0,31	-
23.03.2023	1,037	90	87,87	87,87	24	0	0	71,7	59,9	11,79	0,46	0,31	-
Итого:	31,606	2356,61	2297,26	2297,26	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,606												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	37,327	2644,74	2576,72	2576,72
23.03.2023	68,933	5001,35	4873,98	4873,98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 8:07:44