

# #5250#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2022	2,52	174,6	169,82	169,82	24	0	0	78,7	63,9	14,8	0,43	0,32	-1,2
02.03.2022	2,432	176,38	171,7	171,7	24	0	0	77,5	63,4	14,14	0,43	0,31	-0,1
03.03.2022	2,375	179,44	174,8	174,8	24	0	0	76,5	63	13,54	0,42	0,31	2,7
04.03.2022	2,411	176,59	172,06	172,06	24	0	0	76,3	62,3	14	0,42	0,32	2,1
05.03.2022	2,551	173,42	168,67	168,67	24	0	0	79	63,8	15,11	0,43	0,32	-2,2
06.03.2022	2,634	177,6	172,7	172,7	24	0	0	79,3	64,1	15,23	0,43	0,31	-1,1
07.03.2022	2,574	178,18	173,41	173,41	24	0	0	78,2	63,3	14,82	0,42	0,31	1,7
08.03.2022	2,416	177,61	172,94	172,94	24	0	0	77,1	63,2	13,94	0,42	0,31	2,8
09.03.2022	2,395	174,38	169,88	169,88	24	0	0	76,3	62,2	14,08	0,42	0,32	1,3
10.03.2022	2,267	172,65	167,93	167,93	24	0	0	78,8	65,4	13,47	0,42	0,31	-2,5
11.03.2022	2,306	174,67	169,88	169,88	24	0	0	78,8	65,3	13,55	0,42	0,31	-1,2
12.03.2022	2,388	175,52	170,8	170,8	24	0	0	78	64,1	13,95	0,42	0,31	-0,6
13.03.2022	2,398	174,48	170,01	170,01	24	0	0	76,2	62,1	14,09	0,42	0,31	0
14.03.2022	2,239	178,28	173,79	173,79	24	0	0	75,2	62,4	12,86	0,43	0,31	1,5
15.03.2022	2,188	179,7	175,28	175,28	24	0	0	74,3	61,9	12,47	0,42	0,31	1,8
16.03.2022	2,131	175,56	171,29	171,29	24	0	0	73,7	61,3	12,41	0,43	0,31	2,3
17.03.2022	2,189	183,97	179,51	179,51	24	0	0	73,8	61,6	12,17	0,43	0,31	3,3
18.03.2022	2,221	184,79	180,31	180,31	24	0	0	73,9	61,6	12,3	0,43	0,31	4,3
19.03.2022	2,227	183,84	179,42	179,42	24	0	0	73,4	61	12,39	0,43	0,3	2,6
20.03.2022	2,311	184	179,44	179,44	24	0	0	74,5	61,6	12,85	0,43	0,31	2,2
21.03.2022	2,202	185,78	181,3	181,3	24	0	0	73,7	61,6	12,12	0,44	0,3	3,3
22.03.2022	2,18	190,38	185,82	185,82	24	0	0	73,3	61,6	11,7	0,43	0,3	4,9
23.03.2022	2,176	188,11	183,59	183,59	24	0	0	73,4	61,6	11,82	0,43	0,3	-
Итого:	53,731	4119,93	4014,35	4014,35	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,731												

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2022	865,939	74810,33	72972,56	72972,56
23.03.2022	919,67	78930,26	76986,91	76986,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2022 8:07:19