

# #5251#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,209	186,47	181,97	181,97	24	0	0	73,8	61,6	12,1	0,43	0,3	3,9
25.03.2022	2,183	187,26	182,76	182,76	24	0	0	73,4	61,4	11,92	0,43	0,3	7
26.03.2022	2,232	187,96	183,44	183,44	24	0	0	73,3	61,2	12,15	0,43	0,3	6,2
27.03.2022	2,268	184,02	179,61	179,61	24	0	0	73,2	60,6	12,6	0,44	0,3	5,2
28.03.2022	2,231	190,01	185,42	185,42	24	0	0	73,6	61,6	12	0,43	0,3	7
29.03.2022	2,203	184,5	180,03	180,03	24	0	0	73,8	61,6	12,22	0,43	0,31	4
30.03.2022	2,276	180,74	176,17	176,17	24	0	0	75,6	62,7	12,89	0,44	0,31	0,2
31.03.2022	2,21	170,85	166,35	166,35	22	2	1	77,2	63,9	13,27	0,44	0,31	-
01.04.2022	2,446	188,49	183,56	183,56	24	0	0	77	63,7	13,29	0,44	0,3	-
02.04.2022	2,434	187,44	182,61	182,61	24	0	0	76,4	63,1	13,29	0,43	0,31	-
03.04.2022	2,434	187,28	182,49	182,49	24	0	0	76,3	63	13,31	0,42	0,3	-
04.04.2022	2,28	180,22	175,71	175,71	24	0	0	75,2	62,2	12,94	0,43	0,31	-
05.04.2022	2,218	179,61	175,24	175,24	24	0	0	74	61,3	12,63	0,43	0,31	-
06.04.2022	2,199	184,48	180,07	180,07	24	0	0	73,3	61,1	12,17	0,44	0,3	-
07.04.2022	2,176	196,72	191,94	191,94	24	0	0	73,9	62,6	11,31	0,43	0,3	-
08.04.2022	2,135	187,98	183,5	183,5	24	0	0	73,1	61,5	11,61	0,43	0,3	-
09.04.2022	2,255	186,31	181,79	181,79	24	0	0	73,8	61,4	12,36	0,43	0,3	-
10.04.2022	2,301	186,27	181,82	181,82	24	0	0	73,3	60,7	12,62	0,44	0,3	-
11.04.2022	2,228	188,72	184,19	184,19	24	0	0	73,7	61,6	12,08	0,43	0,3	-
12.04.2022	2,203	189,09	184,5	184,5	24	0	0	73,7	61,8	11,9	0,44	0,29	-
13.04.2022	2,21	193,13	188,48	188,48	24	0	0	73,6	61,9	11,7	0,43	0,29	-
14.04.2022	2,169	193,68	188,98	188,98	24	0	0	73,7	62,3	11,43	0,44	0,3	-
15.04.2022	2,197	194,02	189,3	189,3	24	0	0	73,8	62,2	11,58	0,43	0,3	-
16.04.2022	2,196	189,81	185,26	185,26	24	0	0	73,1	61,3	11,84	0,44	0,3	-
17.04.2022	2,288	191,72	187,12	187,12	24	0	0	73,6	61,4	12,19	0,44	0,3	-
18.04.2022	2,193	192,33	187,75	187,75	24	0	0	73,2	61,6	11,65	0,44	0,3	-
19.04.2022	2,229	197,06	192,31	192,31	24	0	0	73,6	62	11,56	0,44	0,29	-
20.04.2022	2,204	197,45	192,7	192,7	24	0	0	73,6	62,2	11,41	0,44	0,29	-
21.04.2022	2,2	201,5	196,64	196,64	24	0	0	73,6	62,4	11,15	0,45	0,29	-
22.04.2022	2,173	207,99	202,95	202,95	24	0	0	73,5	62,9	10,68	0,45	0,28	-
23.04.2022	2,26	207,55	202,49	202,49	24	0	0	73,8	62,7	11,14	0,45	0,28	-
Итого:	69,44	5880,66	5737,15	5737,15	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,44												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	919,67	78930,26	76986,91	76986,91
23.04.2022	989,11	84810,92	82724,06	82724,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2022 13:41:31