

#79866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,719	0	79,5	0	0	77,75	0	0	0	24	0	0	69,3	47	22,32	0,48	0,32	3,6
25.03.2024	1,622	0	74,71	0	0	73,07	0	0	0	24	0	0	69,3	46,9	22,35	0,49	0,32	3,9
26.03.2024	1,471	0	66,48	0	0	65,04	0	0	0	24	0	0	69,1	46,2	22,9	0,49	0,31	5,5
27.03.2024	1,35	0	60,85	0	0	59,57	0	0	0	24	0	0	68,8	45,9	22,87	0,5	0,31	9,1
28.03.2024	1,144	0	49,42	0	0	48,35	0	0	0	24	0	0	69	45	23,92	0,5	0,31	11,8
29.03.2024	1,163	0	52,76	0	0	51,65	0	0	0	24	0	0	68,5	45,5	22,93	0,51	0,31	10,7
30.03.2024	0,979	0	44,59	0	0	43,65	0	0	0	24	0	0	68,4	45,4	23,03	0,51	0,3	13,4
31.03.2024	0,772	0	37,93	0	0	37,11	0	0	0	24	0	0	68,4	47,2	21,21	0,5	0,3	16,7
01.04.2024	0,696	0	35,35	0	0	34,6	0	0	0	24	0	0	68	47,1	20,87	0,49	0,31	-
02.04.2024	1,062	0	47,17	0	0	46,16	0	0	0	24	0	0	68,4	44,8	23,6	0,49	0,31	-
03.04.2024	1,783	0	73,43	0	0	71,72	0	0	0	24	0	0	72,4	47,5	24,95	0,49	0,31	-
04.04.2024	1,683	0	67,82	0	0	66,25	0	0	0	24	0	0	72,6	47,1	25,47	0,5	0,31	-
05.04.2024	1,14	0	50,17	0	0	49,1	0	0	0	24	0	0	68,9	45,4	23,51	0,5	0,3	-
06.04.2024	1,161	0	51,09	0	0	49,99	0	0	0	24	0	0	68,8	44,9	23,91	0,49	0,3	-
07.04.2024	1,048	0	48,35	0	0	47,31	0	0	0	24	0	0	69	46,9	22,14	0,5	0,3	-
08.04.2024	0,919	0	43,54	0	0	42,61	0	0	0	24	0	0	68,4	46,3	22,08	0,48	0,29	-
09.04.2024	0,649	0	35,18	0	0	34,46	0	0	0	24	0	0	67,6	48,1	19,51	0,3	0,22	-
10.04.2024	0,552	0	34,77	0	0	34,07	0	0	0	24	0	0	66,8	51,1	15,66	0,28	0,21	-
11.04.2024	0,25	0	23,37	0	0	22,88	0	0	0	24	0	0	67,5	57,2	10,31	0,3	0,2	-
12.04.2024	0,263	0	20,59	0	0	20,16	0	0	0	24	0	0	69,3	57,1	12,17	0,3	0,2	-
13.04.2024	0,279	0	16,68	0	0	16,3	0	0	0	24	0	0	72,8	56,2	16,56	0,3	0,21	-
14.04.2024	0,321	0	20,35	0	0	19,89	0	0	0	24	0	0	71,8	56,2	15,64	0,29	0,21	-
15.04.2024	0,304	0	23,32	0	0	22,81	0	0	0	24	0	0	69,4	56,5	12,86	0,28	0,21	-
16.04.2024	0,275	0	25,67	0	0	25,15	0	0	0	24	0	0	67,4	57,2	10,23	0,36	0,33	-
17.04.2024	0,32	0	25,56	0	0,08	25,01	0	0,08	0,08	24	0	0	68,1	56,1	12	0,38	0,33	-
18.04.2024	1,083	0	76,4	0	0	74,97	0	0	0	24	0	0	63,3	51,6	11,73	0,47	0,28	-
19.04.2024	1,802	0	76,03	0	0	74,32	0	0	0	24	0	0	70,9	46,6	24,3	0,48	0,3	-
20.04.2024	1,844	0	77,67	0	0	75,91	0	0	0	24	0	0	71,2	46,8	24,41	0,48	0,3	-
21.04.2024	1,848	0	80,56	0	0	78,74	0	0	0	24	0	0	70,8	47,3	23,53	0,47	0,3	-
22.04.2024	1,859	0	79,85	0	0	78,03	0	0	0	24	0	0	71,3	47,3	23,97	0,48	0,3	-
23.04.2024	1,788	0	73,27	0	0	71,58	0	0	0	24	0	0	72,2	47,2	25,02	0,48	0,3	-
Итого:	33,149	0	1572,43	0	0,08	1538,21	0	0,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,149																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	453,299	25426,26	0	5,58	24812,71	7010,26	5,58
23.04.2024	486,448	26998,69	0	5,66	26350,92	7010,26	5,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:38:20