

#5254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,135	164,02	160,34	160,34	24	0	0	70,5	57,2	13,3	0,44	0,32	4
25.04.2021	2,163	160,96	157,4	157,4	24	0	0	70,1	56,4	13,74	0,43	0,32	3,7
26.04.2021	2,091	153,52	150,14	150,14	24	0	0	69,8	55,9	13,91	0,43	0,32	2,9
27.04.2021	2,166	158,43	154,94	154,94	24	0	0	70,1	56,1	13,96	0,45	0,32	4,1
28.04.2021	1,887	144,89	141,71	141,71	21	3	1	70	56,7	13,31	0,42	0,31	6,7
29.04.2021	2,134	163,96	160,39	160,39	24	0	0	69,7	56,4	13,27	0,29	0,24	9,3
30.04.2021	0,9	111,15	108,8	108,8	24	0	0	67,8	59,6	8,25	0,29	0,22	7
01.05.2021	0,463	120,66	118,03	118,03	24	0	0	69,4	65,5	3,9	0,29	0,22	7,3
02.05.2021	0,398	116,7	114,19	114,19	24	0	0	68,8	65,3	3,49	0,29	0,22	6,2
03.05.2021	0,451	116,75	114,25	114,25	24	0	0	69,3	65,4	3,95	0,36	0,32	5,8
04.05.2021	0,423	89,83	87,88	87,88	24	0	0	68,8	63,9	4,82	0,43	0,41	9,6
05.05.2021	0,426	67,36	65,92	65,92	24	0	0	69,2	62,8	6,47	0,42	0,41	10,4
06.05.2021	0,508	64,91	63,49	63,49	24	0	0	69,3	61,3	7,98	0,43	0,41	6,9
07.05.2021	0,506	67,37	65,92	65,92	24	0	0	69,6	61,8	7,7	0,43	0,41	6,9
08.05.2021	0,474	70,06	68,54	68,54	24	0	0	69,6	62,7	6,93	0,43	0,41	6,3
09.05.2021	0,469	72,67	71,07	71,07	24	0	0	69,5	62,9	6,59	0,43	0,41	11,1
10.05.2021	0,46	74,29	72,66	72,66	24	0	0	69,7	63,3	6,34	0,44	0,41	17,8
11.05.2021	0,419	77,78	76,09	76,09	24	0	0	69,7	64,2	5,49	0,43	0,4	19,7
12.05.2021	0,357	81,99	80,19	80,19	24	0	0	69,7	65,2	4,45	0,43	0,4	19,2
13.05.2021	0,423	83,11	81,34	81,34	24	0	0	69,5	64,3	5,19	0,41	0,37	9,9
14.05.2021	0,314	84,87	83,11	83,11	24	0	0	68,3	64,6	3,78	0,53	0,45	10,6
15.05.2021	0,4	123,47	120,82	120,82	24	0	0	68,6	65,3	3,3	0,52	0,45	10
16.05.2021	0,44	122,12	119,55	119,55	24	0	0	68,1	64,4	3,66	0,52	0,45	12,5
17.05.2021	0,385	124,05	121,43	121,43	24	0	0	68,6	65,4	3,16	0,51	0,44	14,5
18.05.2021	0,41	116,09	113,62	113,62	24	0	0	68,4	64,8	3,6	0,5	0,44	11,4
19.05.2021	0,397	111,29	108,91	108,91	24	0	0	68,1	64,5	3,61	0,5	0,44	10,4
20.05.2021	0,416	113,6	111,21	111,21	24	0	0	68,5	64,7	3,74	0,5	0,44	-
21.05.2021	0,378	112,92	110,5	110,5	24	0	0	68,4	65	3,4	0,5	0,44	14
22.05.2021	0,412	113,79	111,39	111,39	24	0	0	68,2	64,5	3,7	0,5	0,44	-
23.05.2021	0,47	114,23	111,79	111,79	24	0	0	68,8	64,6	4,2	0,5	0,44	-
Итого:	23,275	3296,84	3225,62	3225,62	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,275												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	448,869	30492,59	29703,4	29703,4
23.05.2021	472,144	33789,43	32929,02	32929,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:13:08