

#83892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,627	0	67,4	0	0	65,87	0	0	0	24	0	0	71,2	46,3	24,85	0,48	0,3	4,9
25.04.2024	1,5	0	63,9	0	0	62,48	0	0	0	24	0	0	70,3	46,1	24,14	0,49	0,3	6,4
26.04.2024	1,292	0	57,42	0	0	56,2	0	0	0	24	0	0	68,8	45,4	23,34	0,5	0,29	7,8
27.04.2024	1,13	0	50,01	0	0	48,94	0	0	0	24	0	0	68,8	45,5	23,36	0,51	0,28	12,1
28.04.2024	0,941	0	41,24	0	0	40,36	0	0	0	24	0	0	69,6	46,2	23,42	0,52	0,27	14,6
29.04.2024	0,83	0	34,35	0	0	33,59	0	0	0	24	0	0	71	45,7	25,31	0,53	0,27	16,9
30.04.2024	0,768	0	31,53	0	0	30,8	0	0	0	24	0	0	72	46,8	25,12	0,49	0,26	16,1
01.05.2024	0,655	0	29,62	0	0	28,94	0	0	0	24	0	0	71,1	47,3	23,75	0,32	0,22	-
02.05.2024	0,52	0	34,08	0	0	33,36	0	0	0	24	0	0	67,6	51,6	16,01	0,29	0,2	-
03.05.2024	0,343	0	22,83	0	0	22,3	0	0	0	24	0	0	71,3	56,5	14,8	0,29	0,21	-
04.05.2024	0,325	0	32,45	0	0	31,78	0	0	0	24	0	0	66,9	57	9,84	0,29	0,2	-
05.05.2024	0,292	0	26,39	0	0	25,85	0	0	0	24	0	0	67,9	57,2	10,77	0,38	0,33	-
06.05.2024	0,296	0	28,09	0	0,02	27,51	0	0,02	0,02	24	0	0	67,4	56,8	10,53	0,44	0,4	-
07.05.2024	0,304	0	24,94	0	0	24,4	0	0	0	24	0	0	68,9	57,1	11,78	0,43	0,41	-
08.05.2024	0,331	0	27,97	0	0	27,39	0	0	0	24	0	0	68,3	56,7	11,57	0,43	0,41	-
09.05.2024	0,273	0	22,83	0	0	22,34	0	0	0	24	0	0	68,6	56,8	11,82	0,43	0,41	-
10.05.2024	0,279	0	25,62	0	0	25,09	0	0	0	24	0	0	68,2	57,4	10,76	0,43	0,41	-
11.05.2024	0,334	0	27,79	0	0	27,21	0	0	0	24	0	0	68,6	56,6	11,93	0,43	0,41	-
12.05.2024	0,348	0	28,34	0	0	27,73	0	0	0	24	0	0	68,5	56,5	12,03	0,43	0,37	-
13.05.2024	0,247	0	21,61	0	0	21,15	0	0	0	24	0	1	68,5	57,2	11,26	0,42	0,34	-
14.05.2024	0,258	0	22,59	0	0,01	22,11	0	0,01	0,01	24	0	1	68,1	57,3	10,76	0,43	0,41	-
15.05.2024	0,308	0	25,53	0	0	24,99	0	0	0	24	0	0	68,7	56,8	11,82	0,43	0,41	-
16.05.2024	0,296	0	25,46	0	0	24,89	0	0	0	24	0	0	68,5	57,1	11,39	0,43	0,41	-
17.05.2024	0,265	0	23,37	0	0	22,86	0	0	0	24	0	0	68,6	57,3	11,26	0,43	0,41	-
18.05.2024	0,332	0	28,37	0	0	27,78	0	0	0	24	0	0	68,2	56,8	11,43	0,44	0,41	-
19.05.2024	0,265	0	23,62	0	0	23,15	0	0	0	24	0	0	68,3	57,3	10,98	0,44	0,41	-
20.05.2024	0,287	0	24,88	0	0	24,34	0	0	0	24	0	0	68,3	56,9	11,34	0,44	0,41	-
21.05.2024	0,289	0	24,79	0	0	24,27	0	0	0	24	0	0	68,6	57,1	11,53	0,43	0,4	-
22.05.2024	0,27	0	24,28	0	0	23,75	0	0	0	24	0	0	68,1	57,1	10,95	0,43	0,4	-
23.05.2024	0,276	0	24,13	0	0	23,61	0	0	0	24	0	0	68,5	57,3	11,28	0,44	0,4	-
Итого:	15,481	0	945,43	0	0,03	925,04	0	0,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,481																	

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	486,448	26998,69	0	5,66	26350,92	7010,26	5,66
23.05.2024	501,929	27944,12	0	5,69	27275,96	7010,26	5,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 8:54:56