

#5257#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,394	112,43	110,06	110,06	24	0	0	68,1	64,5	3,56	0,5	0,44	16
25.05.2021	0,424	112,55	110,17	110,17	24	0	0	68,2	64,4	3,83	0,5	0,44	-
26.05.2021	0,386	112,18	109,82	109,82	24	0	0	68	64,4	3,52	0,5	0,44	-
27.05.2021	0,373	112,19	109,83	109,83	24	0	0	68,1	64,7	3,37	0,5	0,44	-
28.05.2021	0,415	112,75	110,4	110,4	24	0	0	67,8	64,1	3,76	0,51	0,45	11
29.05.2021	0,432	118,97	116,39	116,39	24	0	0	69,2	65,5	3,69	0,52	0,45	12,3
30.05.2021	0,469	122,79	120,03	120,03	24	0	0	71,1	67,2	3,9	0,51	0,44	-
31.05.2021	0,425	120,27	117,57	117,57	24	0	0	70,9	67,3	3,62	0,48	0,42	16
01.06.2021	0,382	103,44	101,17	101,17	24	0	0	70,2	66,5	3,77	0,44	0,4	-
02.06.2021	0,404	86,68	84,79	84,79	24	0	0	69,4	64,6	4,74	0,44	0,4	-
03.06.2021	0,357	95,5	93,4	93,4	24	0	0	69,8	66	3,81	0,44	0,4	15
04.06.2021	0,381	89,87	87,87	87,87	24	0	0	69,8	65,4	4,34	0,44	0,4	-
05.06.2021	0,333	86,8	84,91	84,91	24	0	0	69,2	65,2	3,92	0,44	0,4	13,4
06.06.2021	0,434	88,25	86,29	86,29	24	0	0	69,8	64,8	4,99	0,43	0,4	22
07.06.2021	0,389	87,66	85,78	85,78	24	0	0	69,2	64,7	4,52	0,44	0,4	-
08.06.2021	0,337	90,81	88,84	88,84	24	0	0	69,8	66	3,77	0,44	0,4	18,8
09.06.2021	0,336	90,61	88,63	88,63	24	0	0	69,7	65,9	3,81	0,44	0,4	21
10.06.2021	0,327	91,62	89,62	89,62	24	0	0	69,6	65,9	3,69	0,44	0,4	-
11.06.2021	0,348	92,64	90,63	90,63	24	0	0	69,6	65,8	3,85	0,44	0,4	-
12.06.2021	0,386	91,93	89,94	89,94	24	0	0	69,6	65,4	4,29	0,44	0,4	-
13.06.2021	0,363	91,94	89,94	89,94	24	0	0	69,5	65,4	4,05	0,44	0,4	-
14.06.2021	0,404	92,28	90,27	90,27	24	0	0	69,6	65,2	4,45	0,44	0,4	-
15.06.2021	0,386	92,62	90,61	90,61	24	0	0	69,8	65,5	4,27	0,44	0,4	-
16.06.2021	0,382	93,26	91,22	91,22	24	0	0	69,9	65,7	4,2	0,44	0,4	-
17.06.2021	0,392	94,11	92,04	92,04	24	0	0	70	65,7	4,27	0,44	0,4	-
18.06.2021	0,363	90,76	88,78	88,78	24	0	0	69,6	65,6	4,08	0,44	0,4	-
19.06.2021	0,386	94,29	92,22	92,22	24	0	0	69,7	65,6	4,17	0,44	0,4	-
20.06.2021	0,347	94,24	92,21	92,21	24	0	0	69,6	65,8	3,76	0,44	0,4	-
Итого:	10,755	2763,44	2703,43	2703,43	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,755												

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	472,144	33789,43	32929,02	32929,02
20.06.2021	482,899	36552,87	35632,45	35632,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 11:21:46