

# #5247#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,348	99,87	97,59	97,59	24	0	0	71,1	67,6	3,53	0,4	0,37	-
25.05.2022	0,346	94,66	92,58	92,58	24	0	0	70	66,3	3,75	0,4	0,37	-
26.05.2022	0,366	96,96	94,79	94,79	24	0	0	70,6	66,7	3,85	0,41	0,38	-
27.05.2022	0,344	98,8	96,61	96,61	24	0	0	70,5	67	3,56	0,41	0,38	-
28.05.2022	0,362	101,4	99,1	99,1	24	0	0	70,7	67,1	3,63	0,41	0,38	-
29.05.2022	0,389	99,82	97,58	97,58	24	0	0	70,6	66,7	3,97	0,41	0,38	-
30.05.2022	0,346	99,13	96,93	96,93	24	0	0	70,6	67	3,57	0,41	0,38	-
31.05.2022	0,366	102,59	100,26	100,26	24	0	0	70,7	67,1	3,67	0,41	0,38	-
01.06.2022	0,329	100,95	98,73	98,73	24	0	0	69,8	66,5	3,32	0,4	0,37	-
02.06.2022	0,363	97,01	94,83	94,83	24	0	0	70,4	66,6	3,82	0,4	0,37	-
03.06.2022	0,374	100,39	98,14	98,14	24	0	0	70,7	66,9	3,78	0,4	0,37	-
04.06.2022	0,408	99,81	97,58	97,58	24	0	0	70,2	66,1	4,14	0,4	0,37	-
05.06.2022	0,371	100,52	98,31	98,31	24	0	0	70,5	66,7	3,78	0,4	0,37	-
06.06.2022	0,316	100,92	98,68	98,68	24	0	0	70,4	67,2	3,2	0,41	0,37	-
07.06.2022	0,306	105,48	103,11	103,11	24	0	0	70,8	67,8	2,97	0,41	0,37	-
08.06.2022	0,296	102,26	99,98	99,98	24	0	0	70,4	67,4	2,96	0,41	0,38	-
09.06.2022	0,371	103,43	101,1	101,1	24	0	0	70,7	67	3,65	0,41	0,38	-
10.06.2022	0,316	103,08	100,79	100,79	24	0	0	70,4	67,2	3,12	0,41	0,38	-
11.06.2022	0,347	107,44	104,99	104,99	24	0	0	71	67,7	3,3	0,41	0,37	-
12.06.2022	0,369	108,29	105,83	105,83	24	0	0	70,7	67,2	3,48	0,41	0,38	-
13.06.2022	0,354	104,68	102,32	102,32	24	0	0	70,4	66,9	3,47	0,41	0,38	-
14.06.2022	0,382	105,33	102,98	102,98	24	0	0	70,4	66,7	3,7	0,41	0,37	-
15.06.2022	0,389	103,06	100,72	100,72	24	0	0	71	67,1	3,88	0,4	0,37	-
16.06.2022	0,334	99,6	97,39	97,39	24	0	0	70,5	67,1	3,42	0,4	0,38	-
17.06.2022	0,314	99,1	96,88	96,88	24	0	0	70,5	67,2	3,26	0,4	0,38	-
18.06.2022	0,315	98,51	96,31	96,31	24	0	0	70,4	67,1	3,26	0,4	0,38	-
19.06.2022	0,384	96,92	94,77	94,77	24	0	0	70,4	66,4	4,07	0,4	0,38	-
20.06.2022	0,33	97,99	95,77	95,77	24	0	0	70,5	67	3,45	0,4	0,38	-
21.06.2022	0,355	95,43	93,3	93,3	24	0	0	70	66,2	3,78	0,4	0,38	-
22.06.2022	0,34	96,32	94,18	94,18	24	0	0	70,2	66,6	3,59	0,4	0,38	-
23.06.2022	0,314	98,04	95,83	95,83	24	0	0	70,6	67,4	3,27	0,4	0,37	-
Итого:	10,844	3117,79	3047,96	3047,96	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,844												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1004,754	87916,5	85757,67	85757,67
23.06.2022	1015,598	91034,29	88805,63	88805,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2022 7:59:39