

#5252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,216	0	16,81	0	0	16,45	16,45	0	0	21	3	1	69,1	55,9	13,2	0,42	0,38	-
25.05.2023	0,249	0	20	0	0	19,58	19,58	0	0	24	0	0	69,1	56,4	12,71	0,42	0,38	-
26.05.2023	0,228	0	19,4	0	0	18,99	18,99	0	0	24	0	0	69	57	12,05	0,42	0,38	-
27.05.2023	0,268	0	22,55	0	0	22,08	22,08	0	0	24	0	0	68,5	56,3	12,22	0,42	0,38	-
28.05.2023	0,293	0	23,53	0	0	23,04	23,04	0	0	24	0	0	68,7	56	12,71	0,43	0,38	-
29.05.2023	0,282	0	22	0	0	21,5	21,5	0	0	24	0	0	69,2	56,1	13,11	0,43	0,38	-
30.05.2023	0,262	0	20,62	0	0	20,19	20,19	0	0	24	0	0	69	56,1	12,93	0,43	0,38	-
31.05.2023	0,211	0	18,53	0	0	18,16	18,16	0	0	24	0	0	68,6	57	11,63	0,43	0,38	-
01.06.2023	0,249	0	20,43	0	0	20	9,66	0	0	24	0	0	68,9	56,1	12,76	0,43	0,38	-
02.06.2023	0,228	0	18,17	0	0	17,8	0	0	0	24	0	0	68,9	56,8	12,09	0,43	0,38	-
03.06.2023	0,236	0	19,61	0	0	19,2	0	0	0	24	0	0	69	57,1	11,91	0,42	0,38	-
04.06.2023	0,281	0	22,64	0	0	22,17	0	0	0	24	0	0	68,9	56,7	12,14	0,43	0,38	-
05.06.2023	0,252	0	20,67	0	0	20,22	0	0	0	24	0	0	68,9	56,9	12,01	0,43	0,38	-
06.06.2023	0,236	0	18,92	0	0	18,52	0	0	0	24	0	0	69,1	56,9	12,2	0,43	0,38	-
07.06.2023	0,222	0	17,87	0	0	17,49	0	0	0	24	0	0	69	57,1	11,89	0,43	0,38	-
08.06.2023	0,237	0	19,4	0	0	18,99	0	0	0	24	0	0	69,1	57	12,09	0,43	0,38	-
09.06.2023	0,235	0	19,5	0	0	19,08	0	0	0	24	0	0	68,9	56,9	11,95	0,43	0,38	-
10.06.2023	0,228	0	19,18	0	0	18,79	0	0	0	24	0	0	68,6	57,1	11,55	0,43	0,38	-
11.06.2023	0,282	0	21,35	0	0	20,91	0	0	0	24	0	0	69,2	56,4	12,85	0,43	0,38	-
12.06.2023	0,273	0	22,66	0	0	22,19	0	0	0	24	0	0	68,8	57	11,88	0,43	0,38	-
13.06.2023	0,241	0	19,55	0	0	19,15	0	0	0	24	0	0	69	57,1	11,84	0,43	0,38	-
14.06.2023	0,255	0	20,83	0	0	20,39	0	0	0	24	0	0	68,8	56,9	11,88	0,43	0,38	-
15.06.2023	0,272	0	24,02	0	0	23,51	0	0	0	24	0	0	67,9	56,8	11,07	0,43	0,38	-
16.06.2023	0,253	0	21,21	0	0	20,77	0	0	0	24	0	0	68,7	57	11,64	0,43	0,38	-
17.06.2023	0,253	0	20,92	0	0	20,49	0	0	0	24	0	0	68,7	56,9	11,84	0,43	0,38	-
18.06.2023	0,299	0	23,23	0	0	22,73	0	0	0	24	0	0	68,8	56,4	12,38	0,43	0,38	-
19.06.2023	0,238	0	19,84	0	0	19,43	0	0	0	24	0	0	68,8	57	11,8	0,43	0,38	-
20.06.2023	0,253	0	24,39	0	0	23,86	0	0	0	24	0	0	67,5	57,1	10,4	0,44	0,38	-
21.06.2023	0,233	0	18,74	0	0	18,32	0	0	0	24	0	0	69,2	57	12,17	0,43	0,38	-
22.06.2023	0,234	0	22,75	0	0	22,31	0	0	0	24	0	0	67,4	57,3	10,06	0,44	0,38	-
23.06.2023	0,22	0	18,15	0	0	17,77	0	0	0	24	0	0	69	57,2	11,83	0,43	0,38	-
Итого:	7,719	0	637,47	0	0	624,08	169,65	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,719																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2023	83,855	7013,57	0	0	6840,61	6840,61	0
23.06.2023	91,574	7651,04	0	0	7464,69	7010,26	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:28:24