

#5255#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2021 | 0,359 | 94,59 | 92,52 | 92,52 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 66 | 3,91 | 0,44 | 0,4 | - |
| 25.06.2021 | 0,311 | 94,53 | 92,52 | 92,52 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 66 | 3,38 | 0,44 | 0,4 | - |
| 26.06.2021 | 0,341 | 95,3 | 93,23 | 93,23 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 66,1 | 3,63 | 0,44 | 0,4 | - |
| 27.06.2021 | 0,372 | 93,3 | 91,28 | 91,28 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 65,7 | 4,05 | 0,44 | 0,4 | - |
| 28.06.2021 | 0,345 | 93,88 | 91,84 | 91,84 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,6 | 3,75 | 0,48 | 0,42 | - |
| 29.06.2021 | 0,302 | 101,88 | 99,8 | 99,8 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 64,3 | 2,99 | 0,51 | 0,45 | - |
| 30.06.2021 | 0,284 | 111,69 | 109,55 | 109,55 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 61,9 | 2,6 | 0,53 | 0,44 | - |
| 01.07.2021 | 0,285 | 131,66 | 128,8 | 128,8 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 67,4 | 2,19 | 0,52 | 0,44 | - |
| 02.07.2021 | 0,295 | 128,18 | 125,35 | 125,35 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 67,1 | 2,34 | 0,52 | 0,44 | - |
| 03.07.2021 | 0,332 | 127,72 | 124,96 | 124,96 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 66,7 | 2,63 | 0,52 | 0,44 | - |
| 04.07.2021 | 0,33 | 127,4 | 124,68 | 124,68 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,6 | 2,6 | 0,52 | 0,44 | - |
| 05.07.2021 | 0,3 | 127,06 | 124,36 | 124,36 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,7 | 2,41 | 0,52 | 0,44 | - |
| 06.07.2021 | 0,309 | 126,68 | 123,98 | 123,98 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 66,1 | 2,48 | 0,52 | 0,44 | - |
| 07.07.2021 | 0,3 | 127,55 | 124,86 | 124,86 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 66,1 | 2,37 | 0,52 | 0,44 | - |
| 08.07.2021 | 0,312 | 126,57 | 123,92 | 123,92 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 65,9 | 2,52 | 0,52 | 0,44 | - |
| 09.07.2021 | 0,259 | 126,88 | 124,21 | 124,21 | 24 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2,06 | 0,52 | 0,44 | - |
| 10.07.2021 | 0,263 | 127,58 | 124,89 | 124,89 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 66,3 | 2,08 | 0,52 | 0,44 | - |
| 11.07.2021 | 0,348 | 125,63 | 122,99 | 122,99 | 24 | 0 | 0 | 68 | 65,1 | 2,84 | 0,52 | 0,44 | - |
| 12.07.2021 | 0,31 | 125,05 | 122,4 | 122,4 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 66,2 | 2,52 | 0,52 | 0,44 | - |
| 13.07.2021 | 0,25 | 124,88 | 122,24 | 122,24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 66,3 | 2,03 | 0,52 | 0,44 | - |
| 14.07.2021 | 0,27 | 126,26 | 123,6 | 123,6 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 66,4 | 2,17 | 0,52 | 0,44 | - |
| 15.07.2021 | 0,276 | 127,14 | 124,5 | 124,5 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 65,9 | 2,19 | 0,52 | 0,44 | - |
| 16.07.2021 | 0,225 | 128,36 | 125,72 | 125,72 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 66,4 | 1,77 | 0,51 | 0,44 | - |
| 17.07.2021 | 0,266 | 120,43 | 118,03 | 118,03 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 64,3 | 2,24 | 0,52 | 0,44 | - |
| 18.07.2021 | 0,271 | 124,74 | 122,12 | 122,12 | 24 | 0 | 0 | 68 | 65,8 | 2,2 | 0,52 | 0,44 | - |
| 19.07.2021 | 0,298 | 123,38 | 120,76 | 120,76 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 65,5 | 2,45 | 0,52 | 0,44 | - |
| 20.07.2021 | 0,271 | 125,92 | 123,28 | 123,28 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 66,2 | 2,17 | 0,52 | 0,44 | - |
| 21.07.2021 | 0,265 | 128,84 | 126,18 | 126,18 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 66 | 2,11 | 0,52 | 0,44 | - |
| 22.07.2021 | 0,3 | 130,32 | 127,59 | 127,59 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 65,9 | 2,33 | 0,52 | 0,44 | - |
| 23.07.2021 | 0,296 | 128,86 | 126,18 | 126,18 | 24 | 0 | 0 | 68 | 65,7 | 2,33 | 0,52 | 0,44 | - |
| Итого: | 8,945 | 3602,26 | 3526,34 | 3526,34 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,945 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2021 | 483,919 | 36839,45 | 35912,7 | 35912,7 |
| 23.07.2021 | 492,864 | 40441,71 | 39439,04 | 39439,04 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 27.07.2021 15:07:58 |