

#5246#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,35	99,73	97,51	97,51	24	0	0	70,4	66,8	3,58	0,41	0,37	-
25.06.2022	0,372	101,71	99,49	99,49	24	0	0	70,3	66,5	3,73	0,4	0,37	-
26.06.2022	0,359	101,68	99,43	99,43	24	0	0	70,1	66,4	3,61	0,4	0,37	-
27.06.2022	0,328	98,62	96,46	96,46	24	0	0	69,5	66,1	3,4	0,4	0,37	-
28.06.2022	0,286	100,3	98,12	98,12	24	0	0	69,4	66,5	2,91	0,43	0,4	-
29.06.2022	0,278	96,19	94,11	94,11	24	0	0	69,3	66,4	2,93	0,47	0,42	-
30.06.2022	0,31	115,33	112,69	112,69	24	0	0	70,9	68,2	2,73	0,47	0,42	-
01.07.2022	0,292	115,96	113,32	113,32	24	0	0	70,9	68,3	2,56	0,46	0,42	-
02.07.2022	0,346	116,08	113,44	113,44	24	0	0	70,7	67,7	3,05	0,46	0,42	-
03.07.2022	0,348	116,55	113,91	113,91	24	0	0	71	67,9	3,01	0,47	0,42	-
04.07.2022	0,338	116,25	113,61	113,61	24	0	0	70,9	68	2,97	0,46	0,42	-
05.07.2022	0,323	115,3	112,69	112,69	24	0	0	71	68,2	2,85	0,46	0,42	-
06.07.2022	0,332	115,75	113,11	113,11	24	0	0	70,7	67,8	2,91	0,46	0,42	-
07.07.2022	0,343	114,74	112,18	112,18	24	0	0	70,3	67,2	3,06	0,46	0,42	-
08.07.2022	0,321	114,6	112,12	112,12	24	0	0	69,4	66,5	2,86	0,46	0,42	-
09.07.2022	0,328	114,24	111,84	111,84	24	0	0	69,1	66,2	2,91	0,46	0,42	-
10.07.2022	0,391	113,94	111,53	111,53	24	0	0	69	65,5	3,49	0,3	0,29	-
11.07.2022	0,152	55,52	54,42	54,42	24	0	0	66,8	64,1	2,61	0,48	0,42	-
12.07.2022	0,331	118,17	115,64	115,64	24	0	0	68,9	66,1	2,86	0,48	0,42	-
13.07.2022	0,32	120,2	117,56	117,56	24	0	0	69,3	66,6	2,72	0,48	0,42	-
14.07.2022	0,336	121,97	119,33	119,33	24	0	0	69	66,2	2,8	0,48	0,42	-
15.07.2022	0,4	122,33	119,73	119,73	24	0	0	68,8	65,5	3,34	0,48	0,43	-
16.07.2022	0,361	119,59	116,99	116,99	24	0	0	69	65,9	3,11	0,48	0,43	-
17.07.2022	0,38	120,64	118	118	24	0	0	69,1	65,9	3,22	0,48	0,43	-
18.07.2022	0,353	119,95	117,34	117,34	24	0	0	68,8	65,8	2,98	0,48	0,43	-
19.07.2022	0,383	121,25	118,61	118,61	24	0	0	69,1	65,8	3,24	0,48	0,43	-
20.07.2022	0,322	122,03	119,4	119,4	24	0	0	68,9	66,2	2,7	0,48	0,42	-
21.07.2022	0,307	122,59	119,94	119,94	24	0	0	69	66,5	2,55	0,48	0,42	-
22.07.2022	0,297	121,99	119,36	119,36	24	0	0	68,9	66,5	2,46	0,48	0,42	-
23.07.2022	0,288	121,68	119,08	119,08	24	0	0	68,5	66,1	2,4	0,48	0,42	-
Итого:	9,875	3374,88	3300,96	3300,96	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,875												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1015,598	91034,29	88805,63	88805,63
23.07.2022	1025,473	94409,17	92106,59	92106,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:06:19