

#5253#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,246	0	19,97	0	0	19,57	0	0	0	24	0	0	68,5	56,6	11,9	0,43	0,38	-
25.06.2023	0,248	0	20,58	0	0	20,17	0	0	0	24	0	0	68,8	56,9	11,85	0,43	0,38	-
26.06.2023	0,249	0	19,98	0	0	19,56	0	0	0	24	0	0	68,9	56,9	12,03	0,48	0,42	-
27.06.2023	0,24	0	19,47	0	0	19,07	0	0	0	24	0	0	68,7	56,8	11,89	0,36	0,28	-
28.06.2023	0,131	0	9,18	0	0	9	0	0	0	24	0	1	69,1	43,6	25,55	0,48	0,44	-
29.06.2023	0,279	0	42,01	0	0	41,26	0	0	0	24	0	0	62,2	56,1	6,01	0,5	0,44	-
30.06.2023	0,211	0	18,57	0	0	18,17	0	0	0	24	0	0	69,5	58,1	11,36	0,5	0,44	-
01.07.2023	0,208	0	16,52	0	0	16,2	0	0	0	24	0	0	69,3	57	12,33	0,5	0,44	-
02.07.2023	0,233	0	18,16	0	0	17,76	0	0	0	24	0	0	69,3	56,8	12,48	0,5	0,45	-
03.07.2023	0,28	0	21,61	0	0	21,14	0	0	0	24	0	0	69,3	56,6	12,67	0,5	0,44	-
04.07.2023	0,231	0	18,35	0	0	17,97	0	0	0	24	0	0	69,4	57,1	12,3	0,51	0,45	-
05.07.2023	0,222	0	17,9	0	0	17,53	0	0	0	24	0	0	69,2	57,1	12,15	0,51	0,45	-
06.07.2023	0,237	0	18,27	0	0	17,86	0	0	0	24	0	0	69,5	56,7	12,82	0,51	0,45	-
07.07.2023	0,235	0	19,36	0	0	18,93	0	0	0	24	0	0	69,1	57,2	11,94	0,51	0,45	-
08.07.2023	0,226	0	18,21	0	0	17,82	0	0	0	24	0	0	69,2	57	12,16	0,51	0,44	-
09.07.2023	0,249	0	18,87	0	0	18,46	0	0	0	24	0	0	69,6	56,8	12,8	0,5	0,44	-
10.07.2023	0,256	0	18,44	0	0	18,05	0	0	0	24	0	0	70	56,3	13,62	0,5	0,44	-
11.07.2023	0,26	0	19,72	0	0	19,31	0	0	0	24	0	0	69,2	56,4	12,79	0,44	0,32	-
12.07.2023	0,212	0	14,49	0	0	14,21	0	0	0	24	0	1	67,5	49	18,51	0,44	0,38	-
13.07.2023	0,228	0	17,14	0	0	16,78	0	0	0	24	0	0	70	56,9	13,11	0,44	0,38	-
14.07.2023	0,243	0	17,05	0	0	16,69	0	0	0	24	0	0	70,8	56,8	13,98	0,44	0,38	-
15.07.2023	0,24	0	16,81	0	0	16,44	0	0	0	24	0	0	70,7	56,5	14,24	0,44	0,38	-
16.07.2023	0,236	0	16,65	0	0	16,27	0	0	0	24	0	0	71	56,9	14,1	0,43	0,38	-
17.07.2023	0,24	0	17,79	0	0	17,4	0	0	0	24	0	0	70,3	57	13,35	0,44	0,38	-
18.07.2023	0,236	0	16,65	0	0	16,28	0	0	0	24	0	0	71,3	56,9	14,37	0,43	0,38	-
19.07.2023	0,273	0	20,74	0	0	20,28	0	0	0	24	0	0	69,8	56,8	13,1	0,43	0,39	-
20.07.2023	0,247	0	21,44	0	0	21	0	0	0	24	0	0	68,4	57,2	11,21	0,45	0,39	-
21.07.2023	0,269	0	20,65	0	0	20,2	0	0	0	24	0	0	69,5	56,6	12,88	0,44	0,39	-
22.07.2023	0,253	0	20,6	0	0	20,17	0	0	0	24	0	0	69	56,9	12,08	0,44	0,39	-
23.07.2023	0,288	0	22,03	0	0	21,58	0	0	0	24	0	0	69,4	56,6	12,77	0,44	0,39	-
Итого:	7,206	0	577,21	0	0	565,13	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,206																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	91,574	7651,04	0	0	7464,69	7010,26	0
23.07.2023	98,78	8228,25	0	0	8029,82	7010,26	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:57:50