

#142196#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,262	0	21,82	0	0	21,34	0	0	0	24	0	0	70,2	58,6	11,66	0,54	0,47	-
25.06.2025	0,26	0	19,99	0	0	19,53	0	0	0	24	0	0	70,8	58,2	12,69	0,54	0,47	-
26.06.2025	0,227	0	19,36	0	0	18,95	0	0	0	24	0	0	70,6	59,2	11,37	0,54	0,47	-
27.06.2025	0,247	0	20,16	0	0	19,73	0	0	0	24	0	0	70,6	58,7	11,93	0,54	0,47	-
28.06.2025	0,25	0	20,78	0	0	20,32	0	0	0	24	0	0	70,5	59	11,51	0,54	0,47	-
29.06.2025	0,229	0	18,66	0	0	18,24	0	0	0	24	0	0	70,5	58,8	11,72	0,54	0,47	-
30.06.2025	0,211	0	18,11	0	0	17,71	0	0	0	24	0	0	70,3	59	11,33	0,54	0,47	-
01.07.2025	0,2	0	20,35	0	0	19,9	0	0	0	24	0	0	69	59,2	9,8	0,54	0,47	-
02.07.2025	0,191	0	18,12	0	0	17,74	0	0	0	24	0	0	69,3	59,3	9,94	0,53	0,47	-
03.07.2025	0,202	0	19,07	0	0	18,64	0	0	0	24	0	0	69,4	58,9	10,43	0,53	0,47	-
04.07.2025	0,228	0	21,84	0	0	21,35	0	0	0	24	0	0	69,5	59,3	10,16	0,53	0,47	-
05.07.2025	0,212	0	19,29	0	0	18,86	0	0	0	24	0	0	69,5	59	10,57	0,53	0,47	-
06.07.2025	0,198	0	18,59	0	0	18,17	0	0	0	24	0	0	69,4	59,2	10,18	0,53	0,47	-
07.07.2025	0,194	0	17,98	0	0	17,61	0	0	0	24	0	0	69,6	59,2	10,42	0,53	0,47	-
08.07.2025	0,218	0	19,76	0	0	19,35	0	0	0	24	0	0	69,6	59	10,59	0,53	0,47	-
09.07.2025	0,191	0	17,95	0	0	17,59	0	0	0	24	0	0	69,4	59,2	10,21	0,53	0,47	-
10.07.2025	0,213	0	20,03	0	0	19,63	0	0	0	24	0	0	69,4	59,1	10,31	0,53	0,46	-
11.07.2025	0,201	0	19,1	0	0	18,67	0	0	0	24	0	0	69,8	59,3	10,48	0,53	0,47	-
12.07.2025	0,222	0	20,14	0	0	19,71	0	0	0	24	0	0	69,6	59,3	10,36	0,54	0,46	-
13.07.2025	0,213	0	20,06	0	0	19,6	0	0	0	24	0	0	69,6	59,3	10,35	0,54	0,47	-
14.07.2025	0,2	0	18,41	0	0	18,01	0	0	0	24	0	0	69,5	58,8	10,62	0,54	0,46	-
15.07.2025	0,215	0	19,54	0	0	19,13	0	0	0	24	0	0	69,8	59,1	10,68	0,54	0,46	-
16.07.2025	0,202	0	18,69	0	0	18,29	0	0	0	24	0	0	69,7	59,1	10,63	0,53	0,46	-
17.07.2025	0,212	0	22,86	0	0	22,38	0	0	0	24	0	0	68,6	59,5	9,12	0,53	0,47	-
18.07.2025	0,206	0	19,03	0	0	18,63	0	0	0	24	0	0	69,4	59,1	10,28	0,53	0,47	-
19.07.2025	0,244	0	21,28	0	0	20,81	0	0	0	24	0	0	69,8	58,8	11,1	0,53	0,47	-
20.07.2025	0,201	0	19,44	0	0	19,04	0	0	0	24	0	0	69,4	59,4	10,03	0,53	0,47	-
21.07.2025	0,206	0	18,58	0	0	18,15	0	0	0	24	0	0	69,7	59	10,76	0,53	0,47	-
22.07.2025	0,187	0	17,56	0	0	17,19	0	0	0	24	0	0	69,5	59,2	10,34	0,53	0,47	-
23.07.2025	0,208	0	19,64	0	0	19,2	0	0	0	24	0	0	69,8	59,3	10,47	0,53	0,46	-
Итого:	6,45	0	586,19	0	0	573,47	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,45																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	381,981	21082,01	0	3,77	20591,26	0	3,77
23.07.2025	388,431	21668,2	0	3,77	21164,73	0	3,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:54:38