

#145070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,202	0	18,8	0	0	18,38	0	0	0	24	0	0	69,8	59,5	10,28	0,53	0,46	-
25.07.2025	0,184	0	16,68	0	0	16,31	0	0	0	24	0	0	70,3	59	11,24	0,53	0,46	-
26.07.2025	0,191	0	17,84	0	0	17,45	0	0	0	24	0	0	69,4	59,1	10,32	0,53	0,46	-
27.07.2025	0,194	0	17,95	0	0	17,54	0	0	0	24	0	0	69,8	59,1	10,76	0,53	0,47	-
28.07.2025	0,223	0	19,01	0	0	18,6	0	0	0	24	0	0	69,7	58,4	11,27	0,44	0,36	-
29.07.2025	0,208	0	23,42	0	0	22,98	0	0	0	24	0	1	65,4	54,4	11	0,43	0,4	-
30.07.2025	0,211	0	16,04	0	0	15,69	0	0	0	24	0	0	69,8	57,1	12,74	0,43	0,4	-
31.07.2025	0,182	0	12,93	0	0	12,67	0	0	0	24	0	0	70	55,9	14,02	0,43	0,32	-
01.08.2025	0,142	0	11,69	0	0	11,49	0	0	0	24	0	1	65,7	48,2	17,47	0,55	0,46	-
02.08.2025	0,242	0	15,91	0	0	15,58	0	0	0	24	0	0	69,6	54,7	14,84	0,55	0,46	-
03.08.2025	0,246	0	17,53	0	0	17,15	0	0	0	24	0	0	69,3	55,4	13,82	0,55	0,46	-
04.08.2025	0,218	0	14,89	0	0	14,6	0	0	0	24	0	0	69,8	55,7	14,16	0,55	0,46	-
05.08.2025	0,236	0	16,31	0	0	15,96	0	0	0	24	0	0	69,9	55,6	14,31	0,49	0,36	-
06.08.2025	0,179	0	12,39	0	0	12,13	0	0	0	24	0	1	67,4	47,2	20,28	0,49	0,42	-
07.08.2025	0,227	0	15,92	0	0	15,59	0	0	0	24	0	0	69,6	55,5	14,08	0,44	0,4	-
08.08.2025	0,195	0	14,24	0	0	13,92	0	0	0	24	0	0	69,6	56,1	13,45	0,45	0,4	-
09.08.2025	0,234	0	16,68	0	0	16,31	0	0	0	24	0	0	69,5	55,9	13,62	0,45	0,41	-
10.08.2025	0,187	0	13,76	0	0	13,47	0	0	0	24	0	0	69,6	56,2	13,39	0,44	0,41	-
11.08.2025	0,201	0	14,27	0	0	13,96	0	0	0	24	0	0	69,2	55,4	13,74	0,44	0,4	-
12.08.2025	0,209	0	14,55	0	0	14,23	0	0	0	24	0	0	69,6	55,5	14,04	0,44	0,36	-
13.08.2025	0,135	0	9,46	0	0	9,26	0	0	0	24	0	1	69,8	55,7	14,08	0,43	0,42	-
14.08.2025	0,181	0	12,85	0	0	12,58	0	0	0	24	0	0	70,1	56,2	13,89	0,43	0,42	-
15.08.2025	0,181	0	13,18	0	0	12,87	0	0	0	24	0	0	70	56,1	13,87	0,43	0,42	-
16.08.2025	0,218	0	14,52	0	0	14,18	0	0	0	24	0	0	70,5	55,6	14,92	0,43	0,42	-
17.08.2025	0,195	0	13,54	0	0	13,24	0	0	0	24	0	0	70	56	13,98	0,44	0,41	-
18.08.2025	0,213	0	14,11	0	0	13,79	0	0	0	24	0	1	70,5	55,2	15,27	0,42	0,41	-
19.08.2025	0,193	0	13,72	0	0	13,44	0	0	0	24	0	0	69,7	56	13,64	0,42	0,4	-
20.08.2025	0,212	0	13,76	0	0	13,45	0	0	0	24	0	0	70,4	55,3	15,1	0,42	0,41	-
21.08.2025	0,212	0	14,43	0	0	14,13	0	0	0	24	0	0	70,2	55,6	14,54	0,43	0,38	-
22.08.2025	0,157	0	10,78	0	0	10,56	0	0	0	24	0	1	70,1	55,8	14,32	0,42	0,41	-
23.08.2025	0,225	0	14,67	0	0	14,39	0	0	0	24	0	0	69,9	54,9	14,95	0,42	0,41	-
Итого:	6,233	0	465,83	0	0	455,9	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,233																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	388,431	21668,2	0	3,77	21164,73	0	3,77
23.08.2025	394,664	22134,03	0	3,77	21620,63	0	3,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:02:05