

#5245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,275	72,53	70,92	70,92	24	0	0	70,4	66,5	3,88	0,39	0,38	-
25.08.2022	0,3	74,6	72,92	72,92	24	0	0	70,7	66,6	4,11	0,39	0,38	-
26.08.2022	0,275	69,65	68,07	68,07	24	0	0	70,4	66,4	4,02	0,38	0,38	-
27.08.2022	0,281	67,22	65,72	65,72	24	0	0	70,5	66,2	4,3	0,38	0,38	-
28.08.2022	0,305	67,19	65,68	65,68	24	0	0	70,7	66	4,68	0,38	0,39	-
29.08.2022	0,28	60,65	59,29	59,29	24	0	0	70,2	65,5	4,7	0,39	0,39	-
30.08.2022	0,299	62,31	60,9	60,9	24	0	0	70,5	65,7	4,85	0,39	0,39	-
31.08.2022	0,294	69,58	68,06	68,06	24	0	0	70,4	66,1	4,27	0,39	0,39	-
01.09.2022	0,313	67,64	66,16	66,16	24	0	0	70,5	65,7	4,74	0,38	0,39	-
02.09.2022	0,293	58,15	56,88	56,88	24	0	0	69,8	64,7	5,16	0,38	0,39	-
03.09.2022	0,315	52,57	51,39	51,39	24	0	0	70,2	64,1	6,12	0,38	0,39	-
04.09.2022	0,375	51,86	50,69	50,69	24	0	0	70,4	63	7,44	0,38	0,39	-
05.09.2022	0,34	61,33	59,97	59,97	24	0	0	70,7	65	5,67	0,39	0,39	-
06.09.2022	0,353	65,89	64,39	64,39	24	0	0	70,6	65,2	5,45	0,39	0,39	-
07.09.2022	0,345	65,43	63,95	63,95	24	0	0	70,7	65,4	5,38	0,38	0,39	-
08.09.2022	0,382	63,57	62,11	62,11	24	0	0	70,5	64,4	6,17	0,38	0,39	-
09.09.2022	0,357	62,75	61,33	61,33	24	0	0	70,7	64,9	5,8	0,38	0,39	-
10.09.2022	0,374	61,96	60,59	60,59	24	0	0	70,5	64,3	6,15	0,38	0,39	-
11.09.2022	0,374	60,7	59,39	59,39	24	0	0	70,7	64,4	6,3	0,38	0,39	-
12.09.2022	0,335	62,51	61,08	61,08	24	0	0	70,7	65,2	5,5	0,38	0,39	-
13.09.2022	0,346	62,06	60,68	60,68	24	0	0	70,6	64,9	5,67	0,38	0,39	-
14.09.2022	0,352	60,99	59,68	59,68	24	0	0	70,4	64,5	5,91	0,38	0,39	-
15.09.2022	0,342	61,21	59,86	59,86	24	0	0	70,7	65	5,77	0,38	0,39	-
16.09.2022	0,321	60,86	59,5	59,5	24	0	0	70,7	65,3	5,4	0,38	0,39	-
17.09.2022	0,362	59,61	58,29	58,29	24	0	0	70,4	64,2	6,21	0,38	0,39	-
18.09.2022	0,374	56,5	55,24	55,24	24	0	0	70,4	63,6	6,75	0,38	0,39	-
19.09.2022	0,329	60,14	58,81	58,81	24	0	0	70,5	64,9	5,58	0,38	0,39	-
20.09.2022	0,346	54,41	53,2	53,2	24	0	0	69,9	63,4	6,52	0,38	0,39	-
21.09.2022	0,39	55,02	53,79	53,79	24	0	0	70,8	63,6	7,28	0,38	0,39	-
22.09.2022	0,36	50,45	49,34	49,34	24	0	0	70,3	63,1	7,27	0,38	0,39	-
23.09.2022	0,302	54,45	53,25	53,25	24	0	0	70,7	65	5,66	0,38	0,39	-
Итого:	10,289	1913,79	1871,13	1871,13	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,289												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1033,797	97563,89	95193,52	95193,52
23.09.2022	1044,086	99477,68	97064,65	97064,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:52:53