

#34588#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,24	0	18,03	0	0	17,61	0	0	0	24	0	0	70,3	57	13,25	0,43	0,39	-
25.08.2023	0,248	0	17,94	0	0	17,55	0	0	0	24	0	0	70,3	56,7	13,64	0,43	0,39	-
26.08.2023	0,255	0	18,91	0	0	18,5	0	0	0	24	0	0	70,1	56,9	13,27	0,43	0,39	-
27.08.2023	0,227	0	16,52	0	0	16,15	0	0	0	24	0	0	70,5	56,9	13,58	0,42	0,39	-
28.08.2023	0,22	0	17,74	0	0	17,36	0	0	0	24	0	0	69,3	57	12,31	0,42	0,39	-
29.08.2023	0,227	0	17,88	0	0	17,51	0	0	0	24	0	0	69,3	57	12,34	0,41	0,38	-
30.08.2023	0,215	0	21,65	0	0	21,24	0	0	0	24	0	0	67	57,4	9,56	0,42	0,39	-
31.08.2023	0,227	0	19,84	0	0	19,44	0	0	0	24	0	0	68,4	57,1	11,25	0,42	0,39	-
01.09.2023	0,21	0	18,85	0	0	18,47	0	0	0	24	0	0	68,1	57,3	10,79	0,43	0,39	-
02.09.2023	0,23	0	18,95	0	0	18,57	0	0	0	24	0	0	69	57,1	11,85	0,43	0,39	-
03.09.2023	0,267	0	21,12	0	0	20,7	0	0	0	24	0	0	69,3	56,9	12,38	0,43	0,39	-
04.09.2023	0,212	0	18,61	0	0	18,24	0	0	0	24	0	0	68,3	57,2	11,12	0,43	0,32	-
05.09.2023	0,181	0	14,58	0	0	14,28	0	0	0	24	0	1	68,7	57,2	11,48	0,43	0,34	-
06.09.2023	0,183	0	14,77	0	0	14,47	0	0	0	24	0	1	69,1	57,8	11,24	0,43	0,39	-
07.09.2023	0,209	0	17,47	0	0	17,12	0	0	0	24	0	0	69,2	57,4	11,73	0,43	0,39	-
08.09.2023	0,218	0	19,08	0	0	18,66	0	0	0	24	0	0	69	57,6	11,37	0,43	0,39	-
09.09.2023	0,223	0	19,04	0	0	18,64	0	0	0	24	0	0	69	57,5	11,48	0,43	0,39	-
10.09.2023	0,229	0	19,08	0	0	18,68	0	0	0	24	0	0	69,2	57,6	11,63	0,43	0,39	-
11.09.2023	0,22	0	18,49	0	0	18,07	0	0	0	24	0	0	69,1	57,4	11,73	0,43	0,39	-
12.09.2023	0,202	0	16,23	0	0	15,89	0	0	0	24	0	0	69,4	57,4	12,02	0,43	0,39	-
13.09.2023	0,226	0	19,01	0	0	18,6	0	0	0	24	0	0	69,2	57,4	11,73	0,42	0,4	-
14.09.2023	0,226	0	19,83	0	0	19,41	0	0	0	24	0	0	68,5	57,4	11,08	0,42	0,39	-
15.09.2023	0,201	0	17,76	0	0	17,39	0	0	0	24	0	0	68,8	57,8	11,05	0,42	0,39	-
16.09.2023	0,235	0	18,16	0	0	17,77	0	0	0	24	0	0	69,8	57,4	12,4	0,42	0,39	-
17.09.2023	0,232	0	18,61	0	0	18,21	0	0	0	24	0	0	69,4	57,1	12,26	0,43	0,39	-
18.09.2023	0,246	0	19,12	0	0	18,71	0	0	0	24	0	0	69,5	57	12,46	0,31	0,3	-
19.09.2023	0,097	0	25,48	0	0	25,09	0	0	0	24	0	0	57,4	54,6	2,83	0,43	0,4	-
20.09.2023	0,251	0	23,1	0	0	22,59	0	0	0	24	0	0	67,9	57	10,95	0,44	0,4	-
21.09.2023	0,251	0	18,69	0	0	18,3	0	0	0	24	0	0	70	56,7	13,26	0,43	0,39	-
22.09.2023	0,214	0	16,3	0	0	15,96	0	0	0	24	0	0	70,3	57,3	13,04	0,43	0,39	-
23.09.2023	0,246	0	18,91	0	0	18,5	0	0	0	24	0	0	69,6	56,8	12,81	0,42	0,39	-
Итого:	6,868	0	579,75	0	0	567,68	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,868																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2023	106,496	8847,95	0	0,08	8636,38	7010,26	0,08
23.09.2023	113,364	9427,7	0	0,08	9204,06	7010,26	0,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 16:07:28