

# #95041#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,23	0	19,5	0	0	19,09	0	0	0	24	0	0	69	57,5	11,5	0,43	0,41	-
25.08.2024	0,194	0	17,73	0	0	17,35	0	0	0	24	0	0	68,6	57,8	10,82	0,43	0,41	-
26.08.2024	0,222	0	23,72	0	0	23,22	0	0	0	24	0	0	69,2	58,4	10,79	0,43	0,4	-
27.08.2024	0,229	0	18,89	0	0	18,49	0	0	0	24	0	0	69,2	57,3	11,91	0,43	0,4	-
28.08.2024	0,206	0	17,58	0	0	17,21	0	0	0	24	0	0	69	57,7	11,38	0,43	0,4	-
29.08.2024	0,213	0	18,4	0	0	18	0	0	0	24	0	0	69	57,7	11,29	0,43	0,4	-
30.08.2024	0,21	0	17,57	0	0	17,19	0	0	0	24	0	0	69,4	57,2	12,2	0,43	0,4	-
31.08.2024	0,201	0	17,01	0	0	16,64	0	0	0	24	0	0	69,3	57,7	11,65	0,43	0,4	-
01.09.2024	0,237	0	19,66	0	0	19,26	0	0	0	24	0	0	69	57,4	11,64	0,43	0,35	-
02.09.2024	0,165	0	15,44	0	0	15,13	0	0	0	24	0	1	68	57,6	10,38	0,42	0,31	-
03.09.2024	0,131	0	12,25	0	0	11,97	0	0	0	24	0	1	68,7	57,7	10,97	0,44	0,41	-
04.09.2024	0,209	0	17,22	0	0	16,87	0	0	0	24	0	0	69,4	57,6	11,78	0,43	0,41	-
05.09.2024	0,203	0	18,76	0	0	18,37	0	0	0	24	0	0	68,4	57,9	10,51	0,43	0,41	-
06.09.2024	0,213	0	18,46	0	0	18,06	0	0	0	24	0	0	68,8	57,7	11,13	0,43	0,41	-
07.09.2024	0,209	0	17,76	0	0	17,39	0	0	0	24	0	0	69,2	57,6	11,54	0,43	0,41	-
08.09.2024	0,185	0	17,38	0	0	17,02	0	0	0	24	0	0	68,4	57,9	10,52	0,43	0,41	-
09.09.2024	0,212	0	18,31	0	0	17,94	0	0	0	24	0	0	68,6	57,4	11,16	0,43	0,42	-
10.09.2024	0,231	0	19,49	0	0	19,1	0	0	0	24	0	0	69	57,7	11,33	0,43	0,42	-
11.09.2024	0,217	0	19,79	0	0	19,36	0	0	0	24	0	0	68,8	57,9	10,91	0,43	0,42	-
12.09.2024	0,211	0	19,28	0	0	18,87	0	0	0	24	0	0	68,4	57,6	10,78	0,43	0,42	-
13.09.2024	0,198	0	17,52	0	0	17,15	0	0	0	24	0	0	68,8	57,7	11,17	0,43	0,42	-
14.09.2024	0,225	0	19,18	0	0	18,77	0	0	0	24	0	0	68,9	57,3	11,52	0,43	0,42	-
15.09.2024	0,207	0	17,98	0	0	17,61	0	0	0	24	0	0	68,8	57,6	11,21	0,43	0,42	-
16.09.2024	0,242	0	20,7	0	0	20,28	0	0	0	24	0	0	68,9	57,4	11,5	0,43	0,42	-
17.09.2024	0,221	0	18,31	0	0	17,93	0	0	0	24	0	0	69,2	57,6	11,63	0,43	0,42	-
18.09.2024	0,222	0	18,75	0	0	18,34	0	0	0	24	0	0	69,2	57,4	11,74	0,43	0,42	-
19.09.2024	0,248	0	20,43	0	0	20	0	0	0	24	0	0	69,2	57,2	12,01	0,43	0,42	-
20.09.2024	0,211	0	17,82	0	0	17,43	0	0	0	24	0	0	69	57,4	11,62	0,43	0,41	-
21.09.2024	0,235	0	20,49	0	0	20,04	0	0	0	24	0	0	68,8	57,4	11,37	0,43	0,42	-
22.09.2024	0,232	0	19,05	0	0	18,65	0	0	0	24	0	0	68,9	57,4	11,52	0,43	0,42	-
23.09.2024	0,234	0	19,55	0	0	19,13	0	0	0	24	0	0	69,2	57,4	11,75	0,43	0,42	-
Итого:	6,603	0	573,98	0	0	561,86	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,603																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	7,609	663,4	0	0	649,12	0	0
23.09.2024	14,212	1237,38	0	0	1210,98	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 8:00:05