

#148506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,266	0	18,01	0	0	17,61	0	0	0	24	0	0	70,4	55,8	14,63	0,42	0,41	-
25.08.2025	0,208	0	14,61	0	0	14,29	0	0	0	24	0	0	70	55,9	14,05	0,42	0,41	-
26.08.2025	0,235	0	15,34	0	0	15,03	0	0	0	24	0	0	70,8	55,8	14,97	0,42	0,41	-
27.08.2025	0,241	0	16,4	0	0	16,06	0	0	0	24	0	0	70	55,4	14,65	0,43	0,42	-
28.08.2025	0,254	0	16,39	0	0	16,04	0	0	0	24	0	0	70,3	55,4	14,89	0,42	0,42	-
29.08.2025	0,209	0	14,66	0	0	14,38	0	0	0	24	0	0	70	56	13,94	0,43	0,42	-
30.08.2025	0,209	0	14,87	0	0	14,53	0	0	0	24	0	0	70,4	56,3	14,11	0,43	0,41	-
31.08.2025	0,202	0	14,81	0	0	14,48	0	0	0	24	0	0	70,2	56,4	13,81	0,43	0,42	-
01.09.2025	0,24	0	16,21	0	0	15,86	0	0	0	24	0	0	70,4	55,7	14,71	0,42	0,41	-
02.09.2025	0,21	0	15,06	0	0	14,75	0	0	0	24	0	0	69,9	56,2	13,74	0,43	0,42	-
03.09.2025	0,22	0	14,94	0	0	14,62	0	0	0	24	0	0	70,5	55,8	14,71	0,44	0,41	-
04.09.2025	0,205	0	14,39	0	0	14,07	0	0	0	24	0	0	70,2	56	14,16	0,44	0,4	-
05.09.2025	0,237	0	16,31	0	0	15,96	0	0	0	24	0	0	69,8	55,5	14,38	0,44	0,41	-
06.09.2025	0,224	0	16,42	0	0	16,09	0	0	0	24	0	0	69,6	56	13,52	0,44	0,4	-
07.09.2025	0,259	0	17,21	0	0	16,83	0	0	0	24	0	0	70	55,5	14,47	0,39	0,28	-
08.09.2025	0,149	0	11,95	0	0	11,72	0	0	0	24	0	1	66	45,4	20,67	0,45	0,4	-
09.09.2025	0,219	0	17,94	0	0	17,59	0	0	0	24	0	0	68,5	56,4	12,1	0,45	0,4	-
10.09.2025	0,205	0	17,25	0	0	16,9	0	0	0	24	0	0	68	56,6	11,42	0,45	0,4	-
11.09.2025	0,204	0	17,41	0	0	17,06	0	0	0	24	0	0	68	56,4	11,57	0,44	0,4	-
12.09.2025	0,202	0	16,5	0	0	16,14	0	0	0	24	0	0	68,3	56,6	11,77	0,44	0,4	-
13.09.2025	0,201	0	16,45	0	0	16,13	0	0	0	24	0	0	68,3	56,2	12,04	0,44	0,4	-
14.09.2025	0,225	0	18,73	0	0	18,34	0	0	0	24	0	0	67,8	56,1	11,68	0,45	0,41	-
15.09.2025	0,243	0	19,36	0	0	18,95	0	0	0	24	0	0	68,4	55,9	12,5	0,45	0,41	-
16.09.2025	0,23	0	18,01	0	0	17,65	0	0	0	24	0	0	68,2	55,8	12,36	0,44	0,41	-
17.09.2025	0,261	0	20,58	0	0	20,18	0	0	0	24	0	0	68,2	55,8	12,32	0,24	0,23	-
18.09.2025	0,072	0	6,38	0	0	6,26	0	0	0	24	0	0	67	39,9	27,1	0,1	0,1	-
19.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,3	-0,07	0,1	0,1	-
20.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,1	23,2	-0,1	0,1	0,1	-
21.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,7	-0,11	0,1	0,1	-
22.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,8	0,04	0,22	0,18	-
23.09.2025	0,011	0	0,56	0	0	0,55	0	0	0	24	0	1	53,8	22,4	31,44	0,44	0,42	-
Итого:	5,641	0	416,75	0	0	408,07	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,641																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	394,664	22134,03	0	3,77	21620,63	0	3,77
23.09.2025	400,305	22550,78	0	3,77	22028,7	0	3,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 8:49:28