

#5261#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,274	55,47	54,2	54,2	24	0	0	70,7	65,6	5,09	0,38	0,39	-
25.09.2022	0,283	55,28	54,02	54,02	24	0	0	70,7	65,4	5,25	0,38	0,39	-
26.09.2022	0,256	53,61	52,41	52,41	24	0	0	70,4	65,5	4,91	0,38	0,39	-
27.09.2022	0,256	52,71	51,51	51,51	24	0	0	70,5	65,6	4,97	0,38	0,39	-
28.09.2022	0,229	49,05	48	48	24	0	0	69,8	65	4,79	0,32	0,3	-
29.09.2022	0,279	84,28	82,47	82,47	24	0	0	69,1	65,7	3,37	0,27	0,23	-
30.09.2022	0,303	120,9	118,23	118,23	24	0	0	69,8	67,2	2,57	0,28	0,22	-
01.10.2022	0,342	129,14	126,15	126,15	24	0	0	71,9	69,2	2,7	0,27	0,22	-
02.10.2022	0,396	122,2	119,5	119,5	24	0	0	69,6	66,3	3,3	0,3	0,24	-
03.10.2022	0,342	139,19	136,23	136,23	24	0	0	68,4	65,9	2,5	0,36	0,25	-
04.10.2022	0,338	170,67	166,99	166,99	24	0	0	69,2	67,2	1,99	0,37	0,26	-
Итого:	3,298	1032,5	1009,71	1009,71	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,298												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1044,086	99477,68	97064,65	97064,65
04.10.2022	1047,384	100510,18	98074,36	98074,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:58:13