

#32552#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8082  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205758  
Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,253	0	19,99	0	0	19,58	0	0	0	24	0	0	69,5	57	12,45	0,42	0,39	-
25.09.2023	0,25	0	20,5	0	0	20,09	0	0	0	24	0	0	68,9	57,2	11,73	0,43	0,4	-
26.09.2023	0,254	0	22,07	0	0	21,62	0	0	0	24	0	0	68,3	57,1	11,23	0,44	0,41	-
27.09.2023	0,208	0	18,85	0	0	18,48	0	0	0	24	0	0	68,4	57,6	10,76	0,44	0,4	-
28.09.2023	0,256	-0,002	19,26	0	0,5	18,87	0	0,5	0,5	24	0	0	68,8	57,2	11,65	0,44	0,41	-
29.09.2023	0,233	-0,002	17,84	0	0,67	17,45	0	0,67	0,67	24	0	0	68,6	57,5	11,1	0,44	0,4	-
30.09.2023	0,229	0	19,3	0	0	18,9	0	0	0	24	0	0	68,7	57	11,66	0,44	0,4	-
01.10.2023	0,223	0	20,04	0	0	19,64	0	0	0	24	0	0	68,4	57,3	11,06	0,44	0,41	-
02.10.2023	0,228	0	20,17	0	0	19,76	0	0	0	24	0	0	68,4	57,3	11,15	0,35	0,29	-
03.10.2023	0,199	0	29,96	0	0	29,41	0	0	0	24	0	0	62,2	56,9	5,29	0,3	0,21	-
04.10.2023	0,215	0	27,28	0	0	26,75	0	0	0	24	0	0	65,4	57,7	7,63	0,31	0,2	-
05.10.2023	0,222	0	19,03	0	0	18,62	0	0	0	24	0	0	68,9	57,4	11,55	0,31	0,21	-
06.10.2023	0,229	0	22,14	0	0	21,68	0	0	0	24	0	0	67,4	57,4	9,93	0,33	0,21	-
07.10.2023	0,219	0	20,82	0	0	20,42	0	0	0	24	0	0	67,6	57,4	10,27	0,32	0,21	-
08.10.2023	0,288	0	26,88	0	0	26,35	0	0	0	24	0	0	67,4	57,2	10,24	0,33	0,21	-
09.10.2023	0,2	0	19,12	0	0	18,74	0	0	0	24	0	1	67,8	57,9	9,87	0,34	0,22	-
10.10.2023	0,238	0	24,17	0	0	23,68	0	0	0	24	0	0	66,9	57,2	9,69	0,4	0,22	-
11.10.2023	0,242	0	22,81	0	0	22,35	0	0	0	24	0	1	67,1	57	10,09	0,42	0,25	-
12.10.2023	0,572	0	38,51	0	0,43	37,71	0	0,43	0,43	24	0	0	67	54,2	12,81	0,46	0,28	-
13.10.2023	1,121	0	51,98	0	0,16	50,86	0	0,16	0,16	24	0	0	68,7	46,4	22,29	0,49	0,29	-
14.10.2023	0,959	0	41,75	0	0,06	40,87	0	0,06	0,06	24	0	0	69	44,6	24,35	0,47	0,29	-
15.10.2023	1,386	0	67,2	0	0,1	65,79	0	0,1	0,1	24	0	0	68,5	47	21,48	0,46	0,29	-
16.10.2023	1,498	0	72,73	0	0,04	71,17	0	0,04	0,04	24	0	0	69,1	47,9	21,14	0,47	0,3	-
17.10.2023	1,343	0	62,17	0	0,01	60,81	0	0,01	0,01	24	0	0	69,2	47	22,18	0,47	0,3	-
18.10.2023	1,244	0	56,8	0	0,05	55,57	0	0,05	0,05	24	0	0	68,5	45,9	22,62	0,46	0,3	-
19.10.2023	1,401	-0,007	60,88	0	2,37	59,56	0	2,37	2,37	24	0	0	69,2	48,3	20,89	0,46	0,31	-
20.10.2023	1,556	0	66,3	0	0,16	64,78	0	0,16	0,16	24	0	0	71,7	47,6	24,04	0,46	0,31	-
21.10.2023	1,453	0	59,85	0	0,05	58,5	0	0,05	0,05	24	0	0	71,3	46,4	24,88	0,46	0,31	-
22.10.2023	1,247	0	54,57	0	0,01	53,41	0	0,01	0,01	24	0	0	69	45,4	23,66	0,47	0,3	-
23.10.2023	1,123	0	48,96	0	0,01	47,9	0	0,01	0,01	24	0	0	68,9	45,1	23,81	0,47	0,3	-
Итого:	19,089	0	1071,93	0	4,62	1049,32	0	4,62	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,089																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2023	113,364	9427,7	0	0,08	9204,06	7010,26	0,08
23.10.2023	132,453	10499,63	0	4,7	10253,38	7010,26	4,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2023 13:18:53