

#98872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,221	0	19,52	0	0	19,11	0	0	0	24	0	0	68,9	57,5	11,36	0,43	0,42	-
25.09.2024	0,221	0	18,98	0	0	18,57	0	0	0	24	0	0	69	57,5	11,53	0,43	0,42	-
26.09.2024	0,236	0	19,94	0	0	19,51	0	0	0	24	0	0	69,1	57,4	11,67	0,43	0,42	-
27.09.2024	0,25	0	20,39	0	0	19,95	0	0	0	24	0	0	69	57,1	11,96	0,43	0,42	-
28.09.2024	0,25	0	21,05	0	0	20,6	0	0	0	24	0	0	68,9	57,4	11,5	0,43	0,42	-
29.09.2024	0,243	0	20,73	0	0	20,3	0	0	0	24	0	0	68,7	57,4	11,31	0,43	0,42	-
30.09.2024	0,236	0	20,53	0	0	20,08	0	0	0	24	0	0	68,8	57,7	11,12	0,34	0,32	-
01.10.2024	0,223	0	26,11	0	0	25,62	0	0	0	24	0	0	65,6	57,2	8,46	0,28	0,24	-
02.10.2024	0,245	0	22,98	0	0	22,5	0	0	0	24	0	0	68,1	57,5	10,55	0,31	0,24	-
03.10.2024	0,229	0	22,8	0	0	22,34	0	0	0	24	0	0	67,4	57,5	9,86	0,33	0,25	-
04.10.2024	0,25	0	23,55	0	0	23,08	0	0	0	24	0	0	67,5	57,1	10,42	0,32	0,25	-
05.10.2024	0,251	0	24,86	0	0	24,36	0	0	0	24	0	0	67,3	57,4	9,91	0,32	0,25	-
06.10.2024	0,225	0	20,8	0	0	20,34	0	0	0	24	0	0	68,1	57,6	10,5	0,37	0,25	-
07.10.2024	0,229	0	21,77	0	0	21,33	0	0	0	24	0	0	68	57,7	10,27	0,48	0,28	-
08.10.2024	0,781	0	37,48	0	0	36,69	0	0	0	24	0	0	68,3	50,8	17,56	0,51	0,29	-
09.10.2024	1,091	0	47,37	0	0	46,35	0	0	0	24	0	0	68,8	44,7	24,04	0,51	0,29	-
10.10.2024	0,909	0	39,03	0	0	38,19	0	0	0	24	0	0	69,2	44,8	24,41	0,5	0,29	-
11.10.2024	1,078	0	46,27	0	0	45,25	0	0	0	24	0	0	69,3	44,7	24,53	0,5	0,3	-
12.10.2024	1,228	0	52,61	0	0	51,48	0	0	0	24	0	0	69	44,8	24,18	0,5	0,3	-
13.10.2024	1,362	0	58,59	0	0,01	57,33	0	0,01	0,01	24	0	0	69,4	45,3	24,06	0,5	0,3	-
14.10.2024	1,237	0	52,46	0	0,01	51,3	0	0,01	0,01	24	0	0	69,7	45,2	24,47	0,5	0,3	-
15.10.2024	1,203	0	51,48	0	0	50,37	0	0	0	24	0	0	69,4	44,9	24,51	0,5	0,31	-
16.10.2024	1,367	0	59,91	0	0,01	58,64	0	0,01	0,01	24	0	0	68,9	45,3	23,6	0,51	0,31	-
17.10.2024	1,364	0	58,86	0	0	57,54	0	0	0	24	0	0	69,5	45,6	23,93	0,5	0,31	-
18.10.2024	1,339	0	59,06	0	0	57,78	0	0	0	24	0	0	69	45,6	23,45	0,51	0,31	-
19.10.2024	1,254	0	52,21	0	0	51,06	0	0	0	24	0	0	69,6	44,8	24,78	0,5	0,31	-
20.10.2024	1,347	0	57,93	0	0	56,69	0	0	0	24	0	0	69,3	45,2	24,07	0,51	0,3	-
21.10.2024	1,201	0	50,64	0	0	49,55	0	0	0	24	0	0	69,2	44,6	24,52	0,52	0,3	-
22.10.2024	0,975	0	41,19	0	0	40,33	0	0	0	24	0	0	69,4	44,7	24,71	0,5	0,28	-
23.10.2024	1,085	0	45,49	0	0	44,5	0	0	0	24	0	0	69,4	44,5	24,89	0,37	0,29	-
Итого:	22,13	0	1114,59	0	0,03	1090,74	0	0,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,13																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2024	14,212	1237,38	0	0	1210,98	0	0
23.10.2024	36,342	2351,97	0	0,03	2301,72	0	0,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:15:35