

#102301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,516	0	71,63	0	0,05	70,81	0	0,05	0,05	24	0	1	46,4	36,8	9,55	0,41	0,25	8,5
25.10.2024	1,079	0	71,75	0	0	70,61	0	0	0	24	0	0	56,5	42,2	14,23	0,19	0,16	4
26.10.2024	0,177	0	85,2	0	0,04	84,84	0	0,04	0,04	24	0	1	26,9	24,8	2,12	0,54	0,29	8,2
27.10.2024	1,262	0	52,58	0	0	51,46	0	0	0	24	0	0	69,2	44,2	25,03	0,53	0,28	9,6
28.10.2024	1,203	0	49,92	0	0	48,87	0	0	0	24	0	0	69	44	25	0,54	0,28	10,2
29.10.2024	1,101	0	45,49	0	0	44,54	0	0	0	24	0	0	68,9	43,8	25,12	0,54	0,28	10,9
30.10.2024	1,14	0	47,49	0	0	46,45	0	0	0	24	0	0	69,2	44,2	24,96	0,53	0,28	12,2
31.10.2024	1,192	0	49,51	0	0	48,42	0	0	0	24	0	0	69,1	44	25,05	0,53	0,28	9,6
01.11.2024	1,106	0	46,28	0	0	45,26	0	0	0	24	0	0	69,2	44,3	24,94	0,52	0,29	-
02.11.2024	1,462	0	62,98	0	0	61,63	0	0	0	24	0	0	69,2	45	24,22	0,52	0,29	-
03.11.2024	1,478	0	63,25	0	0	61,86	0	0	0	24	0	0	69,4	45,3	24,08	0,52	0,29	-
04.11.2024	1,446	0	62,57	0	0	61,24	0	0	0	24	0	0	69,1	44,9	24,22	0,51	0,29	-
05.11.2024	1,552	0	67,93	0	0	66,44	0	0	0	24	0	0	69,4	45,8	23,59	0,5	0,3	-
06.11.2024	1,69	0	78,35	0	0	76,67	0	0	0	24	0	0	69	46,5	22,54	0,51	0,29	-
07.11.2024	1,708	0	77,13	0	0	75,42	0	0	0	24	0	0	69,9	47,1	22,8	0,52	0,29	-
08.11.2024	1,555	0	68,44	0	0	66,94	0	0	0	24	0	0	69,7	46,3	23,38	0,51	0,29	-
09.11.2024	1,663	0	76,42	0	0	74,76	0	0	0	24	0	0	69,1	46,6	22,46	0,51	0,29	-
10.11.2024	1,848	0	79,4	0	0	77,58	0	0	0	24	0	0	71,8	47,8	23,96	0,52	0,29	-
11.11.2024	2,009	0	76,62	0	0	74,69	0	0	0	24	0	0	75,6	48,7	26,91	0,51	0,3	-
12.11.2024	2,012	0	75,99	0	0	74,03	0	0	0	24	0	0	76	48,8	27,22	0,51	0,3	-
13.11.2024	2,025	0	77,64	0	0	75,65	0	0	0	24	0	0	75,9	49,1	26,8	0,5	0,3	-
14.11.2024	1,792	0	84,96	0	0	82,97	0	0	0	24	0	0	72,2	50,3	21,9	0,5	0,3	-
15.11.2024	1,624	0	96,46	0	0	94,41	0	0	0	24	0	0	69,2	52	17,22	0,52	0,3	-
16.11.2024	1,525	0	91,01	0	0	89,04	0	0	0	24	0	0	69,5	52,3	17,12	0,51	0,3	-
17.11.2024	1,689	0	97,96	0	0	95,8	0	0	0	24	0	0	69,7	52,1	17,63	0,5	0,3	-
18.11.2024	1,514	-0,003	91,29	0	1,21	89,26	0	1,21	1,21	24	0	0	70,5	54,7	15,72	0,5	0,3	-
19.11.2024	1,616	0	96,32	0	0,21	94,09	0	0,21	0,21	24	0	0	72,3	55,3	16,98	0,51	0,3	-
20.11.2024	1,639	0	96,44	0	0,07	94,22	0	0,07	0,07	24	0	0	72	54,8	17,23	0,5	0,3	-
21.11.2024	1,926	0	106,18	0	0,04	103,46	0	0,04	0,04	24	0	0	76,1	57,6	18,56	0,5	0,3	-
22.11.2024	1,952	0	107,37	0	0,01	104,55	0	0,01	0,01	24	0	0	76,6	58	18,63	0,5	0,3	-
23.11.2024	2,008	0	108,44	0	0	105,67	0	0	0	24	0	0	75,6	56,6	18,98	0,5	0,3	-
Итого:	46,509	0	2363	0	1,63	2311,64	0	1,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,509																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2024	36,342	2351,97	0	0,03	2301,72	0	0,03
23.11.2024	82,851	4714,97	0	1,66	4613,36	0	1,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2024 8:47:35