

#112321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8082
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,02	0	85,57	0	0	83,45	0	0	0	24	0	0	74,8	50,5	24,29	0,5	0,31	1,8
25.12.2024	2,135	0	95,44	0	0	93,13	0	0	0	24	0	0	73,9	51	22,88	0,49	0,31	2,1
26.12.2024	1,947	0	96,12	0	0	93,92	0	0	0	24	0	0	71,3	50,5	20,74	0,49	0,3	3,8
27.12.2024	1,774	0	83,29	0	0	81,43	0	0	0	24	0	0	70,6	48,7	21,85	0,47	0,29	5,3
28.12.2024	1,605	0	83,86	0	0	82,05	0	0	0	24	0	1	69,3	49,6	19,62	0,42	0,15	4,3
29.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,1	50,5	20,63	0,45	0,22	3,9
30.12.2024	0,753	0	37,19	0	0	36,36	0	0	0	24	0	1	70,7	50,3	20,41	0,47	0,27	4,8
31.12.2024	1,449	0	73,29	0	0	71,7	0	0	0	24	0	1	70	49,9	20,12	0,49	0,31	5,5
01.01.2025	1,901	0	98,67	0	0	96,48	0	0	0	24	0	0	70,4	50,6	19,81	0,5	0,31	4,2
02.01.2025	2,048	0	103,6	0	0	101,16	0	0	0	24	0	0	72,6	51,5	21,1	0,5	0,31	4
03.01.2025	2,408	0	110,69	0	0	107,76	0	0	0	24	0	0	77,7	55,4	22,35	0,49	0,31	-0,5
04.01.2025	2,51	0	114,42	0	0	111,3	0	0	0	24	0	0	79	56,4	22,61	0,5	0,31	-0,9
05.01.2025	2,514	0	111,29	0	0	108,24	0	0	0	24	0	0	79,6	56,4	23,18	0,49	0,31	-1,8
06.01.2025	2,474	0	111,29	0	0	108,24	0	0	0	24	0	0	78,7	55,6	23,05	0,49	0,31	-1,4
07.01.2025	1,802	0	86,12	0	0,03	84,17	0	0,03	0,03	24	0	0	70,8	49,3	21,44	0,48	0,31	4,9
08.01.2025	2,176	0	107,54	0	0	104,99	0	0	0	24	0	0	72,5	51,8	20,76	0,49	0,31	2,3
09.01.2025	2,277	0	104,86	0	0	102,21	0	0	0	24	0	0	75,5	53,2	22,27	0,49	0,31	0,7
10.01.2025	2,168	0	102,57	0	0	100,02	0	0	0	24	0	0	74,5	52,3	22,12	0,49	0,32	-
11.01.2025	2,398	0	112,4	0	0	109,44	0	0	0	24	0	0	77,3	55,4	21,89	0,49	0,31	-
12.01.2025	2,467	0	110,63	0	0	107,69	0	0	0	24	0	0	77,8	54,9	22,89	0,48	0,31	-
13.01.2025	2,495	0	114,44	0	0	111,39	0	0	0	24	0	0	77,7	55,3	22,4	0,49	0,31	-
14.01.2025	2,502	0	122,53	0	0	119,33	0	0	0	24	0	0	76,8	55,9	20,91	0,48	0,31	-
15.01.2025	2,056	0	101,56	0	0	99,22	0	0	0	24	0	0	72,1	51,3	20,78	0,48	0,31	-
16.01.2025	2,132	0	111,17	0	0	108,62	0	0	0	24	0	0	71,7	52	19,72	0,49	0,31	-
17.01.2025	2,022	0	100,03	0	0	97,73	0	0	0	24	0	0	71,5	50,7	20,8	0,49	0,31	-
18.01.2025	1,933	0	99,19	0	0	96,97	0	0	0	24	0	0	70,7	50,8	19,96	0,48	0,32	-
19.01.2025	2,204	0	121,45	0	0	118,69	0	0	0	24	0	0	71,6	52,8	18,75	0,48	0,31	-
20.01.2025	2,403	0	120,76	0	0	117,72	0	0	0	24	0	0	75,3	54,9	20,41	0,5	0,31	-
21.01.2025	2,301	0	103,45	0	0	100,77	0	0	0	24	0	0	76,8	54,1	22,79	0,5	0,31	-
22.01.2025	2,333	0	103,62	0	0	100,91	0	0	0	24	0	0	77,1	54	23,15	0,5	0,31	-
23.01.2025	2,312	0	104,97	0	0	102,22	0	0	0	24	0	0	77	54,4	22,66	0,49	0,31	-
Итого:	63,519	0	3032,01	0	0,03	2957,31	0	0,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,519																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	143,214	9445,83	0	1,87	9235,55	0	1,87
23.01.2025	206,733	12477,84	0	1,9	12192,86	0	1,9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2025 15:50:03