

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 24.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель: УК Уютный квартал
 Адрес: Комсомольская, 63-65/Щорса, 1-3
 Договор:

Тип прибора: TCPB-033 (-034)
 Номер прибора: 803472

Gmin:
 Gmax:

Дата	Q4, Гкал	Q5, Гкал	Q6, Гкал	m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	m3, т	t3, °C	V1, м3	V2, м3	V3, м3	События
24.07.24	0,588	0,000	0,000	28,860	68,04	30,383	47,76	0,072	0,00	-	-	-	-
25.07.24	0,589	0,000	0,000	28,861	67,98	30,403	47,66	0,069	0,00	-	-	-	-
26.07.24	0,586	0,000	0,000	29,237	67,79	30,794	47,80	0,068	0,00	-	-	-	-
27.07.24	0,584	0,000	0,000	28,786	67,87	30,343	47,65	0,076	0,00	-	-	-	-
28.07.24	0,620	0,000	0,000	30,873	67,72	32,441	47,71	0,075	0,00	-	-	-	-
29.07.24	0,616	0,000	0,000	30,988	67,67	32,543	47,85	0,073	0,00	-	-	-	-
30.07.24	0,635	0,000	0,000	31,605	67,94	33,164	47,90	0,076	0,00	-	-	-	-
31.07.24	0,619	0,000	0,000	30,843	67,93	32,414	47,91	0,061	0,00	-	-	-	-
01.08.24	0,632	0,000	0,000	31,067	68,10	32,627	47,83	0,068	0,00	-	-	-	-
02.08.24	0,613	0,000	0,000	30,419	68,05	31,998	47,97	0,081	0,00	-	-	-	-
03.08.24	0,623	0,000	0,000	31,032	68,05	32,620	48,03	0,069	0,00	-	-	-	-
04.08.24	0,625	0,000	0,000	31,221	68,05	32,811	48,10	0,072	0,00	-	-	-	-
05.08.24	0,614	0,000	0,000	31,234	67,94	32,808	48,36	0,062	0,00	-	-	-	-
06.08.24	0,610	0,000	0,000	30,824	68,01	32,301	48,28	0,086	0,00	-	-	-	-
07.08.24	0,608	0,000	0,000	30,961	67,93	32,278	48,35	0,103	0,00	-	-	-	-
08.08.24	0,611	0,000	0,000	31,256	67,91	32,403	48,43	0,146	0,00	-	-	-	-
09.08.24	0,624	0,000	0,000	31,587	68,11	32,623	48,41	0,161	0,00	-	-	-	-
10.08.24	0,637	0,000	0,000	32,216	68,03	33,148	48,33	0,197	0,00	-	-	-	-
11.08.24	0,637	0,000	0,000	32,626	67,87	33,411	48,40	0,227	0,00	-	-	-	-
12.08.24	0,662	0,000	0,000	33,572	67,92	34,148	48,26	0,294	0,00	-	-	-	-
13.08.24	0,631	0,000	0,000	32,161	68,01	32,562	48,45	0,372	0,00	-	-	-	-
14.08.24	0,633	0,000	0,000	32,090	68,21	32,310	48,54	0,460	0,00	-	-	-	-
15.08.24	0,624	0,000	0,000	32,347	68,22	31,994	49,00	0,769	0,00	-	-	-	-
16.08.24	0,610	0,000	0,000	32,592	67,99	31,842	49,34	1,042	0,00	-	-	-	-
17.08.24	0,598	0,000	0,000	32,406	68,07	32,344	49,68	0,569	0,00	-	-	-	-
18.08.24	0,620	0,000	0,000	33,738	68,29	34,088	49,98	0,401	0,00	-	-	-	-
19.08.24	0,600	0,000	0,000	34,019	68,14	34,592	50,57	0,304	0,00	-	-	-	-
20.08.24	0,605	0,000	0,000	33,916	68,39	34,647	50,61	0,266	0,00	-	-	-	-
21.08.24	0,580	0,000	0,000	33,281	68,32	33,921	50,97	0,287	0,00	-	-	-	-
22.08.24	0,647	0,000	0,000	37,338	68,39	37,121	51,13	0,684	0,00	-	-	-	-
23.08.24	0,611	0,000	0,000	35,410	68,45	35,344	51,24	0,597	0,00	-	-	-	-
Итого	19,091	0,000	0,000	987,366	68,04	1016,426	48,73	7,887	0,00				

Интеграторы	На 23.07.24	На 23.08.24	За период	Интеграторы	На 23.07.24	На 23.08.24	За период	Интеграторы	На 23.07.24	На 23.08.24	За период
Q4, Гкал	10393,707	10412,798	19,091	m2, т	417124,275	418140,701	1016,426	V3, м3			
Q5, Гкал	0,000	0,000	0,000	m3, т	57755,443	57763,330	7,887	Tнар, ч	123255,83	123999,83	744,00
Q6, Гкал	0,000	0,000	0,000	V1, м3				Tпр, ч	4745,94	4745,94	0,00
m1, т	471397,207	472384,573	987,366	V2, м3							

Ответственный за учет: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

