

#115795#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Каменная 24-26, Калининград
6742

Заводской номер счётчика 00247968	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	349,705	281,444	68.261

Подпись исполнителя _____



#115794#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 6742
 Порядковый номер 5922
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247968
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	2,081	0,007	81,95	80,53	79,96	79,7	0,26	24	0	0	73,3	47,4	25,86	0,6	0,4
25.01.2025	-	1,988	0,013	83,58	82,16	81,66	81,3	0,36	24	0	0	71,1	46,9	24,15	0,6	0,4
26.01.2025	-	1,941	0,016	82,82	81,44	81,1	80,64	0,46	24	0	0	68,7	45,1	23,67	0,6	0,4
27.01.2025	-	1,943	0,048	83,55	81,47	81,71	80,65	1,06	24	0	0	69,6	46,4	23,16	0,6	0,4
28.01.2025	-	1,918	0,044	84,12	82,1	82,28	81,27	1,01	24	0	0	69,2	46,5	22,73	0,6	0,4
29.01.2025	-	1,894	0,053	84,3	82,25	82,54	81,39	1,15	24	0	0	69	46,7	22,24	0,6	0,4
30.01.2025	-	1,886	0,045	84,18	82,2	82,35	81,34	1,01	24	0	0	69,2	46,9	22,31	0,6	0,4
31.01.2025	-	1,906	0,04	82,91	81,01	81,05	80,14	0,91	24	0	0	70,4	47,4	22,96	0,6	0,4
01.02.2025	-	2,011	0,036	82,53	80,63	80,58	79,75	0,83	24	0	0	72,4	47,9	24,44	0,6	0,4
02.02.2025	-	2,132	0,034	83,12	81,28	81,06	80,36	0,7	24	0	0	74,9	49	25,84	0,6	0,4
03.02.2025	-	2,073	-0,001	81,31	80,38	79,25	79,45	-0,2	24	0	0	75,3	49	26,26	0,6	0,4
04.02.2025	-	1,963	-0,023	81,05	80,73	79,09	79,84	-0,75	24	0	1	73,5	48,3	25,25	0,6	0,4
05.02.2025	-	2,077	0,027	81,72	80,18	79,79	79,3	0,49	24	0	0	73,5	47,8	25,73	0,6	0,4
06.02.2025	-	2,018	0,028	82,96	81,25	81,04	80,37	0,67	24	0	0	71,8	47,3	24,53	0,6	0,4
07.02.2025	-	2,109	0,013	81,84	80,49	79,83	79,6	0,23	24	0	0	74,6	48,3	26,24	0,6	0,4
08.02.2025	-	2,32	0,018	81,52	79,9	79,26	78,94	0,32	24	0	0	79,3	50,3	29,03	0,6	0,4
09.02.2025	-	2,438	0,024	81,31	79,45	78,93	78,49	0,44	24	0	0	81,3	50,8	30,59	0,6	0,4
10.02.2025	-	2,493	0,027	80,15	78,25	77,79	77,3	0,49	24	0	0	82,5	50,8	31,7	0,6	0,4
11.02.2025	-	2,447	0,017	78,57	76,78	76,23	75,85	0,38	24	0	0	82,2	50,4	31,79	0,6	0,4
12.02.2025	-	2,456	0,024	78,81	77	76,49	76,08	0,41	24	0	0	82	50,2	31,8	0,6	0,4
13.02.2025	-	2,442	0,03	80,01	78,1	77,71	77,14	0,57	24	0	0	81,4	50,4	30,99	0,6	0,4
14.02.2025	-	2,418	0,038	80,72	78,63	78,42	77,67	0,75	24	0	0	80,6	50,3	30,33	0,6	0,4
15.02.2025	-	2,432	0,034	80,88	78,84	78,59	77,89	0,7	24	0	0	80,7	50,2	30,45	0,6	0,4
16.02.2025	-	2,494	0,026	80,32	78,34	77,98	77,42	0,56	24	0	0	81,6	50,1	31,58	0,6	0,4
17.02.2025	-	2,388	0,029	80,11	78,26	77,9	77,3	0,6	24	0	0	80,3	50,1	30,25	0,6	0,4
18.02.2025	-	2,36	0,026	80,97	79,15	78,77	78,21	0,56	24	0	0	79,4	49,9	29,55	0,6	0,4
19.02.2025	-	2,349	0,028	81,42	79,61	79,22	78,67	0,55	24	0	0	79,2	50	29,28	0,6	0,4
20.02.2025	-	2,441	0,023	80,67	78,83	78,3	77,87	0,43	24	0	0	81,9	51	30,85	0,6	0,4
21.02.2025	-	2,4	0,022	80,64	78,85	78,41	77,91	0,5	24	0	0	80,2	49,9	30,26	0,6	0,4
22.02.2025	-	2,273	0,023	81,79	80,06	79,69	79,16	0,53	24	0	0	76,8	48,7	28,16	0,6	0,4
23.02.2025	-	2,17	0,016	80,89	79,29	78,87	78,44	0,43	24	0	0	75	47,7	27,24	0,6	0,4
Итого:	-	68,261	0,785	2530,72	2477,44	2465,85	2449,44	16,41	744	0	-	76,16	48,76	27,39	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	281,444	16759,77	19991,48	16377,39	19802,53
23.02.2025	349,705	19290,49	22468,92	18843,24	22251,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения