

#121034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742

Каменная 24-26, Калининград

6742

5922

ВКТ-7

00247968

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,099	0,018	81,83	80,22	79,84	79,36	0,48	24	0	0	73,6	47,6	26,01	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,989	0,014	80,34	78,87	78,48	78,09	0,39	24	0	0	71,3	46,2	25,1	0,6	0,4	-
26.02.2025	1,991	0,016	82,37	80,84	80,47	80,03	0,44	24	0	0	71,3	46,8	24,49	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,92	0,024	82,52	80,98	80,76	80,18	0,58	24	0	0	69,6	46,1	23,42	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,933	0,023	81,2	79,66	79,42	78,86	0,56	24	0	0	70,2	46,2	23,99	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,045	0,025	81,88	80,26	79,99	79,39	0,6	24	0	0	72,4	47,2	25,2	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,064	0,021	82,9	81,29	80,96	80,45	0,51	24	0	0	72,4	47,2	25,18	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,952	0,022	82,43	80,86	80,58	80,04	0,54	24	0	0	70,4	46,5	23,9	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,975	0,019	82,66	81,08	80,81	80,3	0,51	24	0	0	70	45,8	24,16	0,6	0,4	-
05.03.2025	1,903	0,023	83,66	82,13	81,85	81,31	0,54	24	0	0	69,4	46,5	22,94	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,893	0,022	85,18	83,6	83,3	82,71	0,59	24	0	0	69,7	47,3	22,4	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,81	0,023	81,48	79,99	79,7	79,14	0,56	23	1	1	69,5	47,2	22,35	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,867	0,03	85,72	84,06	83,88	83,12	0,76	24	0	0	69,3	47,5	21,79	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,839	0,031	85,97	84,33	84,14	83,39	0,75	24	0	0	69,1	47,7	21,42	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,836	0,033	87,98	86,27	86,06	85,32	0,74	24	0	0	69,6	48,7	20,89	0,6	0,4	-
11.03.2025	1,787	0,026	83,98	82,44	82,11	81,52	0,59	24	0	0	69,7	48,3	21,39	0,6	0,4	-
12.03.2025	1,874	0,028	84,79	83,13	82,89	82,22	0,67	24	0	0	70,3	48,1	22,2	0,6	0,4	-
13.03.2025	1,937	0,032	83,57	81,92	81,65	80,97	0,68	24	0	0	72,1	48,8	23,28	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,048	0,031	83,43	81,66	81,42	80,72	0,7	24	0	0	74	49,3	24,7	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,109	0,037	83,21	81,35	81,22	80,43	0,79	24	0	0	74,4	49	25,46	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,115	0,031	83,09	81,27	81,01	80,33	0,68	24	0	0	74,7	49	25,66	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,108	0,03	81,57	79,84	79,53	78,92	0,61	24	0	0	75,3	49,2	26,12	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,066	0,029	81,65	79,83	79,66	78,97	0,69	24	0	0	73,6	48,1	25,48	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,907	0,029	81,49	79,84	79,61	78,97	0,64	24	0	0	71,6	48	23,55	0,6	0,4	-
20.03.2025	1,898	0,032	82,38	80,63	80,53	79,77	0,76	24	0	0	70,4	47,3	23,08	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,82	0,028	82,46	80,85	80,7	80,01	0,69	24	0	0	68,9	46,8	22,12	0,6	0,4	-
22.03.2025	1,879	0,034	83,14	81,37	81,31	80,49	0,82	24	0	0	70	47,3	22,62	0,6	0,4	-
23.03.2025	1,821	0,027	82,79	81,27	81,05	80,43	0,62	24	0	0	69	47	22,08	0,6	0,4	-
Итого:	54,485	0	2325,67	2279,84	2272,93	2255,44	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,485															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	349,705	19290,49	22468,92	18843,24	22251,97
23.03.2025	404,19	21616,16	24748,76	21116,17	24507,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:57:39