

#296635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Каменная 24-26, Калининград  
6742  
5922  
ВКТ-7  
00247968  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,1	0,064	118,26	116,01	115,52	114,4	1,12	24	0	1	71,9	54,3	17,63	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,799	0,077	108,5	106,22	105,92	104,6	1,32	24	0	0	73,1	56,9	16,21	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,487	0,053	106,75	105,01	104,19	103,29	0,9	24	0	0	73,2	59,5	13,72	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,504	0,064	105,92	104,08	103,43	102,39	1,04	24	0	0	73,1	59,2	13,91	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,22	0,016	106,25	105,41	103,71	103,54	0,17	24	0	0	73,2	61,5	11,62	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,196	0,022	106,97	105,93	104,38	104,05	0,33	24	0	0	73,4	62,2	11,21	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,101	0,017	107,9	107,05	105,34	105,08	0,26	24	0	0	73,2	63	10,25	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,473	0,027	108,99	107,77	106,42	105,99	0,43	24	0	0	73,1	59,6	13,56	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,588	0,057	109,54	107,72	106,95	105,98	0,97	24	0	0	73,3	59,1	14,26	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,543	0,038	104,7	103,25	102,2	101,6	0,6	24	0	0	73,5	58,8	14,72	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,501	0,029	108,26	106,91	105,64	105,15	0,49	24	0	0	73,4	59,5	13,92	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,44	0,055	107,26	105,54	104,66	103,76	0,9	24	0	0	73,4	60,2	13,21	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,552	0,069	108,39	106,29	105,75	104,54	1,21	24	0	0	73,4	59,4	13,96	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,609	0,066	108,16	106,2	105,6	104,52	1,08	24	0	0	73,1	58,5	14,6	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,53	0,029	106,01	104,67	103,4	102,94	0,46	24	0	0	74,1	59,6	14,51	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,49	0,016	102,99	102,04	100,61	100,45	0,16	24	0	0	72,5	57,8	14,69	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,449	0,009	105,96	105,08	103,39	103,37	0,02	24	0	0	73,4	59,5	13,96	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,274	0,034	103,7	102,49	101,26	100,7	0,56	24	0	0	73,4	61,2	12,21	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,582	0,029	106,23	104,86	103,65	103,19	0,46	24	0	0	73,4	58,5	14,95	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,577	0,077	108,16	105,98	105,58	104,25	1,33	24	0	0	73	58,9	14,15	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,811	0,122	118,85	115,87	115,97	113,95	2,02	24	0	0	74,2	59,7	14,53	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,845	0,112	118,51	115,62	115,66	113,77	1,89	24	0	0	73,7	58,8	14,93	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,621	0,106	117,03	114,4	114,21	112,46	1,75	24	0	0	73,7	60,5	13,22	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,541	0,084	116,41	114,18	113,65	112,26	1,39	24	0	0	73,2	60,4	12,8	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,31	0,039	112,81	111,44	110,14	109,47	0,67	24	0	0	73,4	61,9	11,46	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,258	0,043	113,92	112,56	111,23	110,55	0,68	24	0	0	73,2	62,2	10,91	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,06	0,031	109,43	108,34	106,82	106,34	0,48	24	0	0	73,1	63,5	9,57	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,213	0,014	111,22	110,41	108,56	108,44	0,12	24	0	0	73,2	62,2	11,03	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,319	0,002	112,2	111,57	109,52	109,63	-0,11	24	0	0	73,5	61,4	12,06	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,509	0,033	114,49	113,1	111,73	111,21	0,52	24	0	0	73,6	60,4	13,19	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,217	0,036	113,93	112,69	111,2	110,65	0,55	24	0	0	73,5	63	10,59	0,6	0,4	-
Итого:	45,719	0	3407,7	3358,69	3326,29	3302,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,719															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	795,253	38063,15	41215,1	37144,59	40775,51
18.04.2026	840,972	41470,85	44573,79	40470,88	44078,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 7:40:00