

#77937#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: УК Уютный квартал

Адрес: Каменная,24-26

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00247968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x4450

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.03.2024	69,05	42,72	26,33	63,07	61,7	62,2	61,64	0,06	6	4	1,625	0,003	24	0	
23.03.2024	68,34	42,35	25,99	64,57	63,21	63,7	63,2	0,01	6	4	1,642	0,003	24	0	
24.03.2024	68,94	43,02	25,92	67,53	66,13	66,55	65,96	0,17	6	4	1,722	0,009	24	0	
25.03.2024	68,92	42,87	26,05	64,27	62,92	63,48	62,91	0,01	6	4	1,64	0,001	24	0	
26.03.2024	68,71	41,75	26,96	57,03	55,8	56,37	55,9	-0,1	6	4	1,499	0,003	24	0	
27.03.2024	68,11	39,38	28,73	44,1	43,19	43,85	43,52	-0,33	6	4	1,229	-0,001	24	0	*
28.03.2024	68,4	38,14	30,26	38,48	37,67	38,47	38,19	-0,52	6	4	1,119	-0,007	24	0	*
29.03.2024	67,98	39,91	28,07	41,48	40,63	41,43	41,1	-0,47	6	4	1,121	-0,006	24	0	*
30.03.2024	67,9	43,54	24,36	34,27	33,55	34,69	34,35	-0,8	6	4	0,781	-0,005	24	0	*
31.03.2024	67,31	39,23	28,08	21,03	20,61	22	21,8	-1,19	6	4	0,532	-0,026	24	0	*
01.04.2024	66,65	40,52	26,13	20,43	20,01	21,36	21,18	-1,17	6	4	0,476	-0,027	22	2	*
02.04.2024	68,12	39,42	28,7	44,46	43,54	44,46	44,12	-0,58	6	4	1,226	-0,006	24	0	*
03.04.2024	71,94	44,39	27,55	66,85	65,31	65,82	65,17	0,14	6	4	1,805	0,006	24	0	
04.04.2024	72,19	43,7	28,49	60,63	59,22	59,95	59,4	-0,18	6	4	1,682	0	24	0	
05.04.2024	68,56	40,45	28,11	41,29	40,42	41,4	41,07	-0,65	6	4	1,111	-0,006	24	0	*
06.04.2024	68,5	40,85	27,65	45,84	44,87	45,71	45,37	-0,5	6	4	1,219	-0,001	24	0	
07.04.2024	68,38	41,25	27,13	33,09	32,39	33,55	33,25	-0,86	6	4	0,845	-0,016	24	0	*
08.04.2024	67,57	40,95	26,62	25,79	25,23	26,61	26,38	-1,15	6	4	0,62	-0,024	24	0	*
09.04.2024	65,9	37,94	27,96	14,89	14,59	16,22	16,14	-1,55	6	4	0,347	-0,036	24	0	*
10.04.2024	64,75	41,45	23,3	11,21	11,02	12,76	12,72	-1,7	6	4	0,19	-0,047	24	0	*
11.04.2024	65,16	48,44	16,72	15,83	15,55	17,33	17,15	-1,6	6	4	0,181	-0,05	24	0	*
12.04.2024	66,48	47,02	19,46	12,73	12,48	14,23	14,06	-1,58	6	4	0,168	-0,048	24	0	*
13.04.2024	69,67	42,75	26,92	10,34	10,09	11,87	11,8	-1,71	6	4	0,197	-0,05	24	0	*
14.04.2024	69,16	43,84	25,32	12,14	11,86	13,62	13,53	-1,67	6	4	0,23	-0,048	24	0	*
15.04.2024	66,48	45,57	20,91	12,59	12,34	14,01	13,85	-1,51	6	4	0,192	-0,047	24	0	*
16.04.2024	64,1	40,97	23,13	11	10,79	12,53	12,5	-1,71	6	4	0,182	-0,047	24	0	*
17.04.2024	52,27	40,59	11,68	14,31	14,11	14,65	14,59	-0,48	6	4	0,149	-0,011	24	0	*
18.04.2024	62,65	46,39	16,26	32,59	31,98	31,51	31,15	0,83	6	4	0,56	0,056	24	0	*
19.04.2024	70,57	43,72	26,85	53,31	52,1	52,13	51,67	0,43	6	4	1,419	0,02	24	0	*
20.04.2024	71,1	43,02	28,08	68,06	66,52	66,6	66,02	0,5	6	4	1,891	0,02	24	0	
21.04.2024	70,57	43,2	27,37	69,79	68,24	67,95	67,35	0,89	6	4	1,906	0,04	24	0	
22.04.2024	71	43,79	27,21	69,37	67,81	67,73	67,07	0,74	6	4	1,877	0,032	24	0	
Итого:				1242,3	1215,88	1244,7	1234,11	-18,23			31,383	-0,316	766	2	
Средние:	67,66	42,28	25,38						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/03/2424:00	11307,93	11041,6	11216,36	11110,96	-69,36	309,399	-1,416	6266	8
22/04/2424:00	12550,3	12257,48	12461,1	12345,07	-87,59	340,782	-1,732	7032	10
Итого:	1242,37	1215,88	1244,74	1234,11	-18,23	31,383	-0,316	766	2

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7051ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

