

#126126#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Каменная 24-26, Калининград
6742
5922
ВКТ-7
00247968
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,826	0,031	82,47	80,83	80,69	79,95	0,74	24	0	0	69,6	47,4	22,2	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,846	0,033	82,56	80,85	80,76	80,02	0,74	24	0	0	69,3	46,9	22,39	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,826	0,036	82,82	81,09	81,08	80,21	0,87	24	0	0	69	47,1	21,99	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,822	0,038	82,92	81,15	81,19	80,31	0,88	24	0	0	68,9	47	21,9	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,829	0,039	84,68	82,85	82,79	81,94	0,85	24	0	0	69,3	47,7	21,6	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,666	0,026	76,63	75,17	75,04	74,39	0,65	24	0	0	68,9	47,1	21,8	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,603	0,015	69,99	68,78	68,54	68,09	0,45	24	0	0	69,2	46,1	23,07	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,6	0,018	69,3	68,09	67,86	67,38	0,48	24	0	0	69,2	46	23,24	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,639	0,02	69,23	67,94	67,79	67,25	0,54	24	0	0	69,3	45,5	23,82	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,654	0,023	71,69	70,26	70,16	69,54	0,62	24	0	0	69,2	46,1	23,15	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,658	0,019	73,04	71,62	71,41	70,89	0,52	24	0	0	69,6	46,7	22,89	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,584	0,023	71,23	69,9	69,71	69,18	0,53	24	0	0	69,2	46,8	22,33	0,6	0,4	-
05.04.2025	1,702	0,015	69,84	68,47	68,18	67,75	0,43	24	0	0	72	47,4	24,63	0,6	0,4	-
06.04.2025	1,831	0,019	69,22	67,81	67,54	67,1	0,44	24	0	0	74	47,2	26,8	0,6	0,4	-
07.04.2025	1,794	0,014	69,87	68,54	68,19	67,82	0,37	24	0	0	73,2	47,2	26,04	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,712	0,014	68,94	67,72	67,38	67,03	0,35	24	0	0	71,1	46	25,13	0,6	0,4	-
09.04.2025	1,708	0,012	69,45	68,19	67,85	67,49	0,36	24	0	0	71,4	46,5	24,89	0,6	0,4	-
10.04.2025	1,755	0,018	69,77	68,52	68,24	67,81	0,43	24	0	0	71,5	46	25,44	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,658	0,014	69,42	68,17	67,88	67,47	0,41	24	0	0	70,1	46	24,14	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,635	0,019	69,89	68,66	68,42	67,94	0,48	24	0	0	69,2	45,6	23,58	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,621	0,022	72,66	71,26	71,09	70,54	0,55	24	0	0	69,2	46,8	22,41	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,611	0,035	77,1	75,51	75,46	74,68	0,78	24	0	0	69,1	48,2	20,88	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,257	0,024	65	64,1	63,61	63,32	0,29	24	0	1	69,6	50,1	19,53	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,146	-0,057	15,38	16,92	15,14	16,69	-1,55	24	0	1	66,8	52,1	14,76	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,171	-0,064	17,57	19,06	17,19	18,82	-1,63	24	0	1	66,8	52,1	14,73	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,135	-0,061	17,57	19,06	17,25	18,8	-1,55	24	0	1	65,5	53	12,5	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,146	-0,056	15,67	17,23	15,43	16,99	-1,56	24	0	1	65,6	51	14,62	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,173	-0,059	16,23	17,81	15,99	17,58	-1,59	24	0	1	67,2	51,4	15,8	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,104	-0,057	10,85	12,67	10,63	12,58	-1,95	24	0	1	63,2	45,5	17,78	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,103	-0,061	9,13	10,9	8,89	10,85	-1,96	24	0	1	64,7	43,6	21,11	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,121	-0,055	9,28	11,01	9,04	10,95	-1,91	24	0	1	64,7	42,3	22,4	0,6	0,4	-
Итого:	39,936	0	1799,4	1780,14	1760,42	1761,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,936															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	404,19	21616,16	24748,76	21116,17	24507,41
23.04.2025	444,126	23415,56	26528,9	22876,59	26268,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:22:56