

#130718#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742

Каменная 24-26, Калининград

6742

5922

ВКТ-7

00247968

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,11	-0,058	9,35	11,16	9,11	11,08	-1,97	24	0	1	64,9	43,4	21,42	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,109	-0,057	8,95	10,72	8,71	10,66	-1,95	24	0	1	64,4	42,7	21,71	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,105	-0,061	8,97	10,75	8,73	10,69	-1,96	24	0	1	64,6	43,1	21,47	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,132	-0,056	8,96	10,77	8,72	10,71	-1,99	24	0	1	64,5	40,4	24,1	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,135	-0,052	9,39	11,13	9,15	11,08	-1,93	24	0	1	64,6	41	23,54	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,12	-0,058	9,54	11,27	9,3	11,19	-1,89	24	0	1	64,7	43	21,7	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,118	-0,058	9,58	11,34	9,34	11,25	-1,91	24	0	1	65	43,7	21,31	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,125	-0,056	9,71	11,45	9,47	11,36	-1,89	24	0	1	65	43,1	21,89	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,133	-0,054	9,73	11,42	9,49	11,36	-1,87	24	0	1	64,9	42,7	22,18	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,117	-0,051	8,89	10,51	8,67	10,44	-1,77	24	0	1	63	41,5	21,5	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,173	-0,051	9,59	11,32	9,35	11,28	-1,93	24	0	1	64,9	38,8	26,13	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,11	-0,057	9,27	11	9,03	10,95	-1,92	24	0	1	64,8	43,1	21,76	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,143	-0,047	9,81	11,49	9,6	11,44	-1,84	24	0	1	62,3	39,9	22,42	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,108	-0,055	8,81	10,5	8,57	10,46	-1,89	24	0	1	63,8	42,1	21,71	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,117	-0,056	9,12	10,81	8,88	10,76	-1,88	24	0	1	64,6	42,6	22	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,112	-0,049	7,98	9,49	7,77	9,45	-1,68	21	3	1	64,6	41,3	23,3	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,132	-0,051	9,22	10,91	8,98	10,85	-1,87	24	0	1	64,7	41,7	22,99	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,128	-0,049	8,76	10,36	8,53	10,3	-1,77	23	1	1	64,4	40,9	23,45	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,123	-0,055	8,78	10,5	8,54	10,46	-1,92	24	0	1	64,4	40,8	23,58	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,135	-0,049	11,33	12,88	11,09	12,73	-1,64	24	0	1	64,9	45,9	19	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,204	-0,037	31,79	32,77	31,17	32,27	-1,1	24	0	1	66,9	58,4	8,58	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,329	0,036	84,97	84,43	83,18	82,81	0,37	24	0	1	68,2	64,6	3,61	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,194	-0,051	15,56	17,03	15,27	16,85	-1,58	24	0	1	65,5	47,9	17,62	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,159	-0,051	9,48	11,08	9,28	11,06	-1,78	24	0	1	64,6	39,8	24,75	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,168	-0,049	9,49	11,1	9,32	11,08	-1,76	24	0	1	64,8	39,3	25,5	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,179	-0,052	14,58	16,05	14,29	15,87	-1,58	24	0	1	65,6	48	17,58	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,167	-0,052	12,21	13,77	11,99	13,6	-1,61	24	0	1	65,9	46	19,9	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,162	-0,05	12,9	14,48	12,67	14,31	-1,64	24	0	1	65,9	47,3	18,63	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,156	-0,052	11,98	13,61	11,78	13,44	-1,66	24	0	1	66,1	46,8	19,32	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,162	-0,05	12,28	13,84	12,06	13,66	-1,6	24	0	1	65,9	46,7	19,23	0,6	0,4	-
Итого:	4,365	0	400,98	447,94	392,04	443,45	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,365															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

716

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	444,126	23415,56	26528,9	22876,59	26268,77
23.05.2025	448,491	23816,54	26976,84	23268,63	26712,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 16:07:58