

#5220#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
 Адрес потребителя Каменная 24-26, Калининград  
 Номер абонента 6742  
 Порядковый номер 5922  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00247968  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,373	0,047	44,39	43,32	43,46	42,65	0,81	24	0	0	66,1	58,6	7,48	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,339	0,04	41,35	40,57	40,5	39,92	0,58	24	0	1	66,2	58,9	7,34	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,375	0,052	39,03	37,86	38,26	37,28	0,98	24	0	1	65,7	57,4	8,28	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,38	0,055	35,04	33,85	34,34	33,32	1,02	24	0	1	65,1	55,8	9,36	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,393	0,065	36,82	35,47	36,1	34,94	1,16	24	0	1	64,9	55,9	9,02	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,422	0,07	40,31	38,85	39,53	38,28	1,25	24	0	1	66,1	57,3	8,84	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,478	0,08	42,03	40,42	41,11	39,77	1,34	24	0	1	68,4	58,7	9,67	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,39	0,083	41,44	39,93	40,57	39,24	1,33	24	0	1	68,1	60,5	7,58	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,421	0,076	40,97	39,46	40,12	38,85	1,27	24	0	1	67,8	59,3	8,57	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,397	0,08	41,7	40,15	40,78	39,47	1,31	24	0	1	68,4	60,7	7,69	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,39	0,07	42,15	40,73	41,24	40,07	1,17	24	0	0	68,4	60,8	7,64	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,381	0,075	42,35	40,9	41,39	40,17	1,22	24	0	0	68,4	61,1	7,32	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,4	0,079	42,35	40,84	41,41	40,12	1,29	24	0	1	68,4	60,6	7,72	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,414	0,081	42,69	41,14	41,74	40,41	1,33	24	0	1	68,7	60,8	7,91	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,406	0,078	42,16	40,65	41,23	39,96	1,27	24	0	1	68,3	60,3	7,94	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,374	0,082	46,58	45,05	45,57	44,25	1,32	24	0	1	68,6	62,3	6,34	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,391	0,085	50,16	48,59	49,2	47,77	1,43	24	0	0	66,5	60,3	6,18	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,388	0,083	49,16	47,59	48,2	46,82	1,38	24	0	0	66	59,7	6,32	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,354	0,08	48,82	47,26	47,86	46,53	1,33	24	0	0	65,8	60	5,71	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,385	0,079	49,36	47,82	48,4	47,07	1,33	24	0	1	65,6	59,3	6,3	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,401	0,086	49,43	47,85	48,47	47,07	1,4	24	0	0	66,1	59,6	6,52	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,423	0,08	49,51	48,01	48,55	47,21	1,34	24	0	0	66,4	59,4	7,06	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,357	0,079	47,86	46,4	46,91	45,63	1,28	24	0	0	66	60,1	5,91	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,364	0,083	49,93	48,48	48,97	47,65	1,32	24	0	0	66,3	60,5	5,77	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,35	0,089	51,69	50,18	50,73	49,28	1,45	24	0	0	66,4	61,3	5,1	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,34	0,083	51,16	49,72	50,2	48,83	1,37	24	0	0	66,5	61,4	5,06	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,347	0,085	52,46	50,96	51,46	50,05	1,41	24	0	0	66,8	61,8	5,02	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,364	0,084	53,29	51,78	52,19	50,86	1,33	24	0	0	67,2	61,9	5,34	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,339	0,088	52,82	51,33	51,8	50,41	1,39	24	0	0	66,8	61,9	4,83	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,314	0,087	52,4	50,94	51,4	50	1,4	24	0	0	66,6	62,2	4,39	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,331	0,086	52,42	50,97	51,42	50,04	1,38	24	0	0	65,8	61,1	4,77	0,6	0,4	-
Итого:	11,781	0	1421,83	1377,07	1393,11	1353,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,781															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1139,53	39229,31	37843,39	38305,26	37504,88
23.06.2021	1151,311	40651,14	39220,46	39698,37	38858,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2021 18:57:35