

#85971#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Каменная 24-26, Калининград  
6742

Заводской номер счётчика 00247968	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	358,075	353,833	4.242

Подпись исполнителя



#85127#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 6742  
 Порядковый номер 5922  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00247968  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0,17	-0,04	12,7	13,92	12,45	13,74	-1,29	24	0	1	66,3	47,7	18,54	0,6	0,4
25.05.2024	-	0,149	-0,04	12,52	13,79	12,28	13,6	-1,32	24	0	1	66,2	49	17,19	0,6	0,4
26.05.2024	-	0,173	-0,039	12,84	14,06	12,57	13,89	-1,32	24	0	1	66,4	47,6	18,78	0,6	0,4
27.05.2024	-	0,116	-0,047	10,18	11,55	9,94	11,47	-1,53	24	0	1	65,6	46,8	18,81	0,6	0,4
28.05.2024	-	0,131	-0,043	8,74	10,15	8,57	10,15	-1,58	24	0	1	65,6	42,5	23,08	0,6	0,4
29.05.2024	-	0,139	-0,044	10,8	12,13	10,6	12,03	-1,43	24	0	1	66	46,6	19,32	0,6	0,4
30.05.2024	-	0,123	-0,041	12,11	13,35	11,86	13,17	-1,31	24	0	1	65,8	49,8	16,03	0,6	0,4
31.05.2024	-	0,175	-0,037	13,55	14,77	13,27	14,59	-1,32	24	0	1	66,2	48,4	17,86	0,6	0,4
01.06.2024	-	0,141	-0,042	12,46	13,74	12,2	13,57	-1,37	24	0	1	66	49	16,99	0,6	0,4
02.06.2024	-	0,164	-0,043	13,2	14,5	12,93	14,32	-1,39	24	0	1	66	48,3	17,65	0,6	0,4
03.06.2024	-	0,115	-0,048	9,86	11,31	9,64	11,23	-1,59	24	0	1	65,6	46,1	19,47	0,6	0,4
04.06.2024	-	0,082	-0,054	7,87	9,42	7,7	9,42	-1,72	24	0	1	64,9	44,3	20,59	0,6	0,4
05.06.2024	-	0,122	-0,05	10,56	12	10,37	11,89	-1,52	24	0	1	65,8	47,3	18,55	0,6	0,4
06.06.2024	-	0,163	-0,042	13,22	14,53	12,94	14,34	-1,4	24	0	1	66,3	48,4	17,84	0,6	0,4
07.06.2024	-	0,122	-0,048	12,1	13,51	11,87	13,33	-1,46	24	0	1	65,9	49,4	16,56	0,6	0,4
08.06.2024	-	0,131	-0,044	12,14	13,48	11,9	13,3	-1,4	24	0	1	65,9	49,1	16,8	0,6	0,4
09.06.2024	-	0,164	-0,041	13,3	14,65	13,03	14,47	-1,44	24	0	1	66,1	48,3	17,79	0,6	0,4
10.06.2024	-	0,134	-0,047	10,29	11,75	10,08	11,67	-1,59	24	0	1	65,7	45,6	20,13	0,6	0,4
11.06.2024	-	0,098	-0,052	7,99	9,61	7,83	9,61	-1,78	24	0	1	65,2	43,3	21,98	0,6	0,4
12.06.2024	-	0,157	-0,049	11,29	12,76	11,08	12,66	-1,58	24	0	1	66,2	46	20,25	0,6	0,4
13.06.2024	-	0,151	-0,045	12,17	13,55	11,9	13,37	-1,47	24	0	1	66,4	48,1	18,37	0,6	0,4
14.06.2024	-	0,149	-0,046	11,98	13,42	11,73	13,24	-1,51	24	0	1	66,5	47,6	18,91	0,6	0,4
15.06.2024	-	0,14	-0,05	11,81	13,32	11,56	13,14	-1,58	24	0	1	66,3	47,8	18,53	0,6	0,4
16.06.2024	-	0,177	-0,045	12,78	14,15	12,52	13,97	-1,45	24	0	1	66,5	47	19,46	0,6	0,4
17.06.2024	-	0,133	-0,048	9,91	11,49	9,69	11,41	-1,72	24	0	1	66,2	44,4	21,73	0,6	0,4
18.06.2024	-	0,108	-0,058	8,09	9,8	7,91	9,8	-1,89	24	0	1	65,6	42,4	23,21	0,6	0,4
19.06.2024	-	0,11	-0,052	9,75	11,36	9,57	11,26	-1,69	24	0	1	66	46,6	19,32	0,6	0,4
20.06.2024	-	0,134	-0,05	12,18	13,68	11,94	13,5	-1,56	24	0	1	66,3	48,9	17,42	0,6	0,4
21.06.2024	-	0,116	-0,054	11	12,59	10,75	12,42	-1,67	24	0	1	66,3	48,4	17,96	0,6	0,4
22.06.2024	-	0,148	-0,054	11,94	13,48	11,7	13,3	-1,6	24	0	1	66,3	47,5	18,84	0,6	0,4
23.06.2024	-	0,107	-0,06	11,27	12,88	11,01	12,7	-1,69	24	0	1	66,2	49	17,15	0,6	0,4
Итого:	-	4,242	-1,453	350,6	394,7	343,39	390,56	-47,17	744	0	-	66,01	47,14	18,87	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	353,833	13173,44	13117,04	12867,45	12995,22
23.06.2024	358,075	13524,04	13511,74	13210,84	13385,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения