

#132912#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Уютный квартал,ООО

Адрес: Каменная,24-26

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00247968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х4450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2025	64,81	40,94	23,87	7,41	7,28	9,17	9,17	-1,89	6	4	0,098	-0,056	23	1	*
25.05.2025	65,03	40,45	24,58	8,25	8,06	10,01	10,01	-1,95	6	4	0,123	-0,055	24	0	*
26.05.2025	66,18	47,58	18,6	13,28	13,05	14,83	14,64	-1,59	6	4	0,169	-0,049	24	0	*
27.05.2025	65,94	46,75	19,19	12,14	11,91	13,79	13,62	-1,71	6	4	0,154	-0,058	24	0	*
28.05.2025	65,9	47,27	18,63	11,98	11,76	13,55	13,38	-1,62	6	4	0,146	-0,054	24	0	*
29.05.2025	65,59	48,52	17,07	12,06	11,87	13,73	13,56	-1,69	6	4	0,126	-0,055	24	0	*
30.05.2025	65,61	48,77	16,84	13,41	13,19	14,98	14,81	-1,62	6	4	0,145	-0,053	24	0	*
31.05.2025	61,73	45,56	16,17	12,89	12,67	14,57	14,48	-1,81	6	4	0,128	-0,055	24	0	*
01.06.2025	64,76	40,15	24,61	8,6	8,43	10,41	10,41	-1,98	6	4	0,133	-0,06	24	0	*
02.06.2025	65,87	47,11	18,76	11,9	11,7	13,64	13,47	-1,77	6	4	0,139	-0,06	24	0	*
03.06.2025	65,87	47,74	18,13	12,04	11,85	13,76	13,59	-1,74	6	4	0,136	-0,056	24	0	*
04.06.2025	65,65	48,21	17,44	11,67	11,46	13,42	13,25	-1,79	6	4	0,118	-0,061	24	0	*
05.06.2025	65,53	48,69	16,84	11,99	11,78	13,74	13,57	-1,79	6	4	0,116	-0,064	24	0	*
06.06.2025	65,77	48,09	17,68	11,85	11,65	13,57	13,4	-1,75	6	4	0,126	-0,061	24	0	*
07.06.2025	64,69	41,41	23,28	7,81	7,65	9,71	9,71	-2,06	6	4	0,094	-0,062	24	0	*
08.06.2025	64,4	41,32	23,08	8,1	7,96	10,05	10,05	-2,09	6	4	0,102	-0,068	24	0	*
09.06.2025	49,24	47,74	1,5	5,74	5,7	4,92	4,88	0,82	6	4	0,052	0,024	24	0	*
10.06.2025	40,7	38,67	2,03	14,04	13,94	12,23	12,14	1,8	6	4	0,1	0,046	24	0	*
11.06.2025	63,2	55,51	7,69	31,97	31,38	33,14	32,64	-1,26	6	4	0,174	-0,045	24	0	*
12.06.2025	63,52	55,15	8,37	28,85	28,31	30,14	29,7	-1,39	6	4	0,163	-0,05	24	0	*
13.06.2025	64,2	53,06	11,14	19,24	18,88	20,69	20,42	-1,54	6	4	0,134	-0,057	24	0	*
14.06.2025	64,41	42,84	21,57	7,98	7,84	9,94	9,93	-2,09	6	4	0,084	-0,067	24	0	*
15.06.2025	64,77	41,86	22,91	8,41	8,25	10,17	10,16	-1,91	6	4	0,113	-0,059	24	0	*
16.06.2025	65,73	46,95	18,78	12,27	12,05	13,9	13,73	-1,68	6	4	0,152	-0,056	24	0	*
17.06.2025	65,57	48,84	16,73	11,46	11,27	13,13	12,96	-1,69	6	4	0,109	-0,057	24	0	*
18.06.2025	65,73	47,87	17,86	11,28	11,07	12,94	12,77	-1,7	6	4	0,119	-0,057	24	0	*
19.06.2025	65,61	48,64	16,97	11,87	11,67	13,5	13,33	-1,66	6	4	0,124	-0,055	24	0	*
20.06.2025	65,71	48,07	17,64	11,29	11,09	12,88	12,71	-1,62	6	4	0,123	-0,053	24	0	*
21.06.2025	64,63	42,28	22,35	7,38	7,22	9,07	9,07	-1,85	6	4	0,087	-0,056	24	0	*
22.06.2025	64,8	41,58	23,22	7,78	7,62	9,49	9,49	-1,87	6	4	0,104	-0,058	24	0	*
23.06.2025	65,7	47,92	17,78	11,84	11,62	13,31	13,14	-1,52	6	4	0,135	-0,046	24	0	*
Итого:				376,78	370,18	422,38	418,19	-48,01			3,826	-1,573	743	1	
Средние:	63,76	46,3	17,46						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2524:00	23816,54	23268,63	26976,84	26712,22	-3443,59	448,491	-145,774	15929	617
23/06/2524:00	24193,32	23638,81	27399,22	27130,41	-3491,6	452,317	-147,347	16672	618
Итого:	376,78	370,18	422,38	418,19	-48,01	3,826	-1,573	743	1

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 1319ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

