

#90038#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: _ Уютный квартал,ООО

Адрес: __ Каменная,24-26

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00247968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x4450

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.06.2024	66,18	49,03	17,15	11,27	11,01	12,88	12,7	-1,69	6	4	0,107	-0,06	24	0	*
24.06.2024	66,01	45,48	20,53	9,33	9,12	10,96	10,88	-1,76	6	4	0,109	-0,056	23	1	*
25.06.2024	66,3	40,46	25,84	0,74	0,72	0,88	0,88	-0,16	6	4	0,012	-0,005	2	22	*
26.06.2024	66,37	48,17	18,2	10,17	9,99	11,81	11,7	-1,71	6	4	0,104	-0,056	24	0	*
27.06.2024	66,4	49,16	17,24	10,56	10,34	12,19	12,02	-1,68	6	4	0,096	-0,057	24	0	*
28.06.2024	66,32	49,95	16,37	11,34	11,1	12,9	12,71	-1,61	6	4	0,106	-0,056	24	0	*
29.06.2024	66,21	48,97	17,24	11,09	10,85	12,65	12,47	-1,62	6	4	0,108	-0,053	24	0	*
30.06.2024	66,3	48,75	17,55	10,41	10,18	12,02	11,85	-1,67	6	4	0,098	-0,055	24	0	*
01.07.2024	65,74	47,27	18,47	8,16	7,99	9,83	9,75	-1,76	6	4	0,069	-0,058	24	0	*
02.07.2024	65,67	43,48	22,19	7,54	7,38	9,27	9,27	-1,89	6	4	0,085	-0,06	24	0	*
03.07.2024	66,03	47,29	18,74	9,48	9,31	11,14	11,04	-1,73	6	4	0,096	-0,057	24	0	*
04.07.2024	66,27	49,44	16,83	11,49	11,25	13,03	12,86	-1,61	6	4	0,11	-0,057	24	0	*
05.07.2024	66,13	49,76	16,37	11,55	11,33	13,14	12,96	-1,63	6	4	0,104	-0,055	24	0	*
06.07.2024	66,37	48,88	17,49	11,99	11,74	13,55	13,38	-1,64	6	4	0,127	-0,054	24	0	*
07.07.2024	66,53	47,14	19,39	12,03	11,78	13,57	13,39	-1,61	6	4	0,153	-0,055	24	0	*
08.07.2024	64,77	50,81	13,96	13,52	13,24	15,08	14,93	-1,69	6	4	0,104	-0,056	24	0	*
09.07.2024	65,58	43,39	22,19	7,5	7,34	9,26	9,26	-1,92	6	4	0,08	-0,06	24	0	*
10.07.2024	65,8	47,77	18,03	8,77	8,62	10,47	10,38	-1,76	6	4	0,074	-0,061	24	0	*
11.07.2024	66,17	49,16	17,01	10,82	10,58	12,43	12,26	-1,68	6	4	0,099	-0,058	24	0	*
12.07.2024	66,17	49,76	16,41	10,18	9,95	11,84	11,67	-1,72	6	4	0,086	-0,062	24	0	*
13.07.2024	66,09	49,47	16,62	10,76	10,51	12,39	12,22	-1,71	6	4	0,092	-0,062	24	0	*
14.07.2024	65,99	50,13	15,86	10,73	10,48	12,38	12,21	-1,73	6	4	0,086	-0,061	24	0	*
15.07.2024	65,76	47,28	18,48	8,88	8,68	10,6	10,51	-1,83	6	4	0,08	-0,059	24	0	*
16.07.2024	65,48	45,78	19,7	7,31	7,14	9,13	9,11	-1,97	6	4	0,056	-0,067	24	0	*
17.07.2024	65,99	47,48	18,51	8,77	8,61	10,56	10,47	-1,86	6	4	0,077	-0,066	24	0	*
18.07.2024	66,38	49,5	16,88	11,13	10,89	12,77	12,6	-1,71	6	4	0,103	-0,06	24	0	*
19.07.2024	65,41	51,24	14,17	12,2	11,95	13,79	13,6	-1,65	6	4	0,089	-0,055	24	0	*
20.07.2024	66,21	50,12	16,09	9,51	9,3	11,2	11,03	-1,73	6	4	0,068	-0,062	24	0	*
21.07.2024	66,55	48,98	17,57	10,13	9,89	11,75	11,58	-1,69	6	4	0,097	-0,06	24	0	*
22.07.2024	65,96	46,68	19,28	8,55	8,35	10,24	10,16	-1,81	6	4	0,082	-0,059	24	0	*
23.07.2024	65,83	44,77	21,06	7,64	7,49	9,38	9,37	-1,88	6	4	0,077	-0,062	24	0	*
Итого:				303,55	297,11	353,09	349,22	-52,11			2,834	-1,764	721	23	
Средние:	66,03	47,92	18,11						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2424:00	13512,77	13199,83	13498,86	13373,08	-173,25	357,968	-4,236	8496	10
23/07/2424:00	13816,32	13496,94	13851,95	13722,3	-225,36	360,802	-6	9217	33
Итого:	303,55	297,11	353,09	349,22	-52,11	2,834	-1,764	721	23

Период нормальной работы 721ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 23ч

Время работы прибора после сброса 9290ч

Представитель абонента

