

#145069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742

Каменная 24-26, Калининград

6742

5922

ВКТ-7

00247968

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,123	-0,042	11,48	12,75	11,25	12,58	-1,33	24	0	1	65,7	49,4	16,28	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,085	-0,051	10,64	12,12	10,46	11,94	-1,48	24	0	1	65,4	50,4	14,94	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,082	-0,051	6,83	8,38	6,69	8,38	-1,69	23	1	1	64,5	42,1	22,38	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,051	-0,056	6,54	8,23	6,42	8,22	-1,8	24	0	1	64,2	44,4	19,8	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,095	-0,048	11,03	12,46	10,84	12,28	-1,44	24	0	1	65,3	50,1	15,26	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,105	-0,042	11,85	13,15	11,64	12,97	-1,33	24	0	1	65,6	51,1	14,55	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,085	-0,051	9,57	11,04	9,38	10,88	-1,5	24	0	1	66,1	49,5	16,63	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,092	-0,05	9,14	10,66	8,96	10,5	-1,54	24	0	1	66,2	48,2	18	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,099	-0,05	10,54	12,02	10,34	11,85	-1,51	24	0	1	66,2	49,7	16,51	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,068	-0,057	10,43	12,06	10,27	11,93	-1,66	24	0	1	66,2	51,9	14,3	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,137	-0,045	15,97	17,24	15,73	17	-1,27	24	0	1	66,4	53,5	12,93	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,125	-0,042	16,05	17,25	15,81	17,01	-1,2	24	0	1	67	54,9	12,13	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,131	-0,041	15,88	17,08	15,64	16,84	-1,2	24	0	1	67,1	54,6	12,57	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,123	-0,04	15,92	17,11	15,68	16,87	-1,19	24	0	1	66,9	54,8	12,05	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,141	-0,039	16,1	17,29	15,86	17,05	-1,19	24	0	1	67,2	54,4	12,78	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,134	-0,042	16,3	17,49	16,06	17,25	-1,19	24	0	1	67,1	54,8	12,34	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,14	-0,042	16,39	17,58	16,15	17,34	-1,19	24	0	1	67,4	54,7	12,74	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,154	-0,038	16,29	17,44	16,05	17,2	-1,15	24	0	1	67	53,6	13,43	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,169	-0,039	16,27	17,45	16,03	17,21	-1,18	24	0	1	67,2	52,9	14,31	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,111	-0,042	11,54	12,82	11,31	12,73	-1,42	24	0	1	65,7	49,6	16,11	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,068	-0,056	8,64	10,21	8,42	10,14	-1,72	24	0	1	65	47,6	17,37	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,057	-0,044	7,02	8,33	6,83	8,28	-1,45	24	0	1	63,4	45,9	17,44	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,053	-0,058	8,62	10,18	8,38	10,1	-1,72	24	0	1	65,1	49	16,05	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,061	-0,058	8,46	10,02	8,22	9,94	-1,72	24	0	1	64,8	47,8	17,03	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,064	-0,056	8,34	9,93	8,1	9,85	-1,75	24	0	1	64,8	47	17,74	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,066	-0,056	8,45	10,08	8,21	10	-1,79	24	0	1	64,9	46,7	18,17	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,06	-0,06	8,6	10,2	8,36	10,1	-1,74	24	0	1	65,1	48,1	17,05	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,062	-0,053	8,04	9,6	7,8	9,54	-1,74	24	0	1	64,6	46,2	18,42	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,069	-0,054	7,99	9,58	7,75	9,52	-1,77	24	0	1	64,6	45,7	18,88	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,075	-0,053	7,84	9,36	7,6	9,31	-1,71	24	0	1	64,4	44,1	20,34	0,6	0,4	-
Итого:	2,885	0	336,76	379,11	330,24	374,81	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,885															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	455,341	24495,24	27747,6	23935,33	27475,03
22.08.2025	458,226	24832	28126,71	24265,57	27849,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:15:11