

#94777#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Каменная 24-26, Калининград  
6742

Заводской номер счётчика 00247968	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	366,986	363,332	3.654

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*кш → с/з в тч*



#94177#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 6742  
 Порядковый номер 5922  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00247968  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,139	-0,015	13,8	14,36	13,54	14,16	-0,62	24	0	1	66,6	54,1	12,55	0,6	0,4
25.08.2024	-	0,157	-0,011	14,56	15,09	14,26	14,85	-0,59	24	0	1	66,8	53,6	13,14	0,6	0,4
26.08.2024	-	0,145	-0,005	13,07	13,46	12,79	13,26	-0,47	24	0	1	66,6	53,5	13,08	0,6	0,4
27.08.2024	-	0,15	-0,012	14,35	14,82	14,05	14,61	-0,56	24	0	1	66,5	53,8	12,7	0,6	0,4
28.08.2024	-	0,139	-0,009	13,14	13,62	12,86	13,43	-0,57	24	0	1	66,5	53,2	13,35	0,6	0,4
29.08.2024	-	0,114	-0,015	10,56	11,13	10,33	11,03	-0,7	24	0	1	66,3	51,6	14,65	0,6	0,4
30.08.2024	-	0,117	-0,015	11,37	11,99	11,13	11,83	-0,7	24	0	1	66,4	52,5	13,92	0,6	0,4
31.08.2024	-	0,153	-0,011	14,9	15,37	14,59	15,16	-0,57	24	0	1	66,6	54	12,59	0,6	0,4
01.09.2024	-	0,155	-0,018	14,12	14,76	13,84	14,58	-0,74	24	0	1	66,6	52,6	14,05	0,6	0,4
02.09.2024	-	0,12	-0,021	12,72	13,48	12,45	13,32	-0,87	24	0	1	66	52,6	13,4	0,6	0,4
03.09.2024	-	0,132	-0,021	13,27	14,03	12,99	13,83	-0,84	24	0	1	66,6	53,1	13,41	0,6	0,4
04.09.2024	-	0,082	-0,032	9,48	10,51	9,27	10,41	-1,14	24	0	1	65,6	50,4	15,21	0,6	0,4
05.09.2024	-	0,088	-0,034	9,98	10,95	9,74	10,86	-1,12	24	0	1	66,2	51,3	14,87	0,6	0,4
06.09.2024	-	0,108	-0,018	13,59	14,26	13,31	14,05	-0,74	24	0	1	66,6	55,3	11,29	0,6	0,4
07.09.2024	-	0,141	-0,019	13,57	14,24	13,3	14,07	-0,77	24	0	1	66,7	53,4	13,37	0,6	0,4
08.09.2024	-	0,129	-0,018	15,68	16,29	15,36	16,08	-0,72	24	0	1	66,8	56	10,8	0,6	0,4
09.09.2024	-	0,128	-0,023	12,9	13,64	12,62	13,46	-0,84	24	0	1	66,5	52,9	13,66	0,6	0,4
10.09.2024	-	0,132	-0,031	11,97	13	11,72	12,82	-1,1	24	0	1	66,4	50,5	15,91	0,6	0,4
11.09.2024	-	0,08	-0,052	9,3	10,81	9,1	10,7	-1,6	24	0	1	64,4	48	16,41	0,6	0,4
12.09.2024	-	0,084	-0,054	7,21	8,78	7,05	8,78	-1,73	24	0	1	65,4	43,5	21,87	0,6	0,4
13.09.2024	-	0,095	-0,048	9,28	10,74	9,1	10,63	-1,53	24	0	1	66,1	48	18,11	0,6	0,4
14.09.2024	-	0,125	-0,041	12,5	13,81	12,25	13,6	-1,35	24	0	1	66,5	50,9	15,61	0,6	0,4
15.09.2024	-	0,142	-0,028	12,84	13,77	12,56	13,58	-1,02	24	0	1	66,6	51,2	15,5	0,6	0,4
16.09.2024	-	0,114	-0,043	11,88	13,17	11,63	13	-1,37	24	0	1	66,4	50,7	15,65	0,6	0,4
17.09.2024	-	0,094	-0,048	11,37	12,74	11,13	12,57	-1,44	24	0	1	66,4	51,3	15,09	0,6	0,4
18.09.2024	-	0,088	-0,05	9,52	10,99	9,34	10,92	-1,58	24	0	1	65,9	48,6	17,32	0,6	0,4
19.09.2024	-	0,062	-0,059	6,75	8,4	6,6	8,4	-1,8	24	0	1	65,4	44,2	21,14	0,6	0,4
20.09.2024	-	0,083	-0,049	9,57	11,1	9,4	10,98	-1,58	24	0	1	66,1	49	17,12	0,6	0,4
21.09.2024	-	0,103	-0,048	10,98	12,43	10,75	12,24	-1,49	24	0	1	66,3	50	16,29	0,6	0,4
22.09.2024	-	0,127	-0,047	12,1	13,49	11,85	13,29	-1,44	24	0	1	66,5	49,7	16,73	0,6	0,4
23.09.2024	-	0,128	-0,048	12,09	13,53	11,84	13,35	-1,51	24	0	1	66,8	49,8	17	0,6	0,4
Итого:	-	3,654	-0,943	368,42	398,76	360,75	393,85	-33,1	744	0	-	66,29	51,27	15,03	0,6	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	363,332	14078,19	14094,73	13754,68	13962,31
23.09.2024	366,986	14446,61	14493,49	14115,43	14356,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения