

#29123#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2023 по 11.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Каменная 24-26, Калининград
6742

Заводской номер счётчика 00247968	Показания прибора, Гкал 11.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 31.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,885	6,368	1.517

Подпись исполнителя _____



#29122#

Отчёт за период с 31.08.2023 по 11.09.2023.

Номер абонента 6742
 Порядковый номер 5922
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247968
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 13.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2023	-	0,128	-0,05	11,44	12,92	11,24	12,75	-1,51	24	0	1	66,6	48,9	17,69	0,6	0,4
02.09.2023	-	0,098	-0,059	8,14	9,85	7,99	9,85	-1,86	24	0	1	65,6	43,8	21,76	0,6	0,4
03.09.2023	-	0,118	-0,057	9,07	10,68	8,88	10,66	-1,78	24	0	1	65,8	44	21,8	0,6	0,4
04.09.2023	-	0,15	-0,048	12,51	13,92	12,3	13,74	-1,44	24	0	1	66,7	49	17,71	0,6	0,4
05.09.2023	-	0,145	-0,036	10,53	11,68	10,34	11,55	-1,21	23	1	1	66,4	47,1	19,24	0,6	0,4
06.09.2023	-	0,206	0,005	13,89	14,09	13,64	13,9	-0,26	24	0	1	66,7	50,6	16,05	0,6	0,4
07.09.2023	-	0,124	-0,045	11,25	12,64	11,05	12,47	-1,42	24	0	1	66,6	49,3	17,27	0,6	0,4
08.09.2023	-	0,14	-0,045	11,78	13,14	11,57	12,97	-1,4	24	0	1	66,7	48,8	17,9	0,6	0,4
09.09.2023	-	0,082	-0,058	7,86	9,5	7,69	9,49	-1,8	24	0	1	66	45,6	20,45	0,6	0,4
10.09.2023	-	0,098	-0,056	8,88	10,54	8,69	10,51	-1,82	24	0	1	66	45,5	20,47	0,6	0,4
11.09.2023	-	0,09	-0,062	10,03	11,65	9,83	11,48	-1,65	24	0	1	66,5	49,8	16,74	0,6	0,4
Итого:	-	1,379	-0,511	115,38	130,61	113,22	129,37	-16,15	263	1	-	66,33	47,49	18,83	0,6	0,4

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 263 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.08.2023	6,368	595,54	683,12	582,88	676,23
11.09.2023	7,885	725,95	830,19	710,86	821,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения