

# #5221#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Адрес потребителя Каменная 24-26, Калининград  
Номер абонента 6742  
Порядковый номер 5922  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00247968  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,358	0,049	49,42	48,51	48,46	47,69	0,77	24	0	0	66,5	60,1	6,42	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,354	0,044	50,69	49,79	49,73	48,99	0,74	24	0	0	66,1	59,9	6,16	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,392	0,045	50,96	50,04	50	49,25	0,75	24	0	0	65,7	58,8	6,96	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,381	0,046	56,53	55,57	55,42	54,63	0,79	24	0	0	66,6	60,6	6,01	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,341	0,045	53,81	52,92	52,75	52	0,75	24	0	0	67	61,5	5,53	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,305	0,028	49,7	49,2	48,75	48,41	0,34	24	0	1	64,6	58,8	5,76	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,361	0,027	68,92	68,37	67,49	67,14	0,35	24	0	0	67,7	62,7	5	0,6	0,4	-
Итого:	2,492	0	380,03	374,4	372,6	368,11	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,492															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1177,036	44944,13	43431,83	43904,79	42997,25
30.09.2021	1179,528	45324,16	43806,23	44277,39	43365,36

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:45:15
---