

#296634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774  
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 1)  
Номер абонента 5774  
Порядковый номер 8912  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5119  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,304	0	51,593	0	0	50,419	0	0	24	0	786432	0	71	45,1	0	0,25	0,22	0	-
20.03.2026	1,368	0	52,715	0	0	51,48	0	0	24	0	0	0	72,3	45,8	0	0,26	0,23	0	-
21.03.2026	1,379	0	53,223	0	0	51,97	0	0	24	0	0	0	72,5	46	0	0,27	0,24	0	-
22.03.2026	1,375	0	53,288	0	0	52,035	0	0	24	0	0	0	72,5	46	0	0,27	0,24	0	-
23.03.2026	1,386	0	54,343	0	0	53,062	0	0	24	0	0	0	72,6	46,4	0	0,28	0,24	0	-
24.03.2026	1,391	0	54,63	0	0	53,335	0	0	24	0	0	0	72,8	46,7	0	0,27	0,24	0	-
25.03.2026	1,38	0	55,38	0	0	54,073	0	0	24	0	0	0	72,6	47,1	0	0,28	0,24	0	-
26.03.2026	1,344	0	52,82	0	0	51,579	0	0	23,4	0,6	786433	32770	72,5	47	0	0,27	0,24	0	-
27.03.2026	1,384	0	53,96	0	0	52,685	0	0	24	0	0	0	72,7	46,4	0	0,27	0,24	0	-
28.03.2026	1,381	0	52,935	0	0	51,68	0	0	24	0	0	0	72,8	46,1	0	0,25	0,22	0	-
29.03.2026	1,386	0	53,558	0	0	52,29	0	0	24	0	0	0	72,7	46,2	0	0,26	0,23	0	-
30.03.2026	1,384	0	53,55	0	0	52,282	0	0	24	0	0	0	72,8	46,3	0	0,26	0,23	0	-
31.03.2026	1,387	0	53,318	0	0	52,057	0	0	24	0	0	0	72,7	46	0	0,26	0,23	0	-
01.04.2026	1,39	0	53,055	0	0	51,809	0	0	24	0	0	0	72,4	45,6	0	0,26	0,23	0	-
02.04.2026	1,41	0	53,125	0	0	51,846	0	0	24	0	0	0	73,4	46,2	0	0,26	0,23	0	-
03.04.2026	1,348	0	52,478	0	0	51,262	0	0	24	0	0	0	71,8	45,6	0	0,25	0,23	0	-
04.04.2026	1,405	0	53,63	0	0	52,36	0	0	24	0	0	0	72,8	45,9	0	0,26	0,23	0	-
05.04.2026	1,4	0	54,105	0	0	52,824	0	0	24	0	0	0	72,8	46,2	0	0,26	0,23	0	-
06.04.2026	1,403	0	53,788	0	0	52,514	0	0	24	0	0	0	72,8	46,1	0	0,26	0,23	0	-
07.04.2026	1,372	0	51,923	0	0	50,706	0	0	24	0	0	0	72,3	45,2	0	0,24	0,22	0	-
08.04.2026	1,435	0	52,668	0	0	51,401	0	0	24	0	0	0	73,4	45,5	0	0,26	0,23	0	-
09.04.2026	1,421	0	52,705	0	0	51,452	0	0	24	0	0	0	72,9	45,3	0	0,26	0,23	0	-
10.04.2026	1,42	0	53,068	0	0	51,805	0	0	24	0	0	0	73	45,6	0	0,26	0,24	0	-
11.04.2026	1,411	0	53,733	0	0	52,469	0	0	24	0	0	0	72,5	45,6	0	0,26	0,23	0	-
12.04.2026	1,4	0	54,135	0	0	52,855	0	0	24	0	0	0	72,7	46,2	0	0,26	0,23	0	-
13.04.2026	1,393	0	54,243	0	0	52,967	0	0	24	0	0	0	72,5	46,2	0	0,27	0,23	0	-
14.04.2026	1,368	0	54,198	0	0	52,924	0	0	24	0	0	0	72,5	46,6	0	0,26	0,23	0	-
15.04.2026	1,345	0	53,7	0	0	52,433	0	0	23,95	0,05	786433	32768	72,6	47	0	0,25	0,22	0	-
16.04.2026	1,365	0	53,368	0	0	52,102	0	0	24	0	0	0	72,8	46,6	0	0,26	0,23	0	-
17.04.2026	1,378	0	53,398	0	0	52,131	0	0	24	0	0	0	72,8	46,4	0	0,26	0,23	0	-
18.04.2026	1,381	0	54,4	0	0	53,108	0	0	24	0	0	0	72,9	46,9	0	0,26	0,23	0	-
Итого:	42,894	0	1657,033	0	0	1617,915	0	0	743,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,894																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,35

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	414,624	19034,01	0	0	18545,998	0	0	8000,37	696	1795,47	0
18.04.2026	457,518	20691,045	0	0	20163,91	0	0	8743,72	1439,35	1796,12	0,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:54:19